

#121317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Согласия 23, Калининград

4088

4899

ВКТ-7

00123060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,859	0	272,89	267,63	0	266,26	263,75	0	0	24	0	0	74,1	55,9	18,25	0,7	0,7	-
25.02.2025	4,494	0	289,89	283,25	0	283,16	279,08	0	0	24	0	0	72,2	56,4	15,88	0,7	0,7	-
26.02.2025	4,42	0	312,6	304,23	0	305,45	299,62	0	0	24	0	0	71,7	57,2	14,47	0,7	0,7	-
27.02.2025	4,471	0	365,24	354,57	0	357,13	349,07	0	0	24	0	0	70,5	58	12,53	0,7	0,7	-
28.02.2025	4,292	0	331,31	320,57	0	323,9	315,7	0	0	24	0	0	70,8	57,5	13,25	0,7	0,7	-
01.03.2025	4,659	0	306,97	295,96	0	299,64	291,38	0	0	24	0	0	73,4	57,9	15,55	0,7	0,7	-
02.03.2025	4,754	0	307,52	295,99	0	300,28	291,55	0	0	24	0	0	72,8	57	15,84	0,7	0,7	-
03.03.2025	4,445	0	332,94	320,94	0	325,41	316,06	0	0	24	0	0	71,1	57,4	13,66	0,7	0,7	-
04.03.2025	4,269	0	372,31	359,34	0	364,1	353,7	0	0	24	0	0	70,2	58,4	11,73	0,7	0,7	-
05.03.2025	4,388	0	355,84	344,16	0	348,02	338,93	0	0	24	0	0	70,1	57,5	12,62	0,7	0,7	-
06.03.2025	4,326	0	365,99	356,21	0	357,95	350,69	0	0	24	0	0	70,1	58	12,09	0,7	0,7	-
07.03.2025	4,324	0	332,07	324,34	0	324,79	319,54	0	0	24	0	0	69,9	56,6	13,32	0,7	0,7	-
08.03.2025	4,495	0	283,73	277,6	0	277,55	273,91	0	0	24	0	0	69,7	53,5	16,21	0,7	0,7	-
09.03.2025	4,486	0	306,15	300,01	0	299,44	295,83	0	0	24	0	0	70	55	14,98	0,7	0,7	-
10.03.2025	4,481	0	319,85	313,58	0	312,82	309,08	0	0	24	0	0	70	55,7	14,33	0,7	0,7	-
11.03.2025	4,34	0	305,5	299,71	0	298,73	295,41	0	0	24	0	0	70,3	55,8	14,55	0,7	0,7	-
12.03.2025	4,495	0	295,3	289,53	0	288,71	285,47	0	0	24	0	0	70,6	55,1	15,59	0,7	0,7	-
13.03.2025	4,892	0	255,35	249,92	0	249,29	246,61	0	0	24	0	0	73,1	53,4	19,63	0,7	0,7	-
14.03.2025	5,007	0	238,37	233,62	0	232,5	230,56	0	0	24	0	0	74,5	52,9	21,55	0,7	0,7	-
15.03.2025	5,235	0	231,43	226,85	0	225,58	223,93	0	0	24	0	0	75,8	52,6	23,22	0,7	0,7	-
16.03.2025	5,153	0	243,83	239,25	0	237,69	236,06	0	0	24	0	0	75,4	53,7	21,7	0,7	0,7	-
17.03.2025	5,215	0	221,83	217,95	0	216,18	215,21	0	0	24	0	0	76,2	52	24,14	0,7	0,7	-
18.03.2025	5,004	0	254,65	250,64	0	248,44	247,26	0	0	24	0	0	74,1	53,9	20,15	0,7	0,7	-
19.03.2025	4,849	0	279,49	275,38	0	272,98	271,59	0	0	24	0	0	72,5	54,7	17,78	0,7	0,7	-
20.03.2025	4,586	0	309,71	305,04	0	302,75	300,67	0	0	24	0	0	70,8	55,7	15,16	0,7	0,7	-
21.03.2025	4,467	0	320,62	315,62	0	313,58	311,09	0	0	24	0	0	70,1	55,8	14,26	0,7	0,7	-
22.03.2025	4,523	0	296,77	292,09	0	290,18	288	0	0	24	0	0	70,5	54,9	15,6	0,7	0,7	-
23.03.2025	4,506	0	329,91	324,45	0	322,64	319,73	0	0	24	0	0	70,1	56,1	13,98	0,7	0,7	-
Итого:	129,435	0	8438,06	8238,43	0	8245,15	8119,48	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	129,435																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1702,679	106115,77	104212,41	0	103618,93	102685,07	0
23.03.2025	1832,114	114553,83	112450,84	0	111864,08	110804,55	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.03.2025 7:23:28