

#296954#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	4,904	0	294,89	291,1	0	287,91	286,88	0	0	24	0	0	72,9	55,9	17,05	0,7	0,7	-
20.03.2026	5,01	0	263,24	260,03	0	257,24	256,75	0	0	24	0	0	71,6	52,1	19,49	0,7	0,7	-
21.03.2026	5,186	0	268,32	265,12	0	262,1	261,73	0	0	24	0	0	72,2	52,4	19,79	0,7	0,7	-
22.03.2026	5,041	0	285,39	282,12	0	279	278,45	0	0	24	0	0	70,9	52,8	18,09	0,7	0,7	-
23.03.2026	4,924	0	289,53	286,05	0	283,08	282,3	0	0	24	0	0	70,5	53,1	17,4	0,7	0,7	-
24.03.2026	4,866	0	282,71	279,3	0	276,43	275,67	0	0	24	0	0	70,5	52,9	17,62	0,7	0,7	-
25.03.2026	4,836	0	290,43	287,06	0	283,98	283,24	0	0	24	0	0	70,4	53,4	17,04	0,7	0,7	-
26.03.2026	3,402	0	222,6	221,08	0	217,65	217,98	0	0	24	0	0	70,5	54,9	15,63	0,7	0,7	-
27.03.2026	3,079	0	175,88	175,27	0	171,91	172,96	0	0	24	0	0	71,1	53,1	17,94	0,7	0,7	-
28.03.2026	3,866	0	173,88	173,15	0	169,76	171,13	0	0	24	0	0	73	50,2	22,79	0,7	0,7	-
29.03.2026	3,737	0	213,16	212,94	0	208,35	210,14	0	0	24	0	0	71,1	53,1	17,96	0,7	0,7	-
30.03.2026	3,665	0	185,82	186,3	0	181,57	184,02	0	0	24	0	0	71,4	51,2	20,21	0,7	0,7	-
31.03.2026	3,632	0	182,14	183,03	0	178,01	180,78	0	0	24	0	0	71,5	51	20,43	0,7	0,7	-
01.04.2026	3,712	0	175,21	176,31	0	171,12	174,18	0	0	24	0	0	72,5	50,7	21,73	0,7	0,7	-
02.04.2026	3,79	0	166,68	167,52	0	162,69	165,55	0	0	24	0	0	73,3	50	23,33	0,7	0,7	-
03.04.2026	3,835	0	173,84	175,05	0	169,7	172,96	0	0	24	0	0	73,1	50,4	22,64	0,7	0,7	-
04.04.2026	3,837	0	185,13	186,75	0	180,82	184,46	0	0	24	0	0	72,3	51	21,26	0,7	0,7	-
05.04.2026	3,253	0	145,34	147,52	0	142,01	145,86	0	0	24	0	0	71,5	48,5	22,99	0,7	0,7	-
06.04.2026	3,326	0	145,64	147,84	0	142,35	146,21	0	0	24	0	0	71,5	48	23,45	0,7	0,7	-
07.04.2026	3,658	0	170,28	172,5	0	166,42	170,53	0	0	24	0	0	71,5	49,5	22	0,7	0,7	-
08.04.2026	3,621	0	169,16	171,75	0	165,29	169,76	0	0	24	0	0	71,7	49,8	21,93	0,7	0,7	-
09.04.2026	3,783	0	176,99	179,45	0	172,87	177,29	0	0	24	0	0	72,6	50,6	21,93	0,7	0,7	-
10.04.2026	3,721	0	162,94	165,55	0	159,12	163,68	0	0	24	0	0	72,4	49	23,42	0,7	0,7	-
11.04.2026	3,736	0	185,97	188,88	0	181,74	186,61	0	0	24	0	0	71,3	50,7	20,59	0,7	0,7	-
12.04.2026	3,643	0	192,41	195,44	0	188,16	193,05	0	0	24	0	0	70,5	51,1	19,41	0,7	0,7	-
13.04.2026	3,575	0	190,07	193,16	0	185,83	190,79	0	0	24	0	0	70,5	51,2	19,28	0,7	0,7	-
14.04.2026	3,533	0	187,27	190,3	0	183,11	187,97	0	0	24	0	0	70,5	51,2	19,34	0,7	0,7	-
15.04.2026	3,322	0	198,27	200,98	0	193,97	198,42	0	0	23	1	1	69,5	52,3	17,16	0,7	0,7	-
16.04.2026	3,437	0	180,82	183,65	0	176,82	181,43	0	0	24	0	0	70,4	50,9	19,47	0,7	0,7	-
17.04.2026	3,534	0	184,53	187,54	0	180,41	185,27	0	0	24	0	0	70,6	51	19,61	0,7	0,7	-
18.04.2026	3,584	0	194,22	197,24	0	189,9	194,79	0	0	24	0	0	70,5	51,6	18,9	0,7	0,7	-
Итого:	121,048	0	6312,76	6329,98	0	6169,32	6250,84	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,048																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	3005,032	194808,38	190873,84	0	190209,99	188006,11	0
18.04.2026	3126,08	201121,14	197203,82	0	196379,31	194256,95	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2026 7:38:42