

#14047#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,539	0	193,28	189,3	0	189,02	186,95	0	0	24	0	0	70,3	51,6	18,72	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	3,6	0	208,26	204,28	0	203,7	201,73	0	0	24	0	0	69,6	52	17,67	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	3,603	0	214,2	210,23	0	209,57	207,55	0	0	24	0	0	69,6	52,4	17,2	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	3,444	0	196,79	192,92	0	192,51	190,51	0	0	24	0	0	69,5	51,6	17,9	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	3,245	0	183,29	179,64	0	179,39	177,48	0	0	24	0	0	68,9	50,8	18,12	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	3,458	0	195,94	191,82	0	191,67	189,42	0	0	24	0	0	69,8	51,8	18,05	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	3,601	0	204,83	200,47	0	200,32	197,93	0	0	24	0	0	70,1	52,1	17,97	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	3,461	0	200,74	196,39	0	196,34	193,94	0	0	24	0	0	69,7	52,1	17,64	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	3,232	0	180,49	176,38	0	176,61	174,22	0	0	24	0	0	69,3	51	18,3	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	3,231	0	182,83	178,88	0	178,87	176,66	0	0	24	0	0	69,6	51,5	18,07	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	3,271	0	175,13	171,02	0	171,35	168,98	0	0	24	0	0	69,5	50,4	19,11	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	3,39	0	182,07	177,97	0	178,13	175,86	0	0	24	0	0	69,5	50,4	19,06	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	2,894	0	142,81	139,61	0	139,71	138,06	0	0	24	0	0	69,5	48,8	20,73	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	3,737	0	187,99	186,09	0	183,79	183,9	0	0	24	0	0	70,5	50,1	20,35	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	4,005	0	199,18	197,49	0	194,79	195,2	0	0	24	0	0	70,3	49,8	20,57	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	4,14	0	215,78	213,08	0	211,01	210,5	0	0	24	0	0	70,5	50,8	19,65	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	4,234	0	232,17	229,69	0	227,1	226,88	0	0	24	0	0	70	51,3	18,67	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	4,165	0	230,88	228,96	0	225,89	226,19	0	0	24	0	0	69,5	51	18,45	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	4,301	0	243,17	241,16	0	237,85	238,12	0	0	24	0	0	70	51,9	18,1	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	4,142	0	238,47	236,11	0	233,34	233,2	0	0	24	0	0	69,2	51,5	17,75	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	3,833	0	225,45	223,21	0	220,77	220,57	0	0	24	0	0	67,9	50,6	17,37	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	3,717	0	211,98	209,95	0	207,63	207,55	0	0	24	0	0	67,6	49,6	17,92	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	3,797	0	213,7	211,4	0	209,24	208,93	0	0	24	0	0	68,1	50	18,17	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	3,657	0	202,63	200,37	0	198,44	198,1	0	0	24	0	0	67,7	49,2	18,44	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	3,815	0	222,03	219,82	0	217,41	217,2	0	0	24	0	0	68	50,5	17,56	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	3,863	0	231,47	229,23	0	226,68	226,46	0	0	24	0	0	67,9	50,8	17,06	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	3,889	0	242,24	240,11	0	237,21	237,13	0	0	24	0	0	68,1	51,7	16,41	0,7	0,7	11
20.04.2021	3,811	0	240,34	238,42	0	235,37	235,45	0	0	24	0	0	67,8	51,6	16,2	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	3,768	0	232,93	231,02	0	228,13	228,2	0	0	24	0	0	67,8	51,2	16,53	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	3,514	0	202,03	200,12	0	197,83	197,81	0	0	24	0	0	67,8	50,1	17,78	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	3,691	0	203,03	201,11	0	198,77	198,78	0	0	24	0	0	68,4	49,8	18,59	0,7	0,7	-
Итого:	114,048	0	6436,13	6346,25	0	6298,44	6269,46	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	114,048																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2021	4524,192	399821,95	401549,58	0	388728,47	392966,19	0
23.04.2021	4638,24	406258,08	407895,83	0	395026,91	399235,65	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:40:22