

#14037#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	4,47	0	279,61	281,75	0	273,39	277,91	0	0	24	0	0	70,6	54,3	16,35	0,7	0,7	9,5
25.03.2023	4,437	0	281,87	284	0	275,65	280,15	0	0	24	0	0	70,2	54,1	16,1	0,7	0,7	7,8
26.03.2023	4,474	0	268,4	269,88	0	262,45	266,32	0	0	24	0	0	70,4	53,4	17,06	0,7	0,7	6
27.03.2023	4,707	0	229,89	229,64	0	224,35	226,69	0	0	24	0	0	73,6	52,6	20,99	0,7	0,7	2,1
28.03.2023	5,176	0	212,42	212,16	0	206,8	209,41	0	0	24	0	0	77,8	52,8	25,03	0,7	0,7	-1,5
29.03.2023	4,743	0	239,38	241,82	0	233,65	238,66	0	0	24	0	0	73,4	53,1	20,3	0,7	0,7	1,7
30.03.2023	4,472	0	251,76	253,91	0	246,14	250,65	0	0	24	0	0	70,8	52,6	18,19	0,7	0,7	7,1
31.03.2023	4,505	0	265,96	267,88	0	260,02	264,32	0	0	24	0	0	70,8	53,4	17,33	0,7	0,7	8,9
01.04.2023	4,438	0	250,96	251,77	0	245,31	248,49	0	0	24	0	0	71	52,8	18,11	0,7	0,7	5,2
02.04.2023	4,682	0	244,84	245	0	239,21	241,89	0	0	24	0	0	71,8	52,2	19,58	0,7	0,7	3,9
03.04.2023	4,789	0	221,71	221,01	0	216,3	218,22	0	0	24	0	0	74,3	52,1	22,14	0,7	0,7	1,7
04.04.2023	4,867	0	225,59	225,09	0	220,03	222,2	0	0	24	0	0	74,6	52,5	22,12	0,7	0,7	-0,1
05.04.2023	4,669	0	235,27	235,26	0	229,65	232,21	0	0	24	0	0	73,1	52,8	20,34	0,7	0,7	1
06.04.2023	4,524	0	234,68	234,49	0	229,31	231,55	0	0	24	0	0	71,8	52	19,73	0,7	0,7	2,3
07.04.2023	4,448	0	266	266,63	0	260,19	263,17	0	0	24	0	0	70	52,8	17,11	0,7	0,7	9,6
08.04.2023	4,323	0	271,94	272,6	0	266,12	269,05	0	0	24	0	0	69,1	52,8	16,26	0,7	0,7	10,3
09.04.2023	4,288	0	266,26	266,63	0	260,61	263,25	0	0	24	0	0	68,8	52,4	16,46	0,7	0,7	8,2
10.04.2023	4,265	0	272,92	273,37	0	267,09	269,81	0	0	24	0	0	68,8	52,9	15,98	0,7	0,7	7,9
11.04.2023	4,288	0	279,25	279,84	0	273,28	276,15	0	0	24	0	0	69	53,3	15,69	0,7	0,7	10
12.04.2023	4,24	0	287,76	288,55	0	281,63	284,68	0	0	24	0	0	68,9	53,9	15,06	0,7	0,7	11,3
13.04.2023	4,298	0	286,23	286,7	0	280,18	282,92	0	0	24	0	0	68,6	53,3	15,36	0,7	0,7	9,5
14.04.2023	4,249	0	292,81	293,45	0	286,62	289,53	0	0	24	0	0	68,5	53,7	14,84	0,7	0,7	11
15.04.2023	4,259	0	281,57	281,7	0	275,61	278,01	0	0	24	0	0	68,6	53,2	15,47	0,7	0,7	10,4
16.04.2023	4,171	0	268,23	267,87	0	262,54	264,4	0	0	24	0	0	68,7	52,8	15,9	0,7	0,7	6,1
17.04.2023	4,291	0	274,71	274,21	0	268,85	270,63	0	0	24	0	0	69	53	15,97	0,7	0,7	7,2
18.04.2023	4,216	0	282,78	282,54	0	276,82	278,82	0	0	24	0	0	68,5	53,2	15,25	0,7	0,7	9,5
19.04.2023	4,175	0	262,14	261,33	0	256,55	257,98	0	0	24	0	0	68,8	52,5	16,28	0,7	0,7	-
20.04.2023	2,417	0	210,54	210,89	0	206,04	207,66	0	0	24	0	0	69,1	57,4	11,7	0,7	0,7	-
21.04.2023	1,089	0	198,73	201,15	0	194,57	197,59	0	0	23	1	1	68,2	62,6	5,59	0,7	0,7	-
22.04.2023	1,119	0	212,73	215,36	0	208,29	211,46	0	0	24	0	0	68,1	62,8	5,36	0,7	0,7	-
23.04.2023	1,128	0	211,84	214,26	0	207,42	210,44	0	0	24	0	0	68,1	62,6	5,43	0,7	0,7	-
Итого:	126,217	0	7868,78	7890,74	0	7694,67	7784,22	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	126,217																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2023	1210,1	67767,07	68499,08	0	66197,22	67577,03	0
23.04.2023	1336,317	75635,85	76389,82	0	73891,89	75361,25	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 9:03:46