

#126436#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК  
Согласия 23, Калининград  
4088  
4899  
ВКТ-7  
00123060  
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,474	0	326,09	320,45	0	318,95	315,81	0	0	24	0	0	70	56	14,04	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	4,44	0	311,11	305,81	0	304,3	301,46	0	0	24	0	0	70	55,4	14,6	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	4,526	0	329,87	324,07	0	322,63	319,37	0	0	24	0	0	70	56	14,04	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	4,563	0	313,3	307,93	0	306,39	303,57	0	0	24	0	0	70,3	55,4	14,92	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	4,47	0	328,59	322,62	0	321,43	317,95	0	0	24	0	0	69,8	55,9	13,93	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	4,481	0	311,87	306,22	0	305,01	301,85	0	0	24	0	0	70	55,3	14,71	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	4,414	0	344,12	337,8	0	336,61	332,8	0	0	24	0	0	69,8	56,6	13,12	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	4,5	0	319,13	313,13	0	312,12	308,62	0	0	24	0	0	70,1	55,6	14,43	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	4,539	0	308,19	302,29	0	301,44	298,05	0	0	24	0	0	69,9	54,8	15,07	0,7	0,7	-
02.04.2025	4,613	0	274,59	269,37	0	268,61	265,87	0	0	24	0	0	69,9	52,7	17,18	0,7	0,7	-
03.04.2025	4,629	0	288,39	283,07	0	282,08	279,33	0	0	24	0	0	69,9	53,4	16,42	0,7	0,7	-
04.04.2025	4,56	0	281,57	276,55	0	275,42	272,88	0	0	24	0	0	70	53,4	16,57	0,7	0,7	-
05.04.2025	4,885	0	271,98	266,7	0	265,61	263,07	0	0	24	0	0	72,5	54,1	18,4	0,7	0,7	-
06.04.2025	5,12	0	244,47	239,67	0	238,43	236,48	0	0	24	0	0	74,9	53,4	21,48	0,7	0,7	-
07.04.2025	5,098	0	240,45	236,21	0	234,62	233,22	0	0	24	0	0	73,9	52,1	21,76	0,7	0,7	-
08.04.2025	4,842	0	239,33	235,72	0	233,8	232,82	0	0	24	0	0	72	51,3	20,72	0,7	0,7	-
09.04.2025	4,85	0	251,51	247,89	0	245,73	244,74	0	0	24	0	0	71,9	52,1	19,75	0,7	0,7	-
11.04.2025	4,77	0	248,78	245,18	0	242,98	242,02	0	0	24	0	0	72,4	52,8	19,64	0,7	0,7	-
13.04.2025	4,561	0	312,74	307,65	0	305,9	303,32	0	0	24	0	0	70	55	14,92	0,7	0,7	-
14.04.2025	4,376	0	321,07	315,38	0	314,01	310,82	0	0	24	0	0	69,9	56	13,95	0,7	0,7	-
15.04.2025	2,592	0	248,8	245,2	0	243,4	241,28	0	0	24	0	0	69,6	58,9	10,64	0,7	0,7	-
16.04.2025	1,136	0	187,48	185,53	0	183,45	182,17	0	0	24	0	0	69,2	63	6,2	0,7	0,7	-
17.04.2025	1,215	0	205,17	201,52	0	200,75	197,85	0	0	24	0	0	69,3	63,2	6,07	0,7	0,7	-
18.04.2025	1,124	0	191,84	187,35	0	187,72	183,93	0	0	24	0	0	69,3	63,3	6	0,7	0,7	-
19.04.2025	1,129	0	199,67	194,6	0	195,38	191,05	0	0	24	0	0	69,2	63,4	5,78	0,7	0,7	-
20.04.2025	1,191	0	192,53	187,55	0	188,38	184,15	0	0	24	0	0	69,3	63	6,3	0,7	0,7	-
21.04.2025	1,141	0	180,63	175,97	0	176,76	172,79	0	0	24	0	0	69,3	62,8	6,46	0,7	0,7	-
22.04.2025	1,152	0	185,97	181,06	0	181,98	177,8	0	0	24	0	0	69,3	63	6,32	0,7	0,7	-
23.04.2025	1,162	0	195,7	190,34	0	191,48	186,88	0	0	24	0	0	69,4	63,3	6,08	0,7	0,7	-
Итого:	104,553	0	7654,94	7512,83	0	7485,37	7401,95	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,553																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	1841,35	115188,87	113075,83	0	112485,11	111420,68	0
23.04.2025	1945,903	122843,81	120588,66	0	119970,48	118822,63	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 11:31:44