

#14040#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Согласия 23, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4899
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123060
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,577	0	191,97	190,15	0	188,02	188,03	0	0	24	0	0	67,9	48,9	19,05	0,7	0,7	4
25.04.2021	3,721	0	199,02	197,11	0	194,86	194,87	0	0	24	0	0	68,3	49,2	19,09	0,7	0,7	3,7
26.04.2021	3,482	0	179,65	177,96	0	175,93	176,05	0	0	24	0	0	67,9	48,1	19,83	0,7	0,7	2,9
27.04.2021	3,733	0	200,78	199,37	0	196,56	197,09	0	0	24	0	0	68,5	49,5	19	0,7	0,7	4,1
28.04.2021	3,82	0	217,54	215,64	0	213,01	213,1	0	0	24	0	0	68	50	17,96	0,7	0,7	6,7
29.04.2021	3,87	0	221,4	219,39	0	216,74	216,81	0	0	24	0	0	68,3	50,4	17,87	0,7	0,7	9,3
30.04.2021	1,612	0	90,31	89,39	0	88,5	88,39	0	0	24	0	0	66,8	48,7	18,16	0,7	0,7	7
01.05.2021	1,078	0	84,15	84,48	0	82,43	83,31	0	0	24	0	0	67,4	54,4	13,06	0,7	0,7	7,3
02.05.2021	1,001	0	77,6	77,92	0	76,05	76,86	0	0	24	0	0	66,7	53,5	13,12	0,7	0,7	6,2
03.05.2021	1,016	0	71,53	71,75	0	70,08	70,84	0	0	24	0	0	66,8	52,3	14,48	0,7	0,7	5,8
04.05.2021	1,002	0	98,74	99,59	0	96,77	98,11	0	0	24	0	0	66,7	56,4	10,29	0,7	0,7	9,6
05.05.2021	1,136	0	157,63	159,79	0	154,36	157,12	0	0	24	0	0	67,6	60,2	7,36	0,7	0,7	10,4
06.05.2021	1,129	0	136,34	138,14	0	133,56	135,95	0	0	24	0	0	67,3	58,8	8,46	0,7	0,7	6,9
07.05.2021	1,189	0	141,74	144,18	0	138,8	141,86	0	0	24	0	0	67,7	59,2	8,55	0,7	0,7	6,9
08.05.2021	1,218	0	159,32	161,4	0	156,04	158,77	0	0	24	0	0	67,5	59,7	7,81	0,7	0,7	6,3
09.05.2021	1,113	0	131,9	133,69	0	129,19	131,57	0	0	24	0	0	67,5	58,9	8,6	0,7	0,7	11,1
10.05.2021	1,175	0	127,18	128,98	0	124,61	126,97	0	0	24	0	0	67,2	57,8	9,41	0,7	0,7	17,8
11.05.2021	1,136	0	158,38	161,3	0	155,15	158,63	0	0	24	0	0	67,4	60,1	7,34	0,7	0,7	19,7
12.05.2021	1,13	0	182,6	186,03	0	178,82	182,8	0	0	24	0	0	67,8	61,4	6,34	0,7	0,7	19,2
13.05.2021	1,089	0	157,7	160,43	0	154,44	157,75	0	0	24	0	0	67,7	60,6	7,04	0,7	0,7	9,9
14.05.2021	1,036	0	135,99	137,26	0	133,2	135,02	0	0	24	0	0	67,2	59,5	7,77	0,7	0,7	10,6
15.05.2021	1,082	0	155,04	156,74	0	151,85	154,09	0	0	24	0	0	67,8	60,6	7,13	0,7	0,7	10
16.05.2021	1,127	0	162,28	164,55	0	158,98	161,81	0	0	24	0	0	67,3	60,2	7,1	0,7	0,7	12,5
17.05.2021	0,849	0	134,31	136,01	0	131,54	133,69	0	0	24	0	0	67,7	61,3	6,35	0,7	0,7	14,5
18.05.2021	0,957	0	170,47	172,64	0	166,95	169,61	0	0	24	0	0	67,8	62,1	5,64	0,7	0,7	11,4
19.05.2021	1,168	0	249,92	254,02	0	244,79	249,47	0	0	24	0	0	67,7	62,9	4,77	0,7	0,7	10,4
20.05.2021	1,182	0	243,75	247,66	0	238,66	243,17	0	0	24	0	0	68	63,1	4,94	0,7	0,7	-
21.05.2021	1,152	0	177,79	179,96	0	174,08	176,86	0	0	24	0	0	68	61,4	6,63	0,7	0,7	14
22.05.2021	1,203	0	182,37	184,55	0	178,59	181,39	0	0	24	0	0	68	61,2	6,74	0,7	0,7	-
23.05.2021	1,321	0	202,2	204,96	0	197,9	201,35	0	0	24	0	0	68,7	62	6,67	0,7	0,7	-
Итого:	49,304	0	4799,6	4835,04	0	4700,46	4761,34	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,304																	

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2021	4638,24	406258,08	407895,83	0	395026,91	399235,65	0
23.05.2021	4687,544	411057,68	412730,87	0	399727,37	403996,99	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:28:59