

#84154#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Согласия 23, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4899
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123060
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.04.2024 | 4,942 | 0 | 261,92 | 258,64 | 0 | 255,86 | 255,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 52,7 | 19,33 | 0,7 | 0,7 | 4,9 |
| 25.04.2024 | 4,844 | 0 | 281,74 | 278,27 | 0 | 275,38 | 274,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 53,7 | 17,61 | 0,7 | 0,7 | 6,4 |
| 26.04.2024 | 4,629 | 0 | 302,66 | 299,24 | 0 | 296,01 | 295,15 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 54,4 | 15,65 | 0,7 | 0,7 | 7,8 |
| 27.04.2024 | 4,586 | 0 | 304,73 | 301,47 | 0 | 298,05 | 297,34 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,9 | 54,5 | 15,4 | 0,7 | 0,7 | 12,1 |
| 28.04.2024 | 4,543 | 0 | 309,26 | 306 | 0 | 302,48 | 301,7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70 | 55 | 15,04 | 0,7 | 0,7 | 14,6 |
| 29.04.2024 | 2,962 | 0 | 257,87 | 256,1 | 0 | 252,19 | 252,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 58,3 | 11,75 | 0,7 | 0,7 | 16,9 |
| 30.04.2024 | 1,263 | 0 | 207,89 | 207,58 | 0 | 203,37 | 203,76 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63,5 | 6,22 | 0,7 | 0,7 | 16,1 |
| 01.05.2024 | 1,155 | 0 | 189,24 | 189,11 | 0 | 185,13 | 185,68 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,2 | 6,24 | 0,7 | 0,7 | - |
| 02.05.2024 | 1,197 | 0 | 188,64 | 187,85 | 0 | 184,56 | 184,47 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 62,9 | 6,5 | 0,7 | 0,7 | - |
| 03.05.2024 | 1,114 | 0 | 180,55 | 179,17 | 0 | 176,69 | 175,95 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 62,7 | 6,31 | 0,7 | 0,7 | - |
| 04.05.2024 | 1,175 | 0 | 216,04 | 212,17 | 0 | 211,44 | 208,27 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 63,5 | 5,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 05.05.2024 | 1,131 | 0 | 182,7 | 177,8 | 0 | 178,76 | 174,58 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,2 | 6,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 06.05.2024 | 1,149 | 0 | 205,08 | 197,4 | 0 | 200,65 | 193,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,6 | 5,72 | 0,7 | 0,7 | - |
| 07.05.2024 | 1,161 | 0 | 225,06 | 215,56 | 0 | 220,2 | 211,55 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 64,1 | 5,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 08.05.2024 | 1,193 | 0 | 228,29 | 217,82 | 0 | 223,36 | 213,75 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 64 | 5,34 | 0,7 | 0,7 | - |
| 09.05.2024 | 1,177 | 0 | 216,11 | 205,87 | 0 | 211,4 | 202,02 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64 | 5,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 10.05.2024 | 1,166 | 0 | 229,45 | 218,89 | 0 | 224,48 | 214,77 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64,4 | 5,21 | 0,7 | 0,7 | - |
| 11.05.2024 | 1,207 | 0 | 234,46 | 223,7 | 0 | 229,37 | 219,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 64,3 | 5,26 | 0,7 | 0,7 | - |
| 12.05.2024 | 1,278 | 0 | 229,96 | 218,69 | 0 | 225 | 214,66 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 63,6 | 5,68 | 0,7 | 0,7 | - |
| 13.05.2024 | 1,253 | 0 | 225,6 | 214,39 | 0 | 220,71 | 210,42 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,8 | 5,67 | 0,7 | 0,7 | - |
| 14.05.2024 | 1,187 | 0 | 197,37 | 185,59 | 0 | 193,09 | 182,16 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,7 | 63,5 | 6,15 | 0,7 | 0,7 | - |
| 15.05.2024 | 1,2 | 0 | 197,41 | 187,51 | 0 | 193,12 | 184,08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 63,5 | 6,23 | 0,7 | 0,7 | - |
| 16.05.2024 | 1,187 | 0 | 206,97 | 196,55 | 0 | 202,5 | 192,93 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,6 | 5,86 | 0,7 | 0,7 | - |
| 17.05.2024 | 1,183 | 0 | 217,31 | 206,42 | 0 | 212,63 | 202,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,4 | 63,8 | 5,56 | 0,7 | 0,7 | - |
| 18.05.2024 | 1,173 | 0 | 208,24 | 197,88 | 0 | 203,71 | 194,24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,7 | 5,76 | 0,7 | 0,7 | - |
| 19.05.2024 | 1,122 | 0 | 203,16 | 193,08 | 0 | 198,78 | 189,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 63,6 | 5,64 | 0,7 | 0,7 | - |
| 20.05.2024 | 1,075 | 0 | 180,39 | 171,45 | 0 | 176,49 | 168,32 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,5 | 63,4 | 6,09 | 0,7 | 0,7 | - |
| 21.05.2024 | 1,135 | 0 | 219,84 | 209,13 | 0 | 215,12 | 205,25 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,2 | 64 | 5,27 | 0,7 | 0,7 | - |
| 22.05.2024 | 1,081 | 0 | 174,12 | 165,28 | 0 | 170,37 | 162,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,3 | 63 | 6,33 | 0,7 | 0,7 | - |
| 23.05.2024 | 1,171 | 0 | 110,72 | 104,42 | 0 | 108,35 | 102,79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69,1 | 58,3 | 10,79 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 54,639 | 0 | 6592,78 | 6383,03 | 0 | 6449,25 | 6273,39 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 54,639 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|
| 23.04.2024 | 919,05 | 46775,12 | 46040,61 | 0 | 45644,99 | 45426 | 0 |
| 23.05.2024 | 973,689 | 53367,9 | 52423,64 | 0 | 52094,24 | 51699,39 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.05.2024 10:08:15