

#130907#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088
4899
ВКТ-7
00123060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,17	0	202,81	197,19	0	198,43	193,58	0	0	24	0	0	69,3	63,4	5,91	0,7	0,7	-
25.04.2025	1,165	0	204,49	198,7	0	200,08	195,04	0	0	24	0	0	69,4	63,6	5,83	0,7	0,7	-
26.04.2025	1,232	0	235,27	228,32	0	230,18	224,05	0	0	24	0	0	69,6	64,2	5,36	0,7	0,7	-
27.04.2025	1,323	0	226,91	220,22	0	222	216,18	0	0	24	0	0	69,4	63,5	5,96	0,7	0,7	-
28.04.2025	1,273	0	218,28	211,99	0	213,57	208,12	0	0	24	0	0	69,4	63,4	5,98	0,7	0,7	-
29.04.2025	1,238	0	213,41	207,34	0	208,82	203,54	0	0	24	0	0	69,4	63,4	5,94	0,7	0,7	-
30.04.2025	1,265	0	223,81	217,3	0	218,96	213,3	0	0	24	0	0	69,4	63,7	5,76	0,7	0,7	-
01.05.2025	1,219	0	207,45	201,49	0	202,98	197,83	0	0	24	0	0	69,5	63,5	6	0,7	0,7	-
02.05.2025	1,218	0	205,93	199,96	0	201,46	196,31	0	0	24	0	0	69,4	63,4	6,05	0,7	0,7	-
03.05.2025	1,024	0	192,39	186,67	0	188,3	183,24	0	0	21	3	1	68,8	63,3	5,45	0,7	0,7	-
04.05.2025	1,278	0	230,63	223,6	0	225,65	219,48	0	0	24	0	0	69,4	63,8	5,66	0,7	0,7	-
05.05.2025	1,23	0	211,63	205,25	0	207,03	201,48	0	0	24	0	0	69,5	63,6	5,94	0,7	0,7	-
06.05.2025	1,212	0	219,44	213,16	0	214,68	209,21	0	0	24	0	0	69,5	63,9	5,64	0,7	0,7	-
07.05.2025	1,244	0	232,8	226,61	0	227,76	222,38	0	0	24	0	0	69,5	64	5,47	0,7	0,7	-
08.05.2025	1,258	0	232,18	226,02	0	227,12	221,81	0	0	24	0	0	69,7	64,1	5,54	0,7	0,7	-
09.05.2025	1,2	0	226,41	220,42	0	221,53	216,33	0	0	24	0	0	69,4	64	5,42	0,7	0,7	-
10.05.2025	1,278	0	238,71	232,12	0	233,53	227,78	0	0	24	0	0	69,6	64,2	5,47	0,7	0,7	-
11.05.2025	1,332	0	224,62	218,23	0	219,77	214,26	0	0	24	0	0	69,5	63,4	6,08	0,7	0,7	-
12.05.2025	1,262	0	223,63	216,92	0	218,84	212,96	0	0	24	0	0	69,2	63,4	5,77	0,7	0,7	-
13.05.2025	1,258	0	220,45	213,5	0	215,69	209,58	0	0	24	0	0	69,3	63,5	5,83	0,7	0,7	-
14.05.2025	1,279	0	213,06	206,04	0	208,44	202,27	0	0	24	0	0	69,5	63,4	6,15	0,7	0,7	-
15.05.2025	1,272	0	224,07	216,49	0	219,22	212,51	0	0	24	0	0	69,3	63,5	5,81	0,7	0,7	-
16.05.2025	1,232	0	229,72	222,13	0	224,75	218	0	0	24	0	0	69,4	64	5,49	0,7	0,7	-
17.05.2025	1,259	0	229,85	222,41	0	224,9	218,27	0	0	24	0	0	69,5	63,9	5,62	0,7	0,7	-
18.05.2025	1,312	0	226,31	219,07	0	221,42	215,05	0	0	24	0	0	69,6	63,6	5,93	0,7	0,7	-
19.05.2025	1,271	0	209,25	202,81	0	204,69	199,12	0	0	24	0	0	69,6	63,4	6,21	0,7	0,7	-
20.05.2025	1,267	0	222,18	215,6	0	217,38	211,64	0	0	24	0	0	69,5	63,6	5,84	0,7	0,7	-
21.05.2025	1,213	0	215,79	209,58	0	211,13	205,72	0	0	24	0	0	69,5	63,7	5,74	0,7	0,7	-
22.05.2025	1,143	0	225,47	218,99	0	220,6	214,9	0	0	24	0	0	69,4	64,2	5,2	0,7	0,7	-
23.05.2025	1,197	0	233,36	226,44	0	228,34	222,22	0	0	24	0	0	69,3	64,1	5,24	0,7	0,7	-
Итого:	37,124	0	6620,31	6424,57	0	6477,25	6306,16	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,124																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	1945,903	122843,81	120588,66	0	119970,48	118822,63	0
23.05.2025	1983,027	129464,12	127013,23	0	126447,73	125128,79	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:38:55