

#14039#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.05.2023	1,092	0	153,27	153,17	0	150,06	150,54	0	0	24	0	0	68,3	61	7,29	0,7	0,7	-
23.05.2023	1,083	0	161,72	161,72	0	158,33	158,91	0	0	24	0	0	68,3	61,4	6,84	0,7	0,7	-
24.05.2023	1,035	0	160,77	160,78	0	157,44	158,02	0	0	24	0	0	68	61,4	6,57	0,7	0,7	-
25.05.2023	1,067	0	173,46	173,58	0	169,83	170,54	0	0	24	0	0	68,2	61,9	6,29	0,7	0,7	-
26.05.2023	1,08	0	164,19	164,58	0	160,72	161,72	0	0	24	0	0	68,7	61,9	6,73	0,7	0,7	-
27.05.2023	1,025	0	160,23	161,68	0	156,88	158,85	0	0	24	0	0	68,3	61,8	6,53	0,7	0,7	-
28.05.2023	1,045	0	169,86	172,21	0	166,31	169,18	0	0	24	0	0	68,3	62	6,29	0,7	0,7	-
29.05.2023	1,052	0	173,35	175,99	0	169,73	172,87	0	0	24	0	0	68,2	62	6,18	0,7	0,7	-
30.05.2023	0,975	0	157,01	159,4	0	153,71	156,58	0	0	22	2	1	68,3	62	6,33	0,7	0,7	-
31.05.2023	1,114	0	186,25	189,02	0	182,31	185,66	0	0	24	0	0	68,4	62,3	6,11	0,7	0,7	-
01.06.2023	1,203	0	219,37	222,51	0	214,78	218,53	0	0	24	0	0	68,3	62,7	5,61	0,7	0,7	-
02.06.2023	1,219	0	194,51	196,92	0	190,38	193,45	0	0	24	0	0	68,6	62,2	6,41	0,7	0,7	-
03.06.2023	1,215	0	186,62	190,02	0	182,66	186,69	0	0	24	0	0	68,7	62	6,67	0,7	0,7	-
04.06.2023	1,07	0	108,87	111,13	0	106,62	109,4	0	0	24	0	0	68,1	58,1	10,05	0,7	0,7	-
05.06.2023	1,084	0	113,98	116,06	0	111,61	114,25	0	0	24	0	0	67,9	58,2	9,69	0,7	0,7	-
06.06.2023	1,08	0	129,36	131,82	0	126,66	129,64	0	0	24	0	0	68,3	59,8	8,51	0,7	0,7	-
07.06.2023	1,039	0	125,53	127,48	0	122,9	125,38	0	0	24	0	0	68,5	60	8,45	0,7	0,7	-
08.06.2023	0,974	0	118,71	120,11	0	116,24	118,14	0	0	24	0	0	68	59,6	8,4	0,7	0,7	-
09.06.2023	1,003	0	133,71	134,71	0	130,94	132,46	0	0	24	0	0	68	60,4	7,67	0,7	0,7	-
10.06.2023	1,046	0	154,21	155,25	0	151	152,59	0	0	24	0	0	68,1	61,2	6,94	0,7	0,7	-
11.06.2023	1	0	122,93	123,16	0	120,33	121,1	0	0	24	0	0	68,6	60,4	8,29	0,7	0,7	-
12.06.2023	1,056	0	154	155	0	150,79	152,36	0	0	24	0	0	68,2	61,2	6,99	0,7	0,7	-
13.06.2023	0,987	0	146,83	148,1	0	143,77	145,59	0	0	24	0	0	68,1	61,2	6,88	0,7	0,7	-
14.06.2023	0,968	0	119,13	120,85	0	116,58	118,82	0	0	24	0	0	69,2	60,9	8,31	0,7	0,7	-
15.06.2023	0,988	0	102,63	105,51	0	100,38	103,77	0	0	24	0	0	69,9	60	9,86	0,7	0,7	-
16.06.2023	0,949	0	95,01	98,3	0	92,93	96,68	0	0	24	0	0	69,9	59,7	10,23	0,7	0,7	-
17.06.2023	0,92	0	89,03	92,44	0	87,11	90,94	0	0	24	0	0	69,9	59,3	10,56	0,7	0,7	-
18.06.2023	1,039	0	119,78	123,17	0	117,15	121,08	0	0	24	0	0	70	61,1	8,87	0,7	0,7	-
19.06.2023	0,97	0	108,97	111,95	0	106,56	110,05	0	0	24	0	0	70	60,9	9,11	0,7	0,7	-
20.06.2023	0,935	0	100,39	103,37	0	98,21	101,62	0	0	24	0	0	70,1	60,6	9,52	0,7	0,7	-
21.06.2023	0,921	0	100,22	103,88	0	98,02	102,13	0	0	24	0	0	70	60,5	9,42	0,7	0,7	-
22.06.2023	0,911	0	100,84	104,35	0	98,62	102,58	0	0	24	0	0	70	60,7	9,26	0,7	0,7	-
23.06.2023	0,91	0	92,76	95,96	0	90,71	94,36	0	0	24	0	0	70,1	60	10,03	0,7	0,7	-
Итого:	34,055	0	4597,5	4664,18	0	4500,27	4584,48	0	0	790	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,055																	

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 790

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
21.05.2023	1368,069	80946,08	81737,89	0	79090,83	80615,03	0
23.06.2023	1402,124	85543,58	86402,07	0	83591,1	85199,51	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2023 8:02:48