

#14043#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088
4899
ВКТ-7
00123060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,192	0	185,12	187,4	0	181,29	184,17	0	0	24	0	0	67,9	61,4	6,56	0,7	0,7	16
25.05.2021	1,114	0	133,61	135,5	0	130,85	133,32	0	0	24	0	0	67,7	59,1	8,53	0,7	0,7	-
26.05.2021	1,07	0	106,18	108,46	0	104,02	106,84	0	0	24	0	0	67,3	57	10,31	0,7	0,7	-
27.05.2021	1,07	0	104,15	106,66	0	102,03	105,09	0	0	24	0	0	67,3	56,8	10,51	0,7	0,7	-
28.05.2021	1,069	0	103,42	106,04	0	101,32	104,46	0	0	24	0	0	67,2	56,6	10,54	0,7	0,7	11
29.05.2021	1,082	0	106,43	109,15	0	104,18	107,44	0	0	24	0	0	68,5	58,1	10,38	0,7	0,7	12,3
30.05.2021	1,164	0	99,03	101,31	0	96,85	99,71	0	0	24	0	0	70,2	58,2	12,02	0,7	0,7	-
31.05.2021	0,924	0	97,07	99,44	0	94,94	97,77	0	0	24	0	0	70	60,3	9,73	0,7	0,7	16
01.06.2021	1,116	0	109,89	112,22	0	107,47	110,39	0	0	24	0	0	69,8	59,4	10,4	0,7	0,7	-
02.06.2021	1,096	0	92,24	94,27	0	90,16	92,82	0	0	24	0	0	70,3	58,2	12,13	0,7	0,7	-
03.06.2021	1,044	0	93,2	92,87	0	91,15	91,43	0	0	24	0	0	70,2	58,7	11,43	0,7	0,7	15
04.06.2021	1,03	0	99,33	99,27	0	97,15	97,66	0	0	24	0	0	70,1	59,5	10,61	0,7	0,7	-
05.06.2021	1,047	0	82,03	82,36	0	80,22	81,15	0	0	24	0	0	69,9	56,9	13,06	0,7	0,7	13,4
06.06.2021	1,076	0	92,84	93,88	0	90,77	92,41	0	0	24	0	0	70,3	58,4	11,84	0,7	0,7	22
07.06.2021	1,035	0	100,39	101,56	0	98,18	99,92	0	0	24	0	0	70	59,5	10,53	0,7	0,7	-
08.06.2021	0,972	0	93,8	95,06	0	91,74	93,53	0	0	24	0	0	70	59,4	10,61	0,7	0,7	18,8
09.06.2021	0,921	0	94,23	95,99	0	92,26	94,51	0	0	24	0	0	67,7	57,7	10,01	0,7	0,7	21
10.06.2021	0,92	0	97,44	99,8	0	95,48	98,29	0	0	24	0	0	67	57,4	9,64	0,7	0,7	-
11.06.2021	0,904	0	94	97,06	0	92,11	95,59	0	0	24	0	0	66,9	57,1	9,82	0,7	0,7	-
12.06.2021	0,916	0	89,28	92,08	0	87,48	90,72	0	0	24	0	0	66,9	56,4	10,47	0,7	0,7	-
13.06.2021	0,964	0	96,08	98,84	0	94,1	97,36	0	0	24	0	0	67,5	57,2	10,26	0,7	0,7	-
14.06.2021	1,012	0	106,87	109,48	0	104,68	107,78	0	0	24	0	0	67,9	58,2	9,67	0,7	0,7	-
15.06.2021	0,941	0	93,43	96,4	0	91,5	94,93	0	0	24	0	0	67,9	57,5	10,34	0,7	0,7	-
16.06.2021	0,926	0	99,77	102,89	0	97,71	101,29	0	0	24	0	0	67,7	58,2	9,48	0,7	0,7	-
17.06.2021	0,912	0	93,8	96,79	0	91,85	95,29	0	0	24	0	0	67,6	57,6	9,97	0,7	0,7	-
18.06.2021	0,931	0	104,16	107,22	0	101,99	105,52	0	0	24	0	0	67,8	58,6	9,14	0,7	0,7	-
19.06.2021	0,904	0	107,84	110,82	0	105,6	109,05	0	0	24	0	0	68,1	59,6	8,56	0,7	0,7	-
20.06.2021	0,853	0	94,07	96,95	0	92,12	95,39	0	0	24	0	0	68,3	59	9,27	0,7	0,7	-
21.06.2021	0,835	0	106,47	109,62	0	104,25	107,8	0	0	24	0	0	67,9	59,9	8,02	0,7	0,7	-
22.06.2021	0,841	0	107,33	110,37	0	105,11	108,56	0	0	24	0	0	67,7	59,7	7,98	0,7	0,7	-
23.06.2021	0,838	0	95,4	98,47	0	93,45	96,94	0	0	24	0	0	67,2	58,2	9	0,7	0,7	-
Итого:	30,719	0	3178,9	3248,23	0	3112,01	3197,13	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,719																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2021	4687,544	411057,68	412730,87	0	399727,37	403996,99	0
23.06.2021	4718,263	414236,58	415979,1	0	402839,38	407194,12	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.06.2021 18:55:10