

#14026#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	1,099	0	115,33	116,1	0	112,81	114,2	0	0	24	0	0	69,7	59,9	9,75	0,7	0,7	-
25.05.2022	1,043	0	111,31	112,36	0	108,91	110,5	0	0	24	0	0	69,4	59,8	9,57	0,7	0,7	-
26.05.2022	1,097	0	110,92	112,19	0	108,51	110,38	0	0	24	0	0	69,7	59,6	10,12	0,7	0,7	-
27.05.2022	1,117	0	117,38	118,72	0	114,82	116,79	0	0	24	0	0	69,4	59,6	9,73	0,7	0,7	-
28.05.2022	1,113	0	117,57	118,83	0	115,06	116,89	0	0	24	0	0	69,2	59,6	9,66	0,7	0,7	-
29.05.2022	1,069	0	114,91	116,16	0	112,45	114,27	0	0	24	0	0	69,2	59,7	9,51	0,7	0,7	-
30.05.2022	1,131	0	114,18	115,19	0	111,68	113,31	0	0	24	0	0	69,5	59,4	10,13	0,7	0,7	-
31.05.2022	1,062	0	114,6	115,48	0	112,11	113,56	0	0	24	0	0	69,5	60,1	9,48	0,7	0,7	-
01.06.2022	1,104	0	115,66	116,52	0	113,18	114,61	0	0	24	0	0	69,2	59,4	9,78	0,7	0,7	-
02.06.2022	1,105	0	119,03	120,09	0	116,46	118,15	0	0	24	0	0	69,3	59,8	9,5	0,7	0,7	-
03.06.2022	1,036	0	118,63	119,79	0	116,08	117,84	0	0	24	0	0	69	60,1	8,93	0,7	0,7	-
04.06.2022	1,087	0	112,25	113,33	0	109,81	111,47	0	0	24	0	0	69,5	59,6	9,89	0,7	0,7	-
05.06.2022	1,052	0	114,35	115,51	0	111,85	113,63	0	0	24	0	0	69,3	59,9	9,39	0,7	0,7	-
06.06.2022	1,071	0	116,94	118,09	0	114,44	116,13	0	0	24	0	0	69,2	59,8	9,37	0,7	0,7	-
07.06.2022	0,934	0	101,68	102,74	0	99,51	101,06	0	0	23	1	1	69,3	59,9	9,38	0,7	0,7	-
08.06.2022	0,977	0	110,26	111,58	0	107,86	109,71	0	0	24	0	0	69,4	60,4	9,07	0,7	0,7	-
09.06.2022	1,011	0	114,06	114,95	0	111,59	113,04	0	0	24	0	0	69,2	60,2	9,04	0,7	0,7	-
10.06.2022	0,973	0	113,22	113,49	0	110,76	111,59	0	0	24	0	0	69,2	60,4	8,81	0,7	0,7	-
11.06.2022	0,986	0	109,47	109,64	0	107,08	107,8	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,21	0,7	0,7	-
12.06.2022	0,977	0	113,6	114,14	0	111,14	112,21	0	0	24	0	0	69,4	60,6	8,81	0,7	0,7	-
13.06.2022	0,97	0	114,25	115,08	0	111,8	113,12	0	0	24	0	0	69,3	60,6	8,68	0,7	0,7	-
14.06.2022	1,011	0	112,04	113,05	0	109,6	111,18	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,23	0,7	0,7	-
15.06.2022	0,988	0	115,02	116,66	0	112,57	114,72	0	0	24	0	0	69,1	60,3	8,77	0,7	0,7	-
16.06.2022	1,007	0	116,1	118,43	0	113,6	116,44	0	0	24	0	0	69,3	60,4	8,85	0,7	0,7	-
17.06.2022	1,001	0	114,62	117,19	0	112,14	115,25	0	0	24	0	0	69,2	60,3	8,94	0,7	0,7	-
18.06.2022	0,961	0	111,21	113,76	0	108,78	111,87	0	0	24	0	0	69,4	60,5	8,83	0,7	0,7	-
19.06.2022	1,022	0	119	121,59	0	116,49	119,57	0	0	24	0	0	68,9	60,1	8,78	0,7	0,7	-
20.06.2022	1,049	0	116,3	118,77	0	113,77	116,82	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,23	0,7	0,7	-
21.06.2022	1,028	0	115,87	118,36	0	113,33	116,4	0	0	24	0	0	69,4	60,4	9,08	0,7	0,7	-
22.06.2022	0,976	0	108,93	111,34	0	106,55	109,47	0	0	24	0	0	69,4	60,2	9,16	0,7	0,7	-
23.06.2022	0,968	0	109,13	111,59	0	106,77	109,73	0	0	24	0	0	69,4	60,4	9,06	0,7	0,7	-
Итого:	32,025	0	3527,82	3570,72	0	3451,51	3511,71	0	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,025																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2022	310,588	15570,76	15623,94	0	15202,71	15422,67	0
23.06.2022	342,613	19098,58	19194,66	0	18654,22	18934,38	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:31:28