

# #14042#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4899  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,886	0	108,05	111,14	0	105,81	109,34	0	0	24	0	0	68	59,7	8,37	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,87	0	103,57	106,59	0	101,4	104,87	0	0	24	0	0	67,9	59,3	8,6	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,923	0	105,02	107,98	0	102,81	106,26	0	0	24	0	0	68	59	9	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,94	0	101,65	104,4	0	99,52	102,71	0	0	24	0	0	68,5	59,1	9,45	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,901	0	97,82	100,68	0	95,76	99,13	0	0	24	0	0	67,8	58,4	9,42	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,893	0	99,94	102,82	0	97,88	101,17	0	0	24	0	0	67,7	58,6	9,14	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,74	0	78,76	81,85	0	77,28	80,66	0	0	24	0	0	64,8	55,2	9,67	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,797	0	93,3	96,9	0	91,48	95,42	0	0	24	0	0	66	57,2	8,73	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,657	0	72,7	73,91	0	71,3	72,8	0	0	24	0	0	65,5	56,5	9,01	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,885	0	90,63	93,18	0	88,82	91,83	0	0	24	0	0	65,8	55,8	9,97	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,864	0	85,05	87,42	0	83,37	86,17	0	0	24	0	0	66,2	55,9	10,37	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,679	0	81,07	82	0	79,48	80,74	0	0	24	0	0	66	57,8	8,28	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,895	0	136,63	140,3	0	133,88	137,96	0	0	24	0	0	67	60,3	6,69	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,88	0	105,81	108,79	0	103,63	107,04	0	0	24	0	0	67,5	59	8,47	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,892	0	126,3	129,58	0	123,72	127,44	0	0	24	0	0	67,4	60,2	7,2	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,878	0	112,32	115,48	0	110,03	113,64	0	0	24	0	0	67	59,1	7,99	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,849	0	118,22	121,26	0	115,82	119,23	0	0	24	0	0	67,4	60,1	7,33	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,886	0	121,7	124,65	0	119,22	122,62	0	0	24	0	0	67,1	59,7	7,42	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,876	0	116,36	119,07	0	113,98	117,12	0	0	24	0	0	67,6	59,9	7,68	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,841	0	107,98	110,61	0	105,78	108,81	0	0	24	0	0	67,3	59,3	7,96	0,7	0,7	-
Итого:	17,032	0	2062,88	2118,61	0	2020,97	2084,96	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,032																	

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2021	4718,263	414236,58	415979,1	0	402839,38	407194,12	0
13.07.2021	4735,295	416299,46	418097,71	0	404860,35	409279,08	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:12:36