

#90272#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088

Заводской номер счётчика 00123060	Показания прибора, Гкал 23.07.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1029,121	1006,662	22.459

Подпись исполнителя



ОКЧ 16.07.24 откл от
нет.

#89487#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4088
 Порядковый номер 4899
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00123060
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2024	-	1,11	0	126,72	120,56	0	123,98	118,56	0	0	24	0	0	69,2	60,3	8,93	0,7	0,7
25.06.2024	-	1,035	0	117,85	111,83	0	115,31	109,96	0	0	24	0	0	69	60	8,98	0,7	0,7
26.06.2024	-	1,083	0	120,73	116,33	0	118,12	114,4	0	0	24	0	0	69,2	60	9,17	0,7	0,7
27.06.2024	-	1,012	0	117	114,46	0	114,51	112,57	0	0	24	0	0	68,8	60	8,84	0,7	0,7
28.06.2024	-	1,031	0	119,87	117,72	0	117,29	115,76	0	0	24	0	0	69,2	60,4	8,81	0,7	0,7
29.06.2024	-	0,994	0	111,47	109,74	0	109,07	107,93	0	0	24	0	0	69,3	60,2	9,1	0,7	0,7
30.06.2024	-	1,03	0	121,85	119,81	0	119,25	117,81	0	0	24	0	0	69,1	60,4	8,67	0,7	0,7
01.07.2024	-	1	0	118,92	116,98	0	116,36	115,05	0	0	24	0	0	69	60,4	8,6	0,7	0,7
02.07.2024	-	1,028	0	113,65	111,88	0	111,21	110,05	0	0	24	0	0	69,1	59,8	9,27	0,7	0,7
03.07.2024	-	1,061	0	107,87	106,29	0	105,58	104,61	0	0	24	0	0	68,8	58,8	10,06	0,7	0,7
04.07.2024	-	1,09	0	114,26	112,48	0	111,84	110,65	0	0	24	0	0	69	59,2	9,76	0,7	0,7
05.07.2024	-	1,066	0	108,42	107,13	0	106,12	105,42	0	0	24	0	0	69	59	10,06	0,7	0,7
06.07.2024	-	1,033	0	110,89	110,47	0	108,54	108,69	0	0	24	0	0	68,9	59,4	9,54	0,7	0,7
07.07.2024	-	1,082	0	113,75	114,29	0	111,3	112,44	0	0	24	0	0	69,2	59,4	9,76	0,7	0,7
08.07.2024	-	1,044	0	111,02	112,17	0	108,64	110,34	0	0	24	0	0	69	59,4	9,64	0,7	0,7
09.07.2024	-	0,997	0	113,04	114,42	0	110,65	112,55	0	0	24	0	0	68,8	59,8	9,01	0,7	0,7
10.07.2024	-	0,979	0	111,62	113,05	0	109,25	111,21	0	0	24	0	0	68,9	59,9	8,98	0,7	0,7
11.07.2024	-	0,899	0	100,39	101,98	0	98,25	100,33	0	0	24	0	0	68,7	59,6	9,19	0,7	0,7
12.07.2024	-	0,984	0	111,99	112,75	0	109,63	110,89	0	0	24	0	0	69	60	8,99	0,7	0,7
13.07.2024	-	0,973	0	124,27	123,73	0	121,63	121,68	0	0	24	0	0	68,5	60,5	8	0,7	0,7
14.07.2024	-	0,978	0	106,22	105	0	103,94	103,3	0	0	24	0	0	69,1	59,7	9,41	0,7	0,7
15.07.2024	-	0,95	0	108,04	106,23	0	105,75	104,48	0	0	23	1	1	69	60	8,99	0,7	0,7
16.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	68,6	59,6	9,02	0,7	0,7
17.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	68,7	59,9	8,85	0,7	0,7
18.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	69,3	59,6	9,67	0,7	0,7
19.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	69,3	59,7	9,59	0,7	0,7
20.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	69	58,1	10,9	0,7	0,7
21.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	68,6	58,4	10,26	0,7	0,7
22.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	69,2	58,7	10,45	0,7	0,7
23.07.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	1	69,1	58,7	10,37	0,7	0,7
Итого:	-	22,459	0	2509,84	2479,3	0	2456,22	2438,68	0	0	527	193	-	68,99	59,63	9,36	0,7	0,7

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 527 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.06.2024	1006,662	57080,56	55972,4	0	55727,15	55189,06	0
23.07.2024	1029,121	59590,4	58451,7	0	58183,37	57627,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения