

#142374#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Согласия 23, Калининград

4088

4899

ВКТ-7

00123060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	1,068	0	134,98	130,56	0	132,09	128,34	0	0	24	0	0	69	61	8,08	0,7	0,7	-
25.06.2025	1,135	0	150,83	145,78	0	147,61	143,27	0	0	24	0	0	68,8	61,1	7,71	0,7	0,7	-
26.06.2025	1,059	0	134,13	129,76	0	131,29	127,58	0	0	24	0	0	68,6	60,5	8,07	0,7	0,7	-
27.06.2025	1,066	0	134,14	129,32	0	131,3	127,13	0	0	24	0	0	69	60,8	8,13	0,7	0,7	-
28.06.2025	1,108	0	142,6	137,02	0	139,57	134,71	0	0	24	0	0	68,9	60,9	7,95	0,7	0,7	-
29.06.2025	1,205	0	157,6	151,65	0	154,2	149,03	0	0	24	0	0	69,4	61,5	7,82	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,349	0	42,76	41,19	0	41,84	40,5	0	0	24	0	0	68,8	60,7	8,17	0,7	0,7	-
01.07.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	2	1	24,4	24,2	0,21	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,011	0	103,3	103,58	0	101,14	101,42	0	0	24	0	0	68,4	68,3	0,14	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,097	0	307,35	294,59	0	300,67	288,26	0	0	24	0	0	69,5	69,2	0,33	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,604	0	255,76	244,8	0	250,24	239,8	0	0	24	0	0	69,6	67,2	2,41	0,7	0,7	-
05.07.2025	1,125	0	98,78	95,07	0	96,64	93,61	0	0	24	0	0	69,3	57,7	11,65	0,7	0,7	-
06.07.2025	1,145	0	108,49	104,96	0	106,16	103,33	0	0	24	0	0	68,9	58,1	10,77	0,7	0,7	-
07.07.2025	1,031	0	100,02	97,15	0	97,9	95,64	0	0	24	0	0	68,7	58,2	10,54	0,7	0,7	-
08.07.2025	1,082	0	107,86	104,82	0	105,58	103,17	0	0	24	0	0	68,7	58,5	10,25	0,7	0,7	-
09.07.2025	1,088	0	114,64	111,61	0	112,25	109,83	0	0	24	0	0	68,6	58,9	9,71	0,7	0,7	-
10.07.2025	1,132	0	150,32	146,02	0	147,2	143,6	0	0	24	0	0	67,9	60,2	7,7	0,7	0,7	-
11.07.2025	1,052	0	148,31	144,27	0	145,26	141,88	0	0	24	0	0	67,5	60,3	7,25	0,7	0,7	-
12.07.2025	1,112	0	159,1	154,63	0	155,82	152,06	0	0	24	0	0	67,6	60,4	7,15	0,7	0,7	-
13.07.2025	1,129	0	164,17	159,16	0	160,79	156,52	0	0	24	0	0	67,6	60,6	7,03	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,431	0	98,14	64,1	0	97,11	63,33	0	0	24	0	0	44,8	48	-3,2	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,085	0	98,59	42,99	0	98,35	42,99	0	0	24	0	0	22,4	21,6	0,84	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,031	0	50,37	30,92	0	50,32	30,92	0	0	24	0	0	21,1	20,5	0,59	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,638	0	74,23	74,16	0	72,63	72,91	0	0	23	1	1	69,4	60,7	8,68	0,7	0,7	-
18.07.2025	1,162	0	137	132,37	0	134,04	130,12	0	0	24	0	0	69,3	60,6	8,64	0,7	0,7	-
19.07.2025	1,085	0	120,47	117,87	0	117,84	115,91	0	0	24	0	0	69,6	60,3	9,22	0,7	0,7	-
20.07.2025	1,088	0	117,37	115,33	0	114,83	113,44	0	0	24	0	0	69,6	60,1	9,47	0,7	0,7	-
21.07.2025	1,05	0	114,21	112,67	0	111,73	110,78	0	0	24	0	0	69,6	60,2	9,41	0,7	0,7	-
22.07.2025	1,07	0	118,08	116,17	0	115,51	114,26	0	0	24	0	0	69,5	60,3	9,26	0,7	0,7	-
23.07.2025	1,061	0	111,97	110,4	0	109,49	108,59	0	0	24	0	0	69,8	60,1	9,73	0,7	0,7	-
Итого:	25,299	0	3755,57	3542,92	0	3679,4	3482,93	0	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,299																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	2017,788	133803,3	131221,87	0	130694	129265,84	0
23.07.2025	2043,087	137558,87	134764,79	0	134373,4	132748,77	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 9:54:59