

#14044#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2021 по 23.08.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2021	0,896	0	122,72	125,3	0	120,18	123,23	0	0	24	0	0	67,7	60,2	7,43	0,7	0,7	-
25.07.2021	0,843	0	114,21	116,66	0	111,9	114,71	0	0	24	0	0	67,3	59,8	7,53	0,7	0,7	-
26.07.2021	0,831	0	111,99	114,45	0	109,72	112,56	0	0	24	0	0	67,5	59,9	7,57	0,7	0,7	-
27.07.2021	0,85	0	143,44	146,12	0	140,5	143,61	0	0	24	0	0	67,5	61,4	6,07	0,7	0,7	-
28.07.2021	0,851	0	124,12	126,3	0	121,53	124,14	0	0	24	0	0	68	61	7,01	0,7	0,7	-
29.07.2021	0,852	0	126,89	129,17	0	124,27	126,99	0	0	24	0	0	67,8	60,9	6,86	0,7	0,7	-
30.07.2021	0,885	0	133,69	136,8	0	130,95	134,5	0	0	24	0	0	67,3	60,6	6,76	0,7	0,7	-
31.07.2021	0,881	0	143,62	146,36	0	140,67	143,87	0	0	24	0	0	67,4	61,1	6,25	0,7	0,7	-
01.08.2021	0,9	0	136,85	139,41	0	134,05	137,05	0	0	24	0	0	67,3	60,6	6,71	0,7	0,7	-
02.08.2021	0,892	0	136,23	138,83	0	133,44	136,48	0	0	24	0	0	67,3	60,6	6,68	0,7	0,7	-
03.08.2021	0,874	0	135,76	139,12	0	133,03	136,82	0	0	24	0	0	66,3	59,8	6,58	0,7	0,7	-
04.08.2021	0,561	0	69,23	69,78	0	68	68,83	0	0	24	0	0	62	54	7,95	0,7	0,7	-
05.08.2021	0,924	0	109,1	111,52	0	106,85	109,71	0	0	24	0	0	67,8	59,2	8,63	0,7	0,7	-
06.08.2021	0,891	0	103,99	106,86	0	101,89	105,16	0	0	24	0	0	67,2	58,4	8,74	0,7	0,7	-
07.08.2021	0,625	0	68,67	70,85	0	67,33	69,79	0	0	24	0	0	66,3	57	9,25	0,7	0,7	-
08.08.2021	0,884	0	96,02	99,17	0	94,1	97,69	0	0	24	0	0	66,9	57,5	9,39	0,7	0,7	-
09.08.2021	0,87	0	95,22	98,12	0	93,3	96,62	0	0	24	0	0	67	57,7	9,35	0,7	0,7	-
10.08.2021	0,903	0	102,94	105,58	0	100,82	103,92	0	0	24	0	0	67,5	58,6	8,97	0,7	0,7	-
11.08.2021	0,801	0	95,83	97,63	0	93,88	96,04	0	0	24	0	0	67,4	58,9	8,49	0,7	0,7	-
12.08.2021	0,909	0	96,61	98,71	0	94,61	97,2	0	0	24	0	0	67,4	57,8	9,61	0,7	0,7	-
13.08.2021	0,9	0	94,32	96,19	0	92,35	94,73	0	0	24	0	0	67,7	58	9,76	0,7	0,7	-
14.08.2021	0,882	0	93,99	95,81	0	92,05	94,33	0	0	24	0	0	67,6	58	9,57	0,7	0,7	-
15.08.2021	0,915	0	94,73	96,54	0	92,8	95,05	0	0	24	0	0	67,7	57,8	9,85	0,7	0,7	-
16.08.2021	0,89	0	89,18	90,9	0	87,34	89,51	0	0	24	0	0	67,5	57,3	10,2	0,7	0,7	-
17.08.2021	0,888	0	92,54	93,81	0	90,65	92,38	0	0	24	0	0	67,4	57,6	9,81	0,7	0,7	-
18.08.2021	0,878	0	93,91	95,57	0	91,99	94,1	0	0	24	0	0	67,4	57,9	9,57	0,7	0,7	-
19.08.2021	0,884	0	121,72	124,48	0	119,23	122,45	0	0	24	0	0	67,4	60	7,41	0,7	0,7	-
20.08.2021	1,018	0	147,12	150,51	0	144,03	147,92	0	0	24	0	0	68,3	61,2	7,06	0,7	0,7	-
21.08.2021	1,033	0	140,58	143,16	0	137,64	140,75	0	0	24	0	0	68,3	60,8	7,52	0,7	0,7	-
22.08.2021	1,042	0	142,79	145,61	0	139,78	143,13	0	0	24	0	0	68,4	60,9	7,45	0,7	0,7	-
23.08.2021	1,021	0	149,56	152,73	0	146,41	150,13	0	0	24	0	0	68,3	61,3	6,99	0,7	0,7	-
Итого:	27,274	0	3527,57	3602,05	0	3455,29	3543,4	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,274																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.07.2021	4743,751	417439,36	419265,61	0	405976,95	410427,94	0
23.08.2021	4771,025	420966,93	422867,66	0	409432,24	413971,34	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2021 7:34:41