

#90937#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.07.2024 по 03.08.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ГрандВодСервис, ООО, УК
Согласия 23, Калининград
4088

Заводской номер счётчика 00123060	Показания прибора, Гкал 03.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 31.07.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1032,472	1029,121	3.351

Подпись исполнителя



с 31.07.24 по
03.08.24



#90936#

Отчёт за период с 31.07.2024 по 03.08.2024.

Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1
Отчёт сформирован 05.08.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.08.2024	-	0,395	0	49,32	47,5	0	48,26	46,7	0	0	9	15	1	69,2	61	8,21	0,7	0,7
02.08.2024	-	0,999	0	118,43	114,12	0	115,91	112,21	0	0	24	0	0	69,3	60,7	8,61	0,7	0,7
03.08.2024	-	0,961	0	115,76	111,55	0	113,27	109,68	0	0	24	0	0	69,2	60,7	8,49	0,7	0,7
Итого:	-	2,355	0	283,51	273,17	0	277,44	268,59	0	0	57	15	-	69,23	60,8	8,44	0,7	0,7

Общее время работы системы 72 час.

Период нормальной работы системы 57 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.07.2024	1029,121	59590,4	58451,7	0	58183,37	57627,74	0
03.08.2024	1032,472	59995,56	58841,92	0	58579,85	58011,38	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____