

#14046#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель: ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя: Согласия 23, Калининград
Номер абонента: 4088
Порядковый номер: 4899
Тип теплосчётчика: ВКТ-7
Заводской номер: 00123060
Номер системы: 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,045	0	147,17	150,36	0	144,04	147,79	0	0	24	0	0	68,4	61,2	7,26	0,7	0,7	-
25.08.2021	1,047	0	156,33	159,92	0	153,07	157,18	0	0	24	0	0	68,3	61,4	6,85	0,7	0,7	-
26.08.2021	1,008	0	148,95	152,4	0	145,88	149,83	0	0	24	0	0	67,7	60,7	6,92	0,7	0,7	-
27.08.2021	0,979	0	132,85	136,09	0	130,11	133,82	0	0	24	0	0	67,7	60,1	7,54	0,7	0,7	-
28.08.2021	1,009	0	154,52	158,25	0	151,27	155,52	0	0	24	0	0	68,2	61,5	6,67	0,7	0,7	-
29.08.2021	1,046	0	146,31	149,13	0	143,3	146,62	0	0	24	0	0	67,9	60,6	7,31	0,7	0,7	-
30.08.2021	1,048	0	138,03	140,64	0	135,15	138,27	0	0	24	0	0	68,2	60,4	7,76	0,7	0,7	-
31.08.2021	1,066	0	143,77	146,61	0	140,78	144,18	0	0	24	0	0	68	60,4	7,57	0,7	0,7	-
01.09.2021	1,048	0	148,75	152,94	0	145,64	150,32	0	0	24	0	0	68,3	61,1	7,19	0,7	0,7	-
02.09.2021	1,05	0	159,54	163,58	0	156,23	160,77	0	0	24	0	0	68,2	61,5	6,72	0,7	0,7	-
03.09.2021	1,036	0	163,54	167,09	0	160,13	164,16	0	0	24	0	0	68,4	62	6,47	0,7	0,7	-
04.09.2021	1,082	0	167,78	170,9	0	164,26	167,89	0	0	24	0	0	68,3	61,7	6,58	0,7	0,7	-
05.09.2021	1,102	0	137,6	140,51	0	134,69	138,15	0	0	24	0	0	68,4	60,2	8,2	0,7	0,7	-
06.09.2021	1,111	0	149,37	152,6	0	146,28	150,04	0	0	24	0	0	68	60,4	7,6	0,7	0,7	-
07.09.2021	1,069	0	153,41	156,25	0	150,18	153,54	0	0	24	0	0	68,6	61,5	7,11	0,7	0,7	-
08.09.2021	1,072	0	149,82	152,93	0	146,67	150,31	0	0	24	0	0	68,3	61	7,31	0,7	0,7	-
09.09.2021	1,021	0	133,29	136,15	0	130,49	133,87	0	0	24	0	0	68,5	60,7	7,84	0,7	0,7	-
10.09.2021	1,044	0	135,9	138,8	0	133,04	136,48	0	0	24	0	0	68,4	60,6	7,83	0,7	0,7	-
11.09.2021	1,042	0	136,93	140,18	0	134,05	137,8	0	0	24	0	0	68,4	60,6	7,77	0,7	0,7	-
12.09.2021	1,006	0	132,83	136,22	0	130,07	133,92	0	0	24	0	0	68	60,3	7,74	0,7	0,7	-
13.09.2021	1,024	0	148,84	152,41	0	145,7	149,78	0	0	24	0	0	68,5	61,5	7,04	0,7	0,7	-
14.09.2021	0,998	0	132,95	136,25	0	130,15	133,94	0	0	24	0	0	68,3	60,7	7,68	0,7	0,7	-
15.09.2021	1,018	0	134,24	137,57	0	131,42	135,26	0	0	24	0	0	68,4	60,7	7,74	0,7	0,7	-
16.09.2021	1,002	0	139,55	142,8	0	136,67	140,41	0	0	24	0	0	67,8	60,5	7,33	0,7	0,7	-
17.09.2021	1,024	0	128,11	131,22	0	125,42	129,04	0	0	24	0	0	68,5	60,3	8,17	0,7	0,7	-
18.09.2021	1,065	0	129,56	132,67	0	126,84	130,49	0	0	24	0	0	68,4	60	8,42	0,7	0,7	-
19.09.2021	1,109	0	141,38	144,68	0	138,4	142,26	0	0	24	0	0	68,5	60,5	8,02	0,7	0,7	-
20.09.2021	1,115	0	143,64	146,95	0	140,62	144,49	0	0	24	0	0	68,5	60,6	7,92	0,7	0,7	-
21.09.2021	1,138	0	145,07	148,19	0	142,02	145,71	0	0	24	0	0	68,7	60,6	8,03	0,7	0,7	-
22.09.2021	1,093	0	133,16	136,3	0	130,35	134,02	0	0	24	0	0	68,4	60	8,4	0,7	0,7	-
23.09.2021	1,099	0	141	144,29	0	138,02	141,87	0	0	24	0	0	68,4	60,4	7,98	0,7	0,7	-
Итого:	32,616	0	4454,19	4554,88	0	4360,94	4477,73	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,616																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2021	4771,025	420966,93	422867,66	0	409432,24	413971,34	0
23.09.2021	4803,641	425421,12	427422,54	0	413793,18	418449,07	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 19:52:15