

# #14029#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4899  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123060  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,82	0	95,08	96,93	0	93,1	95,38	0	0	24	0	0	67,9	59,1	8,81	0,7	0,7	-
25.08.2022	0,823	0	101,85	103,76	0	99,75	102,09	0	0	24	0	0	67,6	59,3	8,26	0,7	0,7	-
26.08.2022	0,793	0	95,32	97,11	0	93,36	95,54	0	0	24	0	0	67,7	59,2	8,51	0,7	0,7	-
27.08.2022	0,797	0	101,5	103,34	0	99,4	101,68	0	0	24	0	0	67,9	59,8	8,03	0,7	0,7	-
28.08.2022	0,8	0	96,55	98,29	0	94,56	96,7	0	0	24	0	0	67,9	59,4	8,46	0,7	0,7	-
29.08.2022	0,807	0	100,55	102,32	0	98,46	100,65	0	0	24	0	0	67,8	59,6	8,19	0,7	0,7	-
30.08.2022	0,812	0	93,89	95,47	0	91,97	93,95	0	0	24	0	0	67,8	59	8,83	0,7	0,7	-
31.08.2022	0,882	0	112,82	114,85	0	110,49	112,96	0	0	24	0	0	68	60	7,98	0,7	0,7	-
01.09.2022	0,907	0	118,16	120,29	0	115,7	118,29	0	0	24	0	0	68,2	60,4	7,85	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,931	0	120,62	122,75	0	118,13	120,73	0	0	24	0	0	67,7	59,8	7,89	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,917	0	117,78	119,86	0	115,34	117,9	0	0	24	0	0	67,8	59,9	7,96	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,969	0	121,29	123,36	0	118,76	121,32	0	0	24	0	0	68,1	60	8,17	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,939	0	119,08	121,05	0	116,6	119,04	0	0	24	0	0	68,1	60,1	8,05	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,951	0	126,25	128,27	0	123,63	126,15	0	0	24	0	0	67,8	60,1	7,69	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,967	0	121,83	123,63	0	119,3	121,6	0	0	24	0	0	67,9	59,8	8,11	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,948	0	123	124,82	0	120,44	122,74	0	0	24	0	0	68,2	60,4	7,86	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,973	0	119,53	121,17	0	117,01	119,16	0	0	24	0	0	68,1	59,8	8,32	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,98	0	123,21	124,88	0	120,64	122,83	0	0	24	0	0	68	59,9	8,1	0,7	0,7	-
11.09.2022	1,026	0	125,83	127,41	0	123,21	125,33	0	0	24	0	0	68	59,7	8,33	0,7	0,7	-
12.09.2022	1,005	0	128,89	130,45	0	126,19	128,29	0	0	24	0	0	68,2	60,2	7,97	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,996	0	127,76	129,22	0	125,1	127,07	0	0	24	0	0	68	60	7,95	0,7	0,7	-
14.09.2022	1,018	0	132,45	134,17	0	129,71	131,98	0	0	24	0	0	67,7	59,9	7,83	0,7	0,7	-
15.09.2022	1,024	0	127,94	129,66	0	125,27	127,52	0	0	24	0	0	68,3	60,2	8,16	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,993	0	136,94	136,9	0	134,08	134,61	0	0	24	0	0	68	60,5	7,41	0,7	0,7	-
17.09.2022	1,001	0	120,04	122,03	0	117,55	120,03	0	0	24	0	0	68	59,5	8,54	0,7	0,7	-
18.09.2022	1,036	0	129,45	131,64	0	126,8	129,52	0	0	24	0	0	67,5	59,4	8,15	0,7	0,7	-
19.09.2022	1,049	0	127,62	129,66	0	125,02	127,56	0	0	24	0	0	67,7	59,3	8,39	0,7	0,7	-
20.09.2022	1,032	0	127,25	129,04	0	124,6	126,94	0	0	24	0	0	68	59,8	8,28	0,7	0,7	-
21.09.2022	1,013	0	125,69	127,49	0	123,09	125,44	0	0	24	0	0	67,7	59,5	8,21	0,7	0,7	-
22.09.2022	1,036	0	129,57	131,39	0	126,91	129,25	0	0	24	0	0	67,7	59,5	8,15	0,7	0,7	-
23.09.2022	1,027	0	131,69	133,49	0	128,97	131,31	0	0	24	0	0	67,6	59,6	7,97	0,7	0,7	-
Итого:	29,272	0	3679,43	3734,7	0	3603,14	3673,56	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	29,272																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2022	396,594	25896,91	26141,22	0	25311,3	25767,07	0
23.09.2022	425,866	29576,34	29875,92	0	28914,44	29440,63	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2022 7:31:58