

#148665#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ГрандВодСервис, ООО, УК

Согласия 23, Калининград

4088

4899

ВКТ-7

00123060

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,11	0	130,55	131,34	0	127,71	129,1	0	0	24	0	0	69,6	60,8	8,72	0,7	0,7	-
25.08.2025	1,132	0	152,43	152,84	0	149,16	150,17	0	0	24	0	0	69,3	61,7	7,57	0,7	0,7	-
26.08.2025	1,061	0	133,78	134,43	0	130,84	132,06	0	0	24	0	0	70	61,8	8,13	0,7	0,7	-
27.08.2025	1,121	0	156,38	156,09	0	152,99	153,34	0	0	24	0	0	69,8	62,4	7,33	0,7	0,7	-
28.08.2025	1,095	0	160,65	159,75	0	157,17	156,87	0	0	24	0	0	69,7	62,7	6,98	0,7	0,7	-
29.08.2025	1,069	0	144,07	143,1	0	140,92	140,58	0	0	24	0	0	70	62,4	7,6	0,7	0,7	-
30.08.2025	1,052	0	154,29	153,02	0	150,94	150,26	0	0	24	0	0	69,7	62,7	6,98	0,7	0,7	-
31.08.2025	1,098	0	179,71	177,79	0	175,85	174,56	0	0	24	0	0	69,4	63,1	6,26	0,7	0,7	-
01.09.2025	1,042	0	161,64	160,14	0	158,1	157,25	0	0	24	0	0	69,8	63,2	6,6	0,7	0,7	-
02.09.2025	1,029	0	167,08	165,49	0	163,43	162,46	0	0	24	0	0	69,8	63,4	6,31	0,7	0,7	-
03.09.2025	1,002	0	163,88	162,3	0	160,33	159,3	0	0	24	0	0	69,7	63,4	6,27	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,989	0	173,45	171,69	0	169,68	168,54	0	0	24	0	0	69,7	63,9	5,84	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,969	0	154,64	153,28	0	151,24	150,46	0	0	24	0	0	70	63,6	6,4	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,982	0	165,34	163,74	0	161,73	160,69	0	0	24	0	0	69,9	63,8	6,08	0,7	0,7	-
07.09.2025	1,082	0	176,58	174,68	0	172,68	171,47	0	0	24	0	0	70	63,7	6,28	0,7	0,7	-
08.09.2025	1,004	0	166,37	164,69	0	162,71	161,64	0	0	24	0	0	70	63,9	6,18	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,982	0	172,04	170,2	0	168,29	167,07	0	0	24	0	0	69,7	63,9	5,85	0,7	0,7	-
10.09.2025	1,01	0	175,87	174,01	0	172,03	170,78	0	0	24	0	0	69,8	63,9	5,9	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,994	0	174,43	172,22	0	170,62	169,01	0	0	24	0	0	69,9	64,1	5,85	0,7	0,7	-
12.09.2025	1,049	0	178,23	175,47	0	174,32	172,19	0	0	24	0	0	70,1	64,1	6,04	0,7	0,7	-
13.09.2025	1,031	0	193,77	189,95	0	189,53	186,35	0	0	24	0	0	70	64,6	5,44	0,7	0,7	-
14.09.2025	1,05	0	214,8	210,29	0	210,1	206,27	0	0	24	0	0	69,9	64,9	5	0,7	0,7	-
15.09.2025	1,014	0	231,55	226,56	0	226,46	222,13	0	0	24	0	0	70,2	65,7	4,47	0,7	0,7	-
16.09.2025	1,028	0	233,99	228,88	0	228,82	224,42	0	0	24	0	0	70,2	65,7	4,49	0,7	0,7	-
17.09.2025	1,054	0	265,21	259,69	0	259,36	254,56	0	0	24	0	0	70	66	4,05	0,7	0,7	-
18.09.2025	1,103	0	264,43	258,9	0	258,64	253,85	0	0	24	0	0	69,9	65,7	4,26	0,7	0,7	-
19.09.2025	1,036	0	263,16	257,45	0	257,36	252,37	0	0	24	0	0	70,2	66,1	4,03	0,7	0,7	-
20.09.2025	1,035	0	262,83	255,41	0	257,04	250,32	0	0	24	0	0	70,4	66,3	4,03	0,7	0,7	-
21.09.2025	1,094	0	259,4	255,6	0	253,7	250,6	0	0	24	0	0	70	65,7	4,31	0,7	0,7	-
22.09.2025	1,019	0	250,52	245,12	0	244,99	240,31	0	0	24	0	0	70,2	66	4,16	0,7	0,7	-
23.09.2025	1,074	0	248,5	241,76	0	243,02	237,01	0	0	24	0	0	70,3	65,9	4,42	0,7	0,7	-
Итого:	32,41	0	5929,57	5845,88	0	5799,76	5735,99	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,41																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.08.2025	2075,147	140880,92	138073,92	0	137622,69	136003,2	0
23.09.2025	2107,557	146810,49	143919,8	0	143422,45	141739,19	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:39:37