

#14045#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,113	0	158,73	161,32	0	155,44	158,57	0	0	24	0	0	68	60,9	7,16	0,7	0,7	-
25.09.2021	1,124	0	168,18	170,77	0	164,71	167,87	0	0	24	0	0	67,7	60,9	6,82	0,7	0,7	-
26.09.2021	1,145	0	138,49	140,7	0	135,68	138,46	0	0	24	0	0	67,1	58,6	8,46	0,7	0,7	-
27.09.2021	1,137	0	153,87	156,28	0	150,68	153,67	0	0	24	0	0	67,9	60,4	7,55	0,7	0,7	-
28.09.2021	1,154	0	142,79	145,5	0	139,77	143,09	0	0	24	0	0	68,8	60,5	8,27	0,7	0,7	-
29.09.2021	1,123	0	123,57	126,26	0	120,92	124,19	0	0	24	0	0	69,1	59,8	9,29	0,7	0,7	-
30.09.2021	1,113	0	131,94	134,85	0	129,13	132,57	0	0	24	0	0	69,1	60,5	8,62	0,7	0,7	-
Итого:	7,909	0	1017,57	1035,68	0	996,33	1018,42	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,909																	

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2021	4803,641	425421,12	427422,54	0	413793,18	418449,07	0
30.09.2021	4811,55	426438,69	428458,22	0	414789,51	419467,49	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:42:18
