

#14054#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград
Номер абонента 4088
Порядковый номер 4899
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,004	0	127,59	129,11	0	124,95	127,04	0	0	24	0	0	67,5	59,5	8,04	0,7	0,7	-
25.09.2022	1,063	0	123,33	124,55	0	120,78	122,55	0	0	24	0	0	67,9	59,1	8,8	0,7	0,7	-
26.09.2022	1,027	0	126,62	127,9	0	124,04	125,83	0	0	24	0	0	67,7	59,4	8,29	0,7	0,7	-
27.09.2022	1,045	0	122,96	124,16	0	120,43	122,16	0	0	24	0	0	68	59,3	8,68	0,7	0,7	-
28.09.2022	1,013	0	126,07	127,49	0	123,48	125,43	0	0	24	0	0	67,6	59,4	8,22	0,7	0,7	-
29.09.2022	1,058	0	124,61	125,72	0	122,04	123,72	0	0	24	0	0	67,8	59,1	8,66	0,7	0,7	-
30.09.2022	1,06	0	126,47	127,19	0	123,86	125,15	0	0	24	0	0	67,8	59,2	8,55	0,7	0,7	-
01.10.2022	1,046	0	127,01	127,85	0	124,38	125,77	0	0	24	0	0	67,9	59,5	8,42	0,7	0,7	-
02.10.2022	1,117	0	126,73	127,4	0	124,09	125,38	0	0	24	0	0	68	59	9,01	0,7	0,7	-
03.10.2022	1,033	0	139,89	140,8	0	136,99	138,42	0	0	24	0	0	68	60,5	7,53	0,7	0,7	-
04.10.2022	1,095	0	149,34	150,32	0	146,26	147,81	0	0	24	0	0	67,8	60,3	7,5	0,7	0,7	-
Итого:	11,561	0	1420,62	1432,49	0	1391,3	1409,26	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,561																	

Общее время работы системы, ч 264

Период нормальной работы системы, ч 264

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2022	425,866	29576,34	29875,92	0	28914,44	29440,63	0
04.10.2022	437,427	30996,96	31308,41	0	30305,74	30849,89	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:38:07