

#112607#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель ГрандВодСервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Согласия 23, Калининград  
Номер абонента 4088  
Порядковый номер 4899  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00123060  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	4,872	0	250,92	245,43	0	244,63	241,93	0	0	24	0	0	75,4	55,5	19,93	0,7	0,7	1,8
25.12.2024	4,771	0	262,8	257,24	0	256,35	253,54	0	0	24	0	0	74,4	55,8	18,63	0,7	0,7	2,1
26.12.2024	4,351	0	282,86	277,54	0	276,32	273,47	0	0	24	0	0	72,1	56,3	15,76	0,7	0,7	3,8
27.12.2024	4,161	0	308,56	303,32	0	301,63	298,77	0	0	24	0	0	70,9	57,1	13,81	0,7	0,7	5,3
28.12.2024	3,968	0	310,88	305,91	0	304,02	301,29	0	0	24	0	0	70,3	57,2	13,06	0,7	0,7	4,3
29.12.2024	4,183	0	305,94	300,98	0	299,04	296,45	0	0	24	0	0	71	57	13,99	0,7	0,7	3,9
30.12.2024	4,282	0	292,43	287,6	0	285,75	283,37	0	0	24	0	0	71,6	56,6	14,99	0,7	0,7	4,8
31.12.2024	4,189	0	303,19	298,49	0	296,36	294,03	0	0	24	0	0	71,1	56,9	14,13	0,7	0,7	5,5
01.01.2025	3,987	0	306,97	302,64	0	300,08	298	0	0	24	0	0	70,9	57,6	13,29	0,7	0,7	4,2
02.01.2025	4,218	0	307,21	302,74	0	299,96	297,96	0	0	24	0	0	72,8	58,7	14,08	0,7	0,7	4
03.01.2025	4,924	0	256,97	252,02	0	250,05	248,01	0	0	24	0	0	78,4	58,7	19,69	0,7	0,7	-0,5
04.01.2025	5,094	0	234,75	230	0	228,25	226,52	0	0	24	0	0	79,6	57,2	22,33	0,7	0,7	-0,9
05.01.2025	5,066	0	233,39	228,73	0	226,96	225,3	0	0	24	0	0	79,4	57	22,33	0,7	0,7	-1,8
06.01.2025	5,044	0	253,87	249	0	247,04	245,14	0	0	24	0	0	78,4	58	20,41	0,7	0,7	-1,4
07.01.2025	4,159	0	297,8	293,77	0	291,01	289,33	0	0	24	0	0	71,6	57,3	14,29	0,7	0,7	4,9
08.01.2025	4,308	0	297,99	293,89	0	290,86	289,25	0	0	24	0	0	73,4	58,6	14,82	0,7	0,7	2,3
09.01.2025	4,495	0	269,23	265,3	0	262,37	261,06	0	0	24	0	0	76	58,9	17,13	0,7	0,7	0,7
10.01.2025	4,526	0	273,53	269,63	0	266,69	265,4	0	0	24	0	0	75,3	58,4	16,98	0,7	0,7	-
11.01.2025	4,918	0	232,75	229,22	0	226,54	225,88	0	0	24	0	0	77,9	56,2	21,72	0,7	0,7	-
12.01.2025	4,806	0	236,03	232,74	0	229,79	229,28	0	0	24	0	0	77,4	56,5	20,92	0,7	0,7	-
13.01.2025	4,836	0	243,3	240,02	0	236,81	236,35	0	0	24	0	0	77,9	57,5	20,43	0,7	0,7	-
14.01.2025	4,751	0	247,05	243,9	0	240,58	240,18	0	0	24	0	0	77,3	57,6	19,76	0,7	0,7	-
15.01.2025	4,267	0	266,32	263,77	0	260,03	259,89	0	0	24	0	0	72,8	56,4	16,42	0,7	0,7	-
16.01.2025	4,097	0	285,74	283,1	0	279,09	278,77	0	0	24	0	0	72,3	57,6	14,68	0,7	0,7	-
17.01.2025	4,046	0	300,74	297,74	0	293,84	293,12	0	0	24	0	0	72	58,2	13,77	0,7	0,7	-
18.01.2025	4,12	0	289,68	286,68	0	283,12	282,4	0	0	24	0	0	71,3	56,7	14,57	0,7	0,7	-
19.01.2025	4,015	0	282,73	279,21	0	276,2	274,97	0	0	24	0	0	72	57,4	14,55	0,7	0,7	-
20.01.2025	4,699	0	265,64	261,04	0	258,92	257,05	0	0	24	0	0	75,8	57,7	18,15	0,7	0,7	-
21.01.2025	5,332	0	259,5	253,86	0	252,64	250,08	0	0	24	0	0	77,7	56,6	21,1	0,7	0,7	-
22.01.2025	5,397	0	248,15	242,51	0	241,54	239,03	0	0	24	0	0	78,1	55,7	22,35	0,7	0,7	-
23.01.2025	4,806	0	220,83	215,65	0	215,03	212,63	0	0	22	2	1	77,3	54,9	22,35	0,7	0,7	-
Итого:	140,688	0	8427,75	8293,67	0	8221,5	8168,45	0	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	140,688																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2024	1401,221	89757,99	88112,33	0	87669,49	86820,12	0
23.01.2025	1541,909	98185,74	96406	0	95890,99	94988,57	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.01.2025 7:51:38