

#14022#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 7089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 2,795 | 0,021 | 80,21 | 78,28 | 78,11 | 77,56 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 41,2 | 35,46 | 0,6 | 0,4 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 2,905 | 0,018 | 83,39 | 81,45 | 81,22 | 80,73 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 41,8 | 35,48 | 0,6 | 0,4 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 2,842 | 0,021 | 81,42 | 79,49 | 79,27 | 78,77 | 0,5 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 41,6 | 35,57 | 0,6 | 0,4 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 2,78 | 0,019 | 79 | 77,08 | 76,9 | 76,38 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 77 | 41,2 | 35,84 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 2,783 | 0,019 | 81,07 | 79,18 | 78,95 | 78,46 | 0,49 | 24 | 0 | 0 | 76,2 | 41,2 | 34,99 | 0,6 | 0,4 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 2,693 | 0,02 | 77,79 | 75,88 | 75,8 | 75,33 | 0,47 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 40,8 | 35,27 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,539 | 0,017 | 73,9 | 72,05 | 72,08 | 71,57 | 0,51 | 24 | 0 | 0 | 75 | 40,1 | 34,92 | 0,6 | 0,4 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,507 | 0,021 | 78,93 | 77,12 | 77,09 | 76,52 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 72 | 39,8 | 32,23 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,484 | 0,02 | 79,14 | 77,3 | 77,29 | 76,75 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 39,8 | 31,88 | 0,6 | 0,4 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,635 | 0,025 | 84,27 | 82,38 | 82,31 | 81,69 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 40,6 | 31,73 | 0,6 | 0,4 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 2,752 | 0,023 | 83,62 | 81,69 | 81,52 | 80,97 | 0,55 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 41,4 | 33,47 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 2,855 | 0,022 | 83,07 | 81,12 | 80,94 | 80,4 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 76,7 | 41,7 | 35,01 | 0,6 | 0,4 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 2,871 | 0,019 | 82,97 | 81,02 | 80,82 | 80,3 | 0,52 | 24 | 0 | 0 | 77,2 | 41,9 | 35,27 | 0,6 | 0,4 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,71 | 0,021 | 77,64 | 75,73 | 75,63 | 75,1 | 0,53 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 41 | 35,55 | 0,6 | 0,4 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,609 | 0,026 | 77,52 | 75,65 | 75,64 | 74,99 | 0,65 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 40,5 | 34,15 | 0,6 | 0,4 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 2,752 | 0,024 | 83,09 | 81,15 | 81 | 80,43 | 0,57 | 24 | 0 | 0 | 74,8 | 41,1 | 33,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 2,679 | 0,022 | 79,69 | 77,81 | 77,68 | 77,16 | 0,52 | 23 | 1 | 1 | 75,7 | 41,5 | 34,22 | 0,6 | 0,4 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,553 | 0,025 | 77,79 | 75,94 | 75,93 | 75,31 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 73,4 | 40,1 | 33,28 | 0,6 | 0,4 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,497 | 0,025 | 79,04 | 77,2 | 77,2 | 76,56 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 71,8 | 39,8 | 32,01 | 0,6 | 0,4 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 2,648 | 0,019 | 88,01 | 86,14 | 86,01 | 85,47 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 40,9 | 30,56 | 0,6 | 0,4 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,288 | 0,03 | 72,22 | 70,41 | 70,62 | 69,9 | 0,72 | 24 | 0 | 0 | 70,6 | 38,6 | 32,02 | 0,6 | 0,4 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 2,431 | 0,024 | 81,64 | 79,83 | 79,83 | 79,21 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 70 | 39,9 | 30,15 | 0,6 | 0,4 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 2,424 | 0,024 | 77,62 | 75,76 | 75,82 | 75,18 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 71,4 | 39,8 | 31,64 | 0,6 | 0,4 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 2,518 | 0,025 | 81,85 | 80 | 79,93 | 79,32 | 0,61 | 24 | 0 | 0 | 71,6 | 40,4 | 31,19 | 0,6 | 0,4 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,173 | 0,025 | 68,95 | 67,21 | 67,43 | 66,73 | 0,7 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 38,6 | 31,79 | 0,6 | 0,4 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,219 | 0,026 | 71,5 | 69,76 | 69,96 | 69,27 | 0,69 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 38,3 | 31,34 | 0,6 | 0,4 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,461 | 0,025 | 82,8 | 81,03 | 80,98 | 80,38 | 0,6 | 24 | 0 | 0 | 70,1 | 40 | 30,09 | 0,6 | 0,4 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,36 | 0,026 | 78,59 | 76,86 | 76,86 | 76,24 | 0,62 | 24 | 0 | 0 | 70 | 39,6 | 30,41 | 0,6 | 0,4 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,251 | 0,024 | 73,3 | 71,59 | 71,72 | 71,06 | 0,66 | 24 | 0 | 0 | 69,6 | 38,5 | 31,05 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.02.2023 | 2,694 | 0,024 | 86,33 | 84,46 | 84,32 | 83,74 | 0,58 | 24 | 0 | 0 | 72,7 | 41,1 | 31,64 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.02.2023 | 2,642 | 0,023 | 81,07 | 79,19 | 79,12 | 78,58 | 0,54 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 41,1 | 33,09 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 80,35 | 0 | 2467,43 | 2409,76 | 2407,98 | 2390,06 | 0 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 80,35 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 23.01.2023 | 289,476 | 9124,34 | 8900,71 | 8916,62 | 8835,4 |
| 23.02.2023 | 369,826 | 11591,77 | 11310,47 | 11324,6 | 11225,46 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 7:54:27