

# #116701#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2025 по 23.02.2025

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград  
Номер абонента 6742  
Порядковый номер 7089  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00212296  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2025 | 2,44     | 0,017     | 78,94   | 77,29   | 77,13   | 76,7    | 0,43   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 39,9   | 31,44 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.01.2025 | 2,138    | 0,019     | 70,08   | 68,56   | 68,59   | 68,09   | 0,5    | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 38,3   | 30,92 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.01.2025 | 2,112    | 0,018     | 74,19   | 72,75   | 72,73   | 72,27   | 0,46   | 24       | 0       | 0      | 66,9   | 38,1   | 28,81 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.01.2025 | 1,984    | 0,022     | 66,45   | 65,02   | 65,1    | 64,55   | 0,55   | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 37,5   | 30,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.01.2025 | 1,797    | 0,022     | 58,7    | 57,35   | 57,53   | 56,96   | 0,57   | 24       | 0       | 0      | 67,2   | 36,3   | 30,87 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 29.01.2025 | 1,868    | 0,022     | 62,29   | 60,9    | 61,06   | 60,45   | 0,61   | 24       | 0       | 0      | 67     | 36,8   | 30,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 30.01.2025 | 1,947    | 0,021     | 65,32   | 63,91   | 63,96   | 63,45   | 0,51   | 24       | 0       | 0      | 67,3   | 37,1   | 30,17 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 31.01.2025 | 2,241    | 0,018     | 76,5    | 74,99   | 74,92   | 74,46   | 0,46   | 24       | 0       | 0      | 68,6   | 38,9   | 29,68 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.02.2025 | 2,48     | 0,015     | 83,47   | 81,86   | 81,59   | 81,17   | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 70,4   | 40,3   | 30,16 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.02.2025 | 2,592    | 0,019     | 82,2    | 80,5    | 80,27   | 79,83   | 0,44   | 24       | 0       | 0      | 72,9   | 40,8   | 32,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.02.2025 | 2,637    | 0,018     | 83,18   | 81,43   | 81,21   | 80,74   | 0,47   | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 41     | 32,26 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.02.2025 | 2,472    | 0,013     | 80,11   | 78,47   | 78,27   | 77,85   | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 40,2   | 31,38 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.02.2025 | 2,559    | 0,014     | 84,32   | 82,66   | 82,42   | 82,03   | 0,39   | 24       | 0       | 0      | 71,6   | 40,7   | 30,87 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.02.2025 | 2,304    | 0,012     | 76,22   | 74,69   | 74,55   | 74,18   | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 69,9   | 39,2   | 30,71 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.02.2025 | 2,554    | 0,013     | 80,28   | 78,61   | 78,37   | 78,02   | 0,35   | 24       | 0       | 0      | 72,6   | 40,2   | 32,39 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.02.2025 | 2,895    | 0,01      | 83,89   | 82,04   | 81,7    | 81,37   | 0,33   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 41,9   | 35,28 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.02.2025 | 3,013    | 0,009     | 84,17   | 82,25   | 81,85   | 81,53   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 42,6   | 36,61 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.02.2025 | 3,151    | 0,005     | 86,8    | 84,8    | 84,34   | 84,08   | 0,26   | 24       | 0       | 0      | 80,2   | 43     | 37,19 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.02.2025 | 3,214    | 0,006     | 89,33   | 87,33   | 86,84   | 86,61   | 0,23   | 24       | 0       | 0      | 80     | 43,1   | 36,89 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.02.2025 | 3,167    | 0,01      | 88,03   | 86,04   | 85,57   | 85,25   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 43     | 36,84 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.02.2025 | 3,032    | 0,012     | 84,64   | 82,69   | 82,32   | 81,99   | 0,33   | 24       | 0       | 0      | 79,2   | 42,5   | 36,65 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.02.2025 | 2,969    | 0,013     | 83,26   | 81,34   | 81,04   | 80,66   | 0,38   | 24       | 0       | 0      | 78,4   | 42     | 36,43 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.02.2025 | 2,999    | 0,009     | 84,71   | 82,78   | 82,39   | 82,06   | 0,33   | 24       | 0       | 0      | 78,5   | 42,2   | 36,23 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.02.2025 | 3,096    | 0,011     | 86,4    | 84,44   | 84,04   | 83,71   | 0,33   | 24       | 0       | 0      | 79,4   | 42,7   | 36,66 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.02.2025 | 2,94     | 0,015     | 83,42   | 81,53   | 81,19   | 80,78   | 0,41   | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 42,2   | 35,99 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.02.2025 | 2,869    | 0,016     | 82,31   | 80,4    | 80,16   | 79,73   | 0,43   | 24       | 0       | 0      | 77,3   | 41,7   | 35,57 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.02.2025 | 2,884    | 0,01      | 83,32   | 81,47   | 81,14   | 80,82   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 77,2   | 41,8   | 35,38 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.02.2025 | 3,103    | 0,011     | 86,73   | 84,73   | 84,31   | 83,99   | 0,32   | 24       | 0       | 0      | 79,8   | 43,2   | 36,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.02.2025 | 2,877    | 0,012     | 80,98   | 79,08   | 78,84   | 78,47   | 0,37   | 24       | 0       | 0      | 78,1   | 41,8   | 36,3  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.02.2025 | 2,654    | 0,014     | 78,99   | 77,23   | 77,01   | 76,58   | 0,43   | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 40,5   | 34,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.02.2025 | 2,659    | 0,015     | 83,64   | 81,92   | 81,68   | 81,26   | 0,42   | 24       | 0       | 0      | 73,1   | 40,8   | 32,34 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 81,647   | 0         | 2472,87 | 2419,06 | 2412,12 | 2399,64 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 81,647   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2025 | 704,064  | 21325,31 | 19815,39 | 20844,04 | 19666,54 |
| 23.02.2025 | 785,711  | 23798,18 | 22234,45 | 23256,16 | 22066,18 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.02.2025 7:40:53