

#14017#

Отчёт по теплоснабжению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 7089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	1,913	0,004	58,04	56,94	56,74	56,56	0,18	24	0	0	70	36,4	33,58	0,6	0,4	8,2
25.02.2021	1,665	0,005	53,76	52,87	52,69	52,53	0,16	24	0	0	66,8	35,3	31,52	0,6	0,4	10,7
26.02.2021	2,019	0,004	66,69	65,52	65,31	65,04	0,27	24	0	0	67,6	36,8	30,79	0,6	0,4	4,9
27.02.2021	2,192	0,002	70,67	69,36	69,12	68,88	0,24	24	0	0	69,6	38	31,56	0,6	0,4	3,2
28.02.2021	2,193	0,007	69,03	67,69	67,5	67,21	0,29	24	0	0	70,4	38,1	32,34	0,6	0,4	3
01.03.2021	2,291	0,004	69,7	68,29	68,06	67,81	0,25	24	0	0	72	38,5	33,51	0,6	0,4	2,5
02.03.2021	2,207	0,007	68,2	66,85	66,65	66,37	0,28	24	0	0	70,8	37,8	32,97	0,6	0,4	3,2
03.03.2021	2,302	0,008	65,85	64,43	64,26	63,96	0,3	24	0	0	74,1	38,4	35,63	0,6	0,4	1,3
04.03.2021	2,373	0,011	69	67,55	67,31	67,03	0,28	24	0	0	73,9	38,8	35,11	0,6	0,4	1,3
05.03.2021	2,592	0,012	73,36	71,69	71,46	71,11	0,35	24	0	0	76,3	40,2	36,07	0,6	0,4	-0,7
06.03.2021	2,47	0,013	70,24	68,65	68,46	68,09	0,37	24	0	0	75,4	39,6	35,84	0,6	0,4	1,4
07.03.2021	2,384	0,009	67,48	66,01	65,83	65,53	0,3	24	0	0	74,6	38,6	36,05	0,6	0,4	1,7
08.03.2021	2,558	0,006	72,67	71,05	70,8	70,54	0,26	24	0	0	75,8	39,8	36	0,6	0,4	0
09.03.2021	2,724	0,011	74,29	72,52	72,3	71,93	0,37	24	0	0	78,4	40,9	37,5	0,6	0,4	-1,7
10.03.2021	2,617	0,009	72,2	70,53	70,29	69,95	0,34	24	0	0	77,6	40,5	37,05	0,6	0,4	-0,7
11.03.2021	2,591	0,014	70,96	69,28	69,09	68,72	0,37	24	0	0	77,4	40,2	37,25	0,6	0,4	-0,8
12.03.2021	2,101	0,005	59,73	58,49	58,3	58,04	0,26	24	0	0	73,1	37,2	35,89	0,6	0,4	4,6
13.03.2021	2,089	0,005	63,62	62,38	62,19	61,96	0,23	24	0	0	70,8	37,3	33,48	0,6	0,4	4,9
14.03.2021	2,155	0,007	68,42	67,15	66,94	66,67	0,27	24	0	0	69,7	37,6	32,05	0,6	0,4	3,7
15.03.2021	2,172	0,006	68,41	67,12	66,88	66,64	0,24	24	0	0	70,2	37,9	32,36	0,6	0,4	3,2
16.03.2021	2,196	0,004	68,48	67,21	66,92	66,75	0,17	24	0	0	70,9	38,2	32,72	0,6	0,4	2,5
17.03.2021	2,026	0,005	59,74	58,63	58,37	58,22	0,15	24	0	0	71,8	37,2	34,64	0,6	0,4	1,6
18.03.2021	2,41	0,005	74,23	72,77	72,48	72,24	0,24	24	0	0	72,4	39,3	33,1	0,6	0,4	1
19.03.2021	2,623	0,005	76,9	75,28	74,98	74,73	0,25	24	0	0	75	40,2	34,85	0,6	0,4	-1,1
20.03.2021	2,655	0,011	75,49	73,78	73,53	73,21	0,32	24	0	0	76,6	40,8	35,88	0,6	0,4	-1,1
21.03.2021	2,384	0,005	66,61	65,18	64,94	64,74	0,2	24	0	0	75,4	38,8	36,6	0,6	0,4	1,8
22.03.2021	2,026	0,005	59,74	58,63	58,37	58,22	0,15	24	0	0	71,8	37,2	34,64	0,6	0,4	-
Итого:	61,928	0	1833,51	1795,85	1789,77	1782,68	0	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,928															

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 648

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	2038,322	48336,94	35976,21	47210,18	35730,95
22.03.2021	2100,25	50170,45	37772,06	48999,95	37513,63

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 21:14:56