

# #14020#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2023 по 23.03.2023

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742  
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград  
Номер абонента 6742  
Порядковый номер 7089  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00212296  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2023	2,445	0,023	77,93	76,15	76,18	75,61	0,57	24	0	0	71,5	39,7	31,79	0,6	0,4	3,1
25.02.2023	2,584	0,023	82,9	81,07	80,96	80,42	0,54	24	0	0	72,3	40,7	31,62	0,6	0,4	1,3
26.02.2023	2,661	0,022	81,38	79,5	79,38	78,83	0,55	24	0	0	74,2	40,9	33,23	0,6	0,4	0,3
27.02.2023	2,72	0,022	80,62	78,69	78,58	78,04	0,54	24	0	0	75,5	41,2	34,3	0,6	0,4	-1,2
28.02.2023	2,681	0,017	79,92	78,01	77,89	77,43	0,46	24	0	0	75,5	41,3	34,19	0,6	0,4	-1,2
01.03.2023	2,419	0,018	78,02	76,29	76,25	75,77	0,48	24	0	0	71,1	39,6	31,51	0,6	0,4	3,1
02.03.2023	2,521	0,021	80,36	78,57	78,51	77,96	0,55	24	0	0	72,2	40,4	31,81	0,6	0,4	1,9
03.03.2023	2,334	0,026	74,62	72,87	72,95	72,3	0,65	24	0	0	70,9	39,3	31,61	0,6	0,4	3,6
04.03.2023	2,598	0,023	82,96	81,1	81,04	80,48	0,56	24	0	0	72,3	40,5	31,76	0,6	0,4	1,8
05.03.2023	2,693	0,025	83,08	81,19	81,06	80,5	0,56	24	0	0	74,2	41,2	32,93	0,6	0,4	-0,5
06.03.2023	2,699	0,021	81,87	79,95	79,82	79,29	0,53	24	0	0	74,8	41,2	33,5	0,6	0,4	-0,9
07.03.2023	2,739	0,018	82,5	80,59	80,44	79,94	0,5	24	0	0	75,4	41,6	33,81	0,6	0,4	-1,6
08.03.2023	2,753	0,019	85,51	83,65	83,43	82,97	0,46	24	0	0	73,8	41,1	32,76	0,6	0,4	-0,2
09.03.2023	2,857	0,018	85,46	83,51	83,28	82,81	0,47	24	0	0	76,2	42,1	34,09	0,6	0,4	-3,2
10.03.2023	2,815	0,023	81,34	79,38	79,24	78,7	0,54	24	0	0	76,8	41,6	35,23	0,6	0,4	-2,6
11.03.2023	2,787	0,024	83,81	81,9	81,73	81,2	0,53	24	0	0	75,3	41,5	33,84	0,6	0,4	-1
12.03.2023	2,701	0,017	84,01	82,16	81,95	81,49	0,46	24	0	0	73,8	41,1	32,74	0,6	0,4	-0,3
13.03.2023	2,407	0,018	76,16	74,44	74,37	73,87	0,5	24	0	0	72,2	40,1	32,09	0,6	0,4	0
14.03.2023	1,736	0,024	53,06	51,57	51,95	51,26	0,69	24	0	0	68,3	35,3	32,97	0,6	0,4	8,8
15.03.2023	2,404	0,02	83,96	82,31	82,19	81,68	0,51	24	0	0	68,6	39,6	29,03	0,6	0,4	4,4
16.03.2023	2,481	0,019	82,19	80,46	80,35	79,82	0,53	24	0	0	70,9	40,3	30,62	0,6	0,4	1,8
17.03.2023	2,281	0,022	73,85	72,16	72,19	71,64	0,55	24	0	0	70,9	39,6	31,29	0,6	0,4	2,2
18.03.2023	1,914	0,023	62,78	61,26	61,47	60,84	0,63	24	0	0	68	37,3	30,72	0,6	0,4	6,6
19.03.2023	1,616	0,024	51,65	50,24	50,57	49,93	0,64	24	0	1	68,2	36,7	31,49	0,6	0,4	8,8
20.03.2023	1,836	0,026	59,46	57,88	58,22	57,48	0,74	24	0	1	67,9	36,8	31,09	0,6	0,4	-
21.03.2023	2,153	0,025	72,1	70,41	70,56	69,88	0,68	24	0	0	68,7	38,5	30,18	0,6	0,4	-
22.03.2023	1,865	0,026	60,57	58,98	59,27	58,61	0,66	24	0	0	68,7	37,6	31,07	0,6	0,4	-
23.03.2023	1,575	0,024	47,36	45,89	46,35	45,64	0,71	24	0	0	68,5	35	33,45	0,6	0,4	-
Итого:	67,275	0	2109,43	2060,18	2060,18	2044,39	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,275															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2023	369,826	11591,77	11310,47	11324,6	11225,46
23.03.2023	437,101	13701,2	13370,65	13384,78	13269,85

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.03.2023 7:54:05