

#14015#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 20.04.2023

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 7089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	1,643	0,025	50,97	49,49	49,9	49,16	0,74	24	0	1	68,3	35,9	32,4	0,6	0,4	9,5
25.03.2023	1,818	0,025	58,01	56,46	56,79	56,08	0,71	24	0	0	68,7	37,1	31,58	0,6	0,4	7,8
26.03.2023	1,94	0,026	63,61	62,01	62,25	61,57	0,68	23	0	0	69	38,2	30,77	0,6	0,4	6
27.03.2023	2,491	0,021	81,88	80,09	80	79,45	0,55	24	0	0	71,5	40,7	30,84	0,6	0,4	2,1
28.03.2023	2,703	0,023	80,11	78,13	78,04	77,46	0,58	24	0	0	76,2	41,9	34,29	0,6	0,4	-1,5
29.03.2023	2,373	0,024	73,5	71,71	71,77	71,15	0,62	24	0	0	73	40,3	32,69	0,6	0,4	1,7
30.03.2023	1,768	0,023	55,54	54,04	54,33	53,7	0,63	24	0	0	69	36,9	32,1	0,6	0,4	7,1
31.03.2023	1,728	0,024	53,58	52,06	52,47	51,7	0,77	24	0	0	68,4	36	32,4	0,6	0,4	8,9
01.04.2023	2,195	0,024	73,52	71,85	71,95	71,33	0,62	24	0	0	68,9	38,8	30,16	0,6	0,4	5,2
02.04.2023	2,324	0,025	76,99	75,27	75,27	74,66	0,61	24	0	0	70,2	39,7	30,56	0,6	0,4	3,9
03.04.2023	2,533	0,022	80,33	78,48	78,41	77,85	0,56	24	0	0	72,7	40,6	32,02	0,6	0,4	1,7
04.04.2023	2,579	0,023	81,28	79,43	79,35	78,8	0,55	24	0	0	73,1	40,9	32,19	0,6	0,4	-0,1
05.04.2023	2,541	0,023	82,76	80,94	80,81	80,27	0,54	24	0	0	71,9	40,7	31,15	0,6	0,4	1
06.04.2023	2,392	0,023	78,08	76,34	76,35	75,75	0,6	24	0	0	71	40	31,04	0,6	0,4	2,3
07.04.2023	1,463	0,02	46,53	45,22	45,56	44,96	0,6	24	0	1	68,2	36,6	31,66	0,6	0,4	9,6
08.04.2023	1,435	0,023	42,65	41,28	41,76	41,08	0,68	24	0	1	68	34,2	33,75	0,6	0,4	10,3
09.04.2023	1,635	0,026	52,56	51,09	51,49	50,77	0,72	24	0	1	67,8	36,6	31,24	0,6	0,4	8,2
10.04.2023	1,659	0,026	53,59	52,12	52,45	51,76	0,69	24	0	1	68,8	37,6	31,15	0,6	0,4	7,9
11.04.2023	1,214	0,024	37,29	36,11	36,5	35,9	0,6	24	0	1	67,9	35,1	32,75	0,6	0,4	10
12.04.2023	1,262	0,024	37,59	36,29	36,83	36,1	0,73	24	0	1	67,9	34,3	33,54	0,6	0,4	11,3
13.04.2023	1,377	0,024	42,02	40,66	41,13	40,41	0,72	24	0	1	67,7	34,8	32,9	0,6	0,4	9,5
14.04.2023	1,267	0,024	36,82	35,53	36,06	35,37	0,69	24	0	1	68,4	33,9	34,54	0,6	0,4	11
15.04.2023	1,445	0,024	42,52	41,11	41,63	40,87	0,76	24	0	0	68,4	34,3	34,08	0,6	0,4	10,4
16.04.2023	1,896	0,024	60,83	59,28	59,53	58,89	0,64	24	0	0	68,7	37,2	31,45	0,6	0,4	6,1
17.04.2023	1,757	0,023	55,54	54,06	54,35	53,71	0,64	24	0	0	68,6	36,7	31,92	0,6	0,4	7,2
18.04.2023	1,536	0,024	46,62	45,22	45,64	44,98	0,66	24	0	0	68,8	35,6	33,19	0,6	0,4	9,5
19.04.2023	1,503	0,023	46,97	45,64	45,97	45,33	0,64	24	0	1	68,6	36,4	32,22	0,6	0,4	-
20.04.2023	0,757	0,013	23,91	23,13	23,43	23,02	0,41	24	0	1	66,5	34,7	31,76	0,6	0,4	-
Итого:	51,234	0	1615,6	1573,04	1580,02	1562,08	0	671	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,234															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 671

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	437,101	13701,2	13370,65	13384,78	13269,85
20.04.2023	488,335	15316,8	14943,69	14964,8	14831,93

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.04.2023 16:26:26