

#126435#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
6742
7089
ВКТ-7
00212296
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,121	0,019	73,81	72,28	72,26	71,81	0,45	24	0	0	67,7	38,6	29,13	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	1,91	0,017	67,55	66,14	66,16	65,64	0,52	24	0	0	67,3	38,8	28,53	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	1,997	0,023	68,22	66,74	66,86	66,26	0,6	24	0	0	67,2	37,6	29,57	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	2,019	0,02	69,96	68,48	68,56	68,02	0,54	24	0	0	67,2	38,1	29,12	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	1,565	0,017	50,91	49,65	49,87	49,35	0,52	24	0	1	67,2	36,2	31,03	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	1,724	0,015	62,51	61,32	61,23	60,89	0,34	24	0	1	67,2	39,2	27,95	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	1,832	0,024	61,66	60,23	60,38	59,8	0,58	23	0	0	67,4	37,3	30,01	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	1,903	0,025	64,39	62,88	63,11	62,47	0,64	24	0	0	67,3	37,6	29,77	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	2,068	0,021	71,6	70,01	70,12	69,56	0,56	24	0	0	67,5	38,3	29,19	0,6	0,4	-
02.04.2025	1,71	0,023	56,67	55,24	55,54	54,88	0,66	24	0	0	67,2	36,9	30,35	0,6	0,4	-
03.04.2025	1,318	0,016	41,36	40,23	40,53	39,98	0,55	24	0	1	67,3	35,4	31,96	0,6	0,4	-
04.04.2025	1,815	0,024	60,7	59,21	59,48	58,8	0,68	24	0	0	67,2	37,1	30,09	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,368	0,022	79,62	77,88	77,86	77,27	0,59	24	0	0	70,2	40,1	30,14	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,51	0,02	81,07	79,27	79,15	78,63	0,52	24	0	0	72,2	40,7	31,46	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,292	0,024	72,85	71,15	71,18	70,63	0,55	24	0	0	71,6	39,8	31,86	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,274	0,025	76,56	74,88	74,91	74,28	0,63	24	0	0	69,4	39,4	30,03	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,231	0,021	75,18	73,53	73,55	72,98	0,57	24	0	0	69,6	39,5	30,05	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,349	0,023	79,58	77,88	77,83	77,26	0,57	24	0	0	69,9	40	29,89	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,05	0,024	68,82	67,25	67,35	66,77	0,58	24	0	0	68,5	38,4	30,09	0,6	0,4	-
12.04.2025	1,826	0,019	63,02	61,57	61,7	61,16	0,54	24	0	0	67,6	38,4	29,27	0,6	0,4	-
13.04.2025	1,04	0,018	33,97	32,93	33,29	32,73	0,56	24	0	1	66,5	35,9	30,67	0,6	0,4	-
14.04.2025	0,933	0,016	27,81	26,96	27,26	26,81	0,45	24	0	1	65,8	32	33,72	0,6	0,4	-
15.04.2025	0,538	0,008	17,14	16,66	16,8	16,58	0,22	24	0	1	67	35,5	31,56	0,6	0,4	-
16.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,1	16,9	0,23	0,6	0,4	-
17.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,5	16,4	0,17	0,6	0,4	-
18.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,9	16,7	0,21	0,6	0,4	-
19.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17	16,8	0,16	0,6	0,4	-
20.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,9	15,8	0,1	0,6	0,4	-
21.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,4	15,2	0,11	0,6	0,4	-
22.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	14,6	14,5	0,08	0,6	0,4	-
23.04.2025	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	14	14	0,05	0,6	0,4	-
Итого:	42,393	0	1424,96	1392,37	1394,98	1382,56	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	42,393															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	846,496	25830,65	24224,57	25244,71	24042,03
23.04.2025	888,889	27255,61	25616,94	26639,69	25424,59

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 8:41:35