

#14016#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 29.04.2021

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 7089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	2,032	0	70,61	69,56	69,15	69,09	0,06	24	0	0	67,6	38,2	29,35	0,6	0,4	4
25.04.2021	2,06	0,002	72,49	71,43	71	70,89	0,11	24	0	0	67,4	38,4	28,98	0,6	0,4	3,7
26.04.2021	2,141	0,001	77,08	75,92	75,48	75,37	0,11	24	0	0	66,9	38,7	28,27	0,6	0,4	2,9
27.04.2021	2,053	0,001	71,17	70,08	69,73	69,6	0,13	24	0	0	67,3	37,9	29,37	0,6	0,4	4,1
28.04.2021	1,832	0	62,86	61,91	61,57	61,5	0,07	24	0	0	67,2	37,5	29,7	0,6	0,4	6,7
29.04.2021	1,323	0,001	42,87	42,22	42	41,95	0,05	24	0	1	66,8	35,3	31,49	0,6	0,4	-
Итого:	11,441	0	397,08	391,12	388,93	388,4	0	144	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,441															

Общее время работы системы, ч 144

Период нормальной работы системы, ч 144

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	2159,158	52115,78	39687,63	50904,66	39416,66
29.04.2021	2170,599	52512,86	40078,75	51293,59	39805,06

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.05.2021 15:49:19