

#98417#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.09.2024 по 23.10.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
6742

Заводской номер счётчика 00212296	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	493,592	472,266	21.326

Подпись исполнителя _____



[Handwritten signature]

#98416#

Отчёт за период с 23.09.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 6742
 Порядковый номер 7089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212296
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 29.10.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18	17,8	0,18	0,6	0,4
25.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18,1	17,9	0,16	0,6	0,4
26.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	17,8	17,7	0,14	0,6	0,4
27.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	18	17,9	0,15	0,6	0,4
28.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	16,9	16,9	-0,01	0,6	0,4
29.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	15,5	15,5	-0,02	0,6	0,4
30.09.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	14,4	14,4	0,01	0,6	0,4
01.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,4	13,4	0,01	0,6	0,4
02.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,5	13,4	0,07	0,6	0,4
03.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,7	13,7	0,04	0,6	0,4
04.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,8	13,8	0,08	0,6	0,4
05.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,8	13,8	0,08	0,6	0,4
06.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,3	13,2	0,06	0,6	0,4
07.10.2024	-	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	13,4	13,4	0,07	0,6	0,4
08.10.2024	-	0,037	-0,089	4,55	6,11	4,46	6,06	-1,6	24	0	1	65	41,9	23,09	0,6	0,4
09.10.2024	-	0,725	0,015	22,02	21,3	21,58	21,18	0,4	24	0	1	66,1	33	33,02	0,6	0,4
10.10.2024	-	0,649	0,008	19,02	18,5	18,64	18,4	0,24	24	0	1	66,5	32	34,48	0,6	0,4
11.10.2024	-	1,191	0,017	36,66	35,63	35,92	35,39	0,53	24	0	1	67,3	34,7	32,64	0,6	0,4
12.10.2024	-	1,488	0,043	49,53	47,63	48,52	47,29	1,23	24	0	1	66,8	37,1	29,72	0,6	0,4
13.10.2024	-	1,663	0,047	55,37	53,27	54,23	52,91	1,32	24	0	1	67,6	37,8	29,75	0,6	0,4
14.10.2024	-	1,493	0,044	46,8	44,84	45,85	44,55	1,3	24	0	1	67,8	36,3	31,51	0,6	0,4
15.10.2024	-	1,604	0,032	51,29	49,58	50,24	49,29	0,95	24	0	0	67,6	36,4	31,26	0,6	0,4
16.10.2024	-	1,873	0,034	65,33	63,62	64	63,16	0,84	24	0	0	67,2	38,5	28,75	0,6	0,4
17.10.2024	-	1,828	0,021	61,5	60,06	60,22	59,65	0,57	24	0	0	67,8	37,8	30	0,6	0,4
18.10.2024	-	1,663	0,016	55,29	54,03	54,15	53,72	0,43	24	0	0	67,2	36,9	30,37	0,6	0,4
19.10.2024	-	1,664	0,016	53,6	52,41	52,46	52,05	0,41	24	0	0	68	36,5	31,44	0,6	0,4
20.10.2024	-	1,682	0,012	55,78	54,64	54,65	54,29	0,36	24	0	0	67,4	36,9	30,53	0,6	0,4
21.10.2024	-	1,407	0,015	43,95	42,9	43,08	42,63	0,45	24	0	0	67,3	35	32,31	0,6	0,4
22.10.2024	-	1,015	0,017	29,27	28,31	28,67	28,17	0,5	24	0	1	67,3	32,4	34,88	0,6	0,4
23.10.2024	-	1,344	0,018	40,55	39,47	39,7	39,23	0,47	24	0	0	67,5	34	33,44	0,6	0,4
Итого:	-	21,326	0,266	690,51	672,3	676,37	667,97	8,4	720	0	-	42,93	26,33	16,61	0,6	0,4

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.09.2024	472,266	13771,32	12412,97	13457,95	12318,92
23.10.2024	493,592	14461,83	13085,27	14134,32	12986,89

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения