

#14025#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Адрес потребителя Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
Номер абонента 6742
Порядковый номер 7089
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00212296
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 05.10.2022 | 0,03 | -0,112 | 4,86 | 6,95 | 4,76 | 6,9 | -2,14 | 24 | 0 | 1 | 65,1 | 40,6 | 24,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 06.10.2022 | 0,616 | -0,003 | 21,72 | 21,41 | 21,31 | 21,26 | 0,05 | 24 | 0 | 1 | 63,9 | 35 | 28,86 | 0,6 | 0,4 | - |
| 07.10.2022 | 1,097 | 0,034 | 34,55 | 32,98 | 33,87 | 32,81 | 1,06 | 24 | 0 | 1 | 65,6 | 34,3 | 31,32 | 0,6 | 0,4 | - |
| 08.10.2022 | 1,151 | 0,029 | 36,43 | 35,09 | 35,71 | 34,9 | 0,81 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 34,9 | 31,52 | 0,6 | 0,4 | - |
| 09.10.2022 | 1,303 | 0,036 | 41,11 | 39,49 | 40,31 | 39,28 | 1,03 | 24 | 0 | 1 | 66,4 | 35 | 31,43 | 0,6 | 0,4 | - |
| 10.10.2022 | 1,463 | 0,044 | 48,06 | 46,13 | 47,08 | 45,84 | 1,24 | 24 | 0 | 1 | 66,7 | 36,6 | 30,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 11.10.2022 | 1,367 | 0,042 | 41,8 | 39,98 | 40,98 | 39,78 | 1,2 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 34,3 | 32,35 | 0,6 | 0,4 | - |
| 12.10.2022 | 1,471 | 0,045 | 45,42 | 43,51 | 44,51 | 43,27 | 1,24 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 34,9 | 32,08 | 0,6 | 0,4 | - |
| 13.10.2022 | 1,41 | 0,037 | 43,1 | 41,36 | 42,23 | 41,17 | 1,06 | 24 | 0 | 1 | 67,3 | 34,8 | 32,49 | 0,6 | 0,4 | - |
| 14.10.2022 | 1,388 | 0,034 | 43,98 | 42,36 | 43,09 | 42,1 | 0,99 | 24 | 0 | 1 | 66,6 | 35,2 | 31,4 | 0,6 | 0,4 | - |
| 15.10.2022 | 1,166 | 0,027 | 35,45 | 34 | 34,72 | 33,81 | 0,91 | 24 | 0 | 1 | 66,2 | 33,5 | 32,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 16.10.2022 | 0,964 | 0,026 | 27,61 | 26,39 | 27,08 | 26,27 | 0,81 | 24 | 0 | 1 | 66 | 31,3 | 34,71 | 0,6 | 0,4 | - |
| 17.10.2022 | 0,929 | 0,022 | 27,89 | 26,76 | 27,35 | 26,65 | 0,7 | 24 | 0 | 1 | 66,1 | 33 | 33,11 | 0,6 | 0,4 | - |
| 18.10.2022 | 0,971 | 0,025 | 27,89 | 26,72 | 27,36 | 26,62 | 0,74 | 24 | 0 | 1 | 66 | 31,3 | 34,68 | 0,6 | 0,4 | - |
| 19.10.2022 | 1,686 | 0,025 | 55,11 | 53,58 | 54,02 | 53,26 | 0,76 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 35,9 | 30,7 | 0,6 | 0,4 | - |
| 20.10.2022 | 1,424 | 0,01 | 129,67 | 128,9 | 128,43 | 128,27 | 0,16 | 24 | 0 | 0 | 42,9 | 31,8 | 11,12 | 0,6 | 0,4 | - |
| 21.10.2022 | 2,012 | 0,026 | 71,74 | 70,15 | 70,3 | 69,66 | 0,64 | 24 | 0 | 0 | 66,6 | 38,3 | 28,26 | 0,6 | 0,4 | - |
| 22.10.2022 | 1,698 | 0,024 | 55,9 | 54,45 | 54,77 | 54,11 | 0,66 | 24 | 0 | 0 | 66,9 | 36,4 | 30,53 | 0,6 | 0,4 | - |
| 23.10.2022 | 1,291 | 0,025 | 38,47 | 37,23 | 37,71 | 36,99 | 0,72 | 24 | 0 | 1 | 66,9 | 33,3 | 33,56 | 0,6 | 0,4 | - |
| Итого: | 23,437 | 0 | 830,76 | 807,44 | 815,59 | 802,95 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 23,437 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 456

Период нормальной работы системы, ч 456

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 04.10.2022 | 51,768 | 1626,41 | 1567,86 | 1591,04 | 1557,39 |
| 23.10.2022 | 75,205 | 2457,17 | 2375,3 | 2406,63 | 2360,34 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

| |
|---------------------------|
| ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ |
| МП «Калининградтеплосеть» |
| ОТЧЕТ ПРИНЯТ |
| 28.10.2022 16:14:54 |