

# #14018#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ № 12Ц, ООО, УК  
Адрес потребителя Карла Маркса 87-93 / Энгельса 1-3, Калининград  
Номер абонента 15  
Порядковый номер 7089  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00212296  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.12.2020 | 2,223    | 0,027     | 66,01   | 64,25   | 64,46   | 63,77   | 0,69   | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 38,1   | 34,11 | 0,6     | 0,4     | 2,5         |
| 25.12.2020 | 2,333    | 0,029     | 67,92   | 66,09   | 66,32   | 65,61   | 0,71   | 24       | 0       | 0      | 73,3   | 38,5   | 34,76 | 0,6     | 0,4     | 2,6         |
| 26.12.2020 | 2,481    | 0,029     | 71,1    | 69,14   | 69,37   | 68,66   | 0,71   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 39,3   | 35,34 | 0,6     | 0,4     | 1,5         |
| 27.12.2020 | 2,655    | 0,028     | 71,28   | 69,15   | 69,39   | 68,67   | 0,72   | 24       | 0       | 0      | 77,9   | 40     | 37,88 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 28.12.2020 | 2,37     | 0,028     | 66,21   | 64,31   | 64,6    | 63,83   | 0,77   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 38,5   | 36,24 | 0,6     | 0,4     | 2,2         |
| 29.12.2020 | 2,125    | 0,025     | 68,99   | 67,29   | 67,5    | 66,81   | 0,69   | 24       | 0       | 0      | 68,1   | 37     | 31,09 | 0,6     | 0,4     | 4,7         |
| 30.12.2020 | 2,393    | 0,024     | 73,18   | 71,34   | 71,51   | 70,86   | 0,65   | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 38,6   | 33,1  | 0,6     | 0,4     | 1,6         |
| 31.12.2020 | 2,577    | 0,027     | 70,58   | 68,59   | 68,74   | 68,07   | 0,67   | 24       | 0       | 0      | 77     | 39,9   | 37,11 | 0,6     | 0,4     | 0,4         |
| 01.01.2021 | 2,802    | 0,031     | 78,67   | 76,49   | 76,61   | 75,86   | 0,75   | 24       | 0       | 0      | 77,1   | 40,9   | 36,17 | 0,6     | 0,4     | -2,4        |
| 02.01.2021 | 2,56     | 0,026     | 70,14   | 68,14   | 68,32   | 67,66   | 0,66   | 24       | 0       | 0      | 76,6   | 39,6   | 37,08 | 0,6     | 0,4     | -0,2        |
| 03.01.2021 | 2,655    | 0,025     | 72,9    | 70,83   | 71      | 70,35   | 0,65   | 24       | 0       | 0      | 76,9   | 39,9   | 37,02 | 0,6     | 0,4     | -0,9        |
| 04.01.2021 | 2,636    | 0,024     | 69,17   | 67,12   | 67,27   | 66,64   | 0,63   | 24       | 0       | 0      | 78,6   | 39,8   | 38,81 | 0,6     | 0,4     | -0,5        |
| 05.01.2021 | 2,528    | 0,028     | 68,63   | 66,66   | 66,87   | 66,18   | 0,69   | 24       | 0       | 0      | 76,7   | 39,2   | 37,41 | 0,6     | 0,4     | 0,4         |
| 06.01.2021 | 2,495    | 0,028     | 68,41   | 66,49   | 66,7    | 66,01   | 0,69   | 24       | 0       | 0      | 76     | 39     | 36,98 | 0,6     | 0,4     | 0,2         |
| 07.01.2021 | 2,472    | 0,028     | 67,23   | 65,32   | 65,55   | 64,84   | 0,71   | 24       | 0       | 0      | 76,4   | 39     | 37,31 | 0,6     | 0,4     | 0,2         |
| 08.01.2021 | 2,489    | 0,026     | 68,64   | 66,72   | 66,85   | 66,24   | 0,61   | 24       | 0       | 0      | 76,1   | 39,2   | 36,85 | 0,6     | 0,4     | 0,2         |
| 09.01.2021 | 2,621    | 0,024     | 70,58   | 68,58   | 68,68   | 68,1    | 0,58   | 24       | 0       | 0      | 77,6   | 39,8   | 37,84 | 0,6     | 0,4     | -1          |
| 10.01.2021 | 2,567    | 0,026     | 66,76   | 64,81   | 64,97   | 64,33   | 0,64   | 24       | 0       | 0      | 78,8   | 39,7   | 39,11 | 0,6     | 0,4     | -0,6        |
| 11.01.2021 | 2,541    | 0,024     | 69,98   | 68,05   | 68,21   | 67,57   | 0,64   | 24       | 0       | 0      | 76,2   | 39,4   | 36,85 | 0,6     | 0,4     | 0,3         |
| 12.01.2021 | 2,563    | 0,023     | 72,6    | 70,65   | 70,76   | 70,17   | 0,59   | 24       | 0       | 0      | 75,3   | 39,5   | 35,84 | 0,6     | 0,4     | 0,1         |
| 13.01.2021 | 2,564    | 0,021     | 72,84   | 70,89   | 70,98   | 70,41   | 0,57   | 24       | 0       | 0      | 75,5   | 39,6   | 35,81 | 0,6     | 0,4     | 0,2         |
| 14.01.2021 | 2,862    | 0,028     | 78,24   | 76,07   | 76,14   | 75,47   | 0,67   | 24       | 0       | 0      | 78,3   | 41,1   | 37,21 | 0,6     | 0,4     | -2,7        |
| 15.01.2021 | 3,171    | 0,029     | 83,25   | 80,85   | 80,84   | 80,14   | 0,7    | 24       | 0       | 0      | 81,8   | 42,9   | 38,86 | 0,6     | 0,4     | -6          |
| 16.01.2021 | 3,483    | 0,028     | 88,5    | 85,84   | 85,77   | 85,04   | 0,73   | 24       | 0       | 0      | 84,6   | 44,4   | 40,2  | 0,6     | 0,4     | -8,2        |
| 17.01.2021 | 4,136    | 0,045     | 104,25  | 100,86  | 100,77  | 99,79   | 0,98   | 24       | 0       | 0      | 88,4   | 47,8   | 40,51 | 0,6     | 0,4     | -15,6       |
| 18.01.2021 | 3,491    | 0,036     | 81,6    | 78,79   | 78,92   | 78,06   | 0,86   | 24       | 0       | 0      | 88     | 44,2   | 43,74 | 0,6     | 0,4     | -7,6        |
| 19.01.2021 | 3,59     | 0,039     | 86,45   | 83,6    | 83,65   | 82,78   | 0,87   | 24       | 0       | 0      | 87,1   | 44,6   | 42,44 | 0,6     | 0,4     | -9,6        |
| 20.01.2021 | 2,767    | 0,027     | 71,38   | 69,29   | 69,4    | 68,72   | 0,68   | 24       | 0       | 0      | 80     | 40,6   | 39,46 | 0,6     | 0,4     | -0,7        |
| 21.01.2021 | 2,318    | 0,021     | 67,52   | 65,9    | 65,95   | 65,42   | 0,53   | 24       | 0       | 0      | 72,5   | 37,7   | 34,82 | 0,6     | 0,4     | 4           |
| 22.01.2021 | 1,781    | 0,013     | 118,97  | 117,8   | 117,58  | 117,22  | 0,36   | 24       | 0       | 0      | 47     | 31,8   | 15,19 | 0,6     | 0,4     | 4,3         |
| 23.01.2021 | 2,308    | 0         | 69,09   | 68,17   | 67,49   | 67,66   | -0,17  | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 38,1   | 34,3  | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 82,557   | 0         | 2321,07 | 2258,08 | 2261,17 | 2240,94 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 82,557   |           |         |         |         |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.12.2020 | 1865,745 | 43676,58 | 31440,96 | 42676,54 | 31231,47 |
| 23.01.2021 | 1948,302 | 45997,65 | 33699,04 | 44937,71 | 33472,41 |

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.01.2021 15:45:03