

#66846#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
6742

Заводской номер счётчика 00212296	Показания прибора, Гкал 23.01.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.12.2023	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	287,42	162,016	125.404

Подпись исполнителя



с сер. сер. акт ремонт



#66112#

Отчёт за период с 23.12.2023 по 23.01.2024.

Номер абонента 6742
 Порядковый номер 7089
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00212296
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 30.01.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.12.2023	-	2,612	0,02	81,85	80,08	79,9	79,37	0,53	24	0	0	73,7	41,3	32,4	0,6	0,4
25.12.2023	-	2,027	0,019	67,45	66,11	66,05	65,62	0,43	24	0	0	67,8	37,4	30,41	0,6	0,4
26.12.2023	-	2,283	0,028	77,04	75,3	75,43	74,77	0,66	24	0	0	68,9	39	29,91	0,6	0,4
27.12.2023	-	2,473	0,019	86,93	85,19	85,04	84,53	0,51	24	0	0	69	40,2	28,85	0,6	0,4
28.12.2023	-	2,363	0,02	79,43	77,75	77,66	77,17	0,49	24	0	0	70,2	40	30,19	0,6	0,4
29.12.2023	-	2,037	0,022	69,98	68,42	68,54	67,94	0,6	24	0	0	67	37,6	29,4	0,6	0,4
30.12.2023	-	2,186	0,016	79,18	77,6	77,57	77,11	0,46	24	0	0	66,6	38,6	27,96	0,6	0,4
31.12.2023	-	2,452	0,018	88,36	86,71	86,45	86	0,45	24	0	0	68,4	40,2	28,16	0,6	0,4
01.01.2024	-	3,016	0,807	128,46	105,17	126,52	104,38	22,14	24	0	1	56	38,8	17,12	0,6	0,4
02.01.2024	-	4,695	2,112	118,3	62,39	116,26	62,07	54,19	24	0	1	58,2	33,2	25,09	0,6	0,4
03.01.2024	-	5,544	2,403	87,27	30,08	84,8	29,84	54,96	24	0	1	80,7	43,7	37,01	0,6	0,4
04.01.2024	-	5,719	2,433	89,28	32,23	86,64	31,99	54,65	24	0	1	82,4	44,5	37,85	0,6	0,4
05.01.2024	-	5,262	2,347	82,08	25,13	79,86	24,89	54,97	24	0	1	79,2	42,7	36,5	0,6	0,4
06.01.2024	-	5,335	2,338	83,21	26,54	80,89	26,3	54,59	24	0	1	79,8	42,9	36,99	0,6	0,4
07.01.2024	-	5,751	2,259	93,25	43,59	90,22	43,1	47,12	21	3	1	86,9	48,6	38,3	0,6	0,4
08.01.2024	-	6,806	2,634	109,3	52,04	105,69	51,45	54,24	24	0	1	88	48,8	39,3	0,6	0,4
09.01.2024	-	5,488	2,361	79,79	23,05	77,4	22,79	54,61	24	0	1	83,7	43,7	40,05	0,6	0,4
10.01.2024	-	4,9	2,222	74,48	18,03	72,55	17,82	54,73	24	0	1	77,4	40,6	36,87	0,6	0,4
11.01.2024	-	4,839	2,207	76,35	20,04	74,4	19,89	54,51	24	0	1	75,9	40,8	35,14	0,6	0,4
12.01.2024	-	5,05	2,267	81,51	25,33	79,34	25,08	54,26	24	0	1	77	42,2	34,75	0,6	0,4
13.01.2024	-	5,094	2,289	80,12	23,46	77,95	23,22	54,73	24	0	1	77,8	41,9	35,88	0,6	0,4
14.01.2024	-	4,845	2,242	75,09	18,61	73,17	18,37	54,8	24	0	1	76,4	40,9	35,53	0,6	0,4
15.01.2024	-	4,937	2,274	78,41	21,7	76,41	21,46	54,95	24	0	1	76,2	41,4	34,84	0,6	0,4
16.01.2024	-	5,378	2,356	86,01	29,32	83,65	29,07	54,58	24	0	1	79,3	43,2	36,06	0,6	0,4
17.01.2024	-	5,55	2,422	87,79	30,55	85,31	30,24	55,07	24	0	1	80,8	44,4	36,3	0,6	0,4
18.01.2024	-	5,109	2,332	81,24	24,07	79,13	23,83	55,3	24	0	1	77,2	42,2	35,06	0,6	0,4
19.01.2024	-	5,148	2,316	82,84	26,01	80,63	25,77	54,86	24	0	1	77,3	42,2	35,1	0,6	0,4
20.01.2024	-	3,599	1,025	74,28	48,52	72,36	48,09	24,27	24	0	1	76,8	40,8	36,03	0,6	0,4
21.01.2024	-	2,804	0,052	80,36	77,7	78,3	77,08	1,22	24	0	0	76,7	41,5	35,17	0,6	0,4
22.01.2024	-	1,846	0,034	56,1	54,3	54,76	53,91	0,85	24	0	1	73,4	40,4	33,06	0,6	0,4
23.01.2024	-	0,256	-0,138	14,31	16,99	14,01	16,85	-2,84	24	0	1	68,3	41,8	26,55	0,6	0,4
Итого:	-	125,404	43,756	2530,05	1452,01	2466,89	1440	1026,89	741	3	-	74,74	41,47	33,28	0,6	0,4

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 741 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.12.2023	162,016	5067,76	4952,35	4949,54	4914,2
23.01.2024	287,42	7597,81	6404,36	7416,43	6354,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения