

#112606#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 6742
Карла Маркса 85-93 / Энгельса 1-3, Калининград
6742
7089
ВКТ-7
00212296
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	2,55	0,017	80,51	78,85	78,62	78,2	0,42	24	0	0	72,8	40,7	32,17	0,6	0,4	1,8
25.12.2024	2,413	0,015	77,69	76,06	75,9	75,5	0,4	24	0	0	71,7	40,2	31,57	0,6	0,4	2,1
26.12.2024	2,304	0,015	78,53	77	76,88	76,45	0,43	24	0	0	69,2	39,4	29,76	0,6	0,4	3,8
27.12.2024	2,138	0,016	71,66	70,18	70,14	69,7	0,44	24	0	0	68,5	38,3	30,22	0,6	0,4	5,3
28.12.2024	2,254	0,012	81,2	79,73	79,52	79,19	0,33	24	0	0	67,3	39,1	28,19	0,6	0,4	4,3
29.12.2024	2,338	0,015	80,13	78,61	78,45	78,04	0,41	24	0	0	69,2	39,6	29,6	0,6	0,4	3,9
30.12.2024	2,27	0,014	78,02	76,49	76,38	75,99	0,39	24	0	0	68,5	39	29,5	0,6	0,4	4,8
31.12.2024	2,22	0,013	76,35	74,88	74,76	74,39	0,37	24	0	0	68,1	38,6	29,52	0,6	0,4	5,5
01.01.2025	2,237	0,011	77,5	76,01	75,84	75,47	0,37	24	0	0	68,3	39	29,35	0,6	0,4	4,2
02.01.2025	2,471	0,011	82,94	81,36	81,07	80,72	0,35	24	0	0	70,3	39,9	30,35	0,6	0,4	4
03.01.2025	2,709	0,018	81,72	79,95	79,67	79,23	0,44	24	0	0	75,2	41,4	33,78	0,6	0,4	-0,5
04.01.2025	2,82	0,014	82,99	81,16	80,86	80,49	0,37	24	0	0	76,5	41,8	34,68	0,6	0,4	-0,9
05.01.2025	2,835	0,017	81,83	79,99	79,71	79,28	0,43	24	0	0	77,1	41,8	35,3	0,6	0,4	-1,8
06.01.2025	2,731	0,016	81,18	79,37	79,14	78,71	0,43	24	0	0	75,8	41,6	34,26	0,6	0,4	-1,4
07.01.2025	2,297	0,013	78,33	76,8	76,67	76,28	0,39	24	0	0	68,7	39	29,74	0,6	0,4	4,9
08.01.2025	2,534	0,011	85,69	84,09	83,76	83,41	0,35	24	0	0	70,4	40,4	30,07	0,6	0,4	2,3
09.01.2025	2,621	0,018	82,61	80,9	80,62	80,19	0,43	24	0	0	73,2	40,9	32,3	0,6	0,4	0,7
10.01.2025	2,498	0,018	79,42	77,77	77,59	77,13	0,46	24	0	0	72,1	40,2	31,94	0,6	0,4	-
11.01.2025	2,707	0,019	82,19	80,41	80,18	79,69	0,49	24	0	0	74,7	41,2	33,49	0,6	0,4	-
12.01.2025	2,699	0,02	80,64	78,85	78,65	78,14	0,51	24	0	0	75,2	41,2	34,06	0,6	0,4	-
13.01.2025	2,794	0,015	84,98	83,15	82,86	82,45	0,41	24	0	0	75,1	41,6	33,5	0,6	0,4	-
14.01.2025	2,746	0,01	85,24	83,49	83,12	82,77	0,35	24	0	0	74	41,2	32,86	0,6	0,4	-
15.01.2025	2,358	0,016	78,61	77,05	76,89	76,48	0,41	24	0	0	69,8	39,3	30,46	0,6	0,4	-
16.01.2025	2,443	0,014	83,53	81,96	81,72	81,34	0,38	24	0	0	69,4	39,7	29,73	0,6	0,4	-
17.01.2025	2,38	0,013	79,95	78,39	78,22	77,84	0,38	24	0	0	69,3	39,1	30,24	0,6	0,4	-
18.01.2025	2,305	0,016	79,26	77,74	77,6	77,2	0,4	24	0	0	68,5	39	29,5	0,6	0,4	-
19.01.2025	2,571	0,007	90,11	88,52	88,11	87,84	0,27	24	0	0	69,5	40,4	29,05	0,6	0,4	-
20.01.2025	2,703	0,011	86,42	84,7	84,36	83,98	0,38	24	0	0	73	41,2	31,85	0,6	0,4	-
21.01.2025	2,677	0,021	81,65	79,88	79,65	79,18	0,47	24	0	0	74,5	41,1	33,35	0,6	0,4	-
22.01.2025	2,718	0,018	82,34	80,55	80,29	79,83	0,46	24	0	0	74,9	41,3	33,58	0,6	0,4	-
23.01.2025	2,663	0,016	80,96	79,17	78,94	78,53	0,41	24	0	0	74,6	41	33,51	0,6	0,4	-
Итого:	78,004	0	2514,18	2463,06	2456,17	2443,64	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	78,004															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	626,06	18811,13	17352,33	18387,87	17222,9
23.01.2025	704,064	21325,31	19815,39	20844,04	19666,54

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 8:11:17