

#6996#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2023 по 20.02.2023

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
Номер абонента 3360
Порядковый номер 8949
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 20113234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.01.2023 | 3,638 | 0 | 32,109 | 0 | 0 | 31,259 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,7 | 50 | 0,64 | 0,34 | -1,6 |
| 22.01.2023 | 3,639 | 0 | 31,973 | 0 | 0 | 31,125 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 49,9 | 0,65 | 0,34 | -0,5 |
| 23.01.2023 | 3,671 | 0 | 30,642 | 0 | 0 | 29,825 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,1 | 48,7 | 0,65 | 0,34 | -0,7 |
| 24.01.2023 | 3,583 | 0 | 29,485 | 0 | 0 | 28,699 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78 | 48,2 | 0,65 | 0,34 | -1 |
| 25.01.2023 | 3,823 | 0 | 31,986 | 0 | 0,002 | 31,124 | 0 | 0,002 | 24 | 0 | 78,5 | 49,3 | 0,64 | 0,34 | -1,5 |
| 26.01.2023 | 3,609 | 0 | 30,294 | 0 | 0 | 29,48 | 0 | 0 | 24 | 0 | 78,3 | 49,1 | 0,65 | 0,35 | -1,9 |
| 27.01.2023 | 3,688 | 0 | 31,851 | 0 | 0 | 31,006 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,9 | 49,5 | 0,66 | 0,35 | -1,7 |
| 28.01.2023 | 3,552 | 0 | 31,442 | 0 | 0 | 30,614 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,5 | 49,9 | 0,66 | 0,35 | -0,5 |
| 29.01.2023 | 3,4 | 0 | 29,305 | 0 | 0 | 28,537 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,3 | 49 | 0,66 | 0,35 | -0,9 |
| 30.01.2023 | 3,165 | 0 | 26,149 | 0 | 0 | 25,483 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,1 | 46,5 | 0,66 | 0,35 | 0,4 |
| 31.01.2023 | 2,969 | 0 | 26,167 | 0 | 0 | 25,54 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 45,8 | 0,66 | 0,35 | 2 |
| 01.02.2023 | 3,07 | 0 | 28,229 | 0 | 0 | 27,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,1 | 46,6 | 0,66 | 0,35 | 3,1 |
| 02.02.2023 | 3,22 | 0 | 30,851 | 0 | 0 | 30,111 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,6 | 48,1 | 0,65 | 0,35 | - |
| 03.02.2023 | 2,729 | 0 | 46,075 | 0 | 0 | 45,26 | 0 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 47,4 | 0,55 | 0,3 | - |
| 04.02.2023 | 3,613 | 0 | 32,729 | 0 | 0 | 31,864 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,6 | 50,6 | 0,64 | 0,35 | - |
| 05.02.2023 | 3,585 | 0 | 31,431 | 0 | 0,004 | 30,584 | 0 | 0,004 | 24 | 0 | 78,5 | 50,5 | 0,65 | 0,35 | - |
| 06.02.2023 | 3,41 | 0,001 | 28,283 | 0 | 0 | 27,534 | 0 | 0 | 24 | 0 | 77,8 | 48,3 | 0,66 | 0,35 | - |
| 07.02.2023 | 3,248 | 0 | 27,68 | 0 | 0 | 26,977 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76 | 47,3 | 0,66 | 0,35 | - |
| 08.02.2023 | 3,399 | 0 | 29,787 | 0 | 0,014 | 29,03 | 0 | 0,014 | 24 | 0 | 76 | 48,1 | 0,65 | 0,35 | - |
| 09.02.2023 | 3,551 | 0,002 | 31,83 | 0 | 0 | 31,017 | 0 | 0 | 24 | 0 | 76,2 | 49 | 0,65 | 0,35 | - |
| 10.02.2023 | 3,341 | 0 | 30,119 | 0 | 0 | 29,377 | 0 | 0 | 24 | 0 | 74,6 | 47,5 | 0,66 | 0,35 | - |
| 11.02.2023 | 3,103 | 0 | 28,573 | 0 | 0 | 27,9 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,9 | 46,4 | 0,65 | 0,35 | - |
| 12.02.2023 | 3,452 | 0 | 34,384 | 0 | 0 | 33,561 | 0 | 0 | 24 | 0 | 73,5 | 49 | 0,64 | 0,35 | - |
| 13.02.2023 | 2,859 | 0 | 25,236 | 0 | 0 | 24,652 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,1 | 44,5 | 0,66 | 0,35 | - |
| 14.02.2023 | 3,012 | 0 | 30,615 | 0 | 0 | 29,937 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,4 | 46,4 | 0,65 | 0,35 | - |
| 15.02.2023 | 2,875 | 0 | 25,972 | 0 | 0 | 25,366 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 45,3 | 0,65 | 0,35 | - |
| 16.02.2023 | 3,148 | 0 | 29,472 | 0 | 0 | 28,784 | 0 | 0 | 24 | 0 | 72,4 | 46,3 | 0,64 | 0,34 | - |
| 17.02.2023 | 2,49 | 0 | 22,045 | 0 | 0 | 21,548 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 43,6 | 0,65 | 0,34 | - |
| 18.02.2023 | 2,6 | 0 | 23,706 | 0 | 0 | 23,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 70,5 | 43,8 | 0,65 | 0,34 | - |
| 19.02.2023 | 2,99 | 0 | 29,688 | 0 | 0 | 29,019 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,1 | 46,6 | 0,64 | 0,34 | - |
| 20.02.2023 | 2,921 | 0 | 27,813 | 0 | 0 | 27,184 | 0 | 0 | 24 | 0 | 71,2 | 45,6 | 0,64 | 0,34 | - |
| Итого: | 101,353 | 0 | 925,921 | 0 | 0,02 | 903,137 | 0 | 0,02 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 24,208 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.01.2023 | 1467,949 | 14009,155 | 0 | 0,332 | 13678,588 | 0 | 0,33 | 21767 | 14 |
| 20.02.2023 | 1569,302 | 14935,076 | 0 | 0,352 | 14581,724 | 0 | 0,349 | 22511 | 14 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2023 7:33:27