

# #116482#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2025 по 20.02.2025

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград  
Номер абонента 3360  
Порядковый номер 8949  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113234  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2025	3,417	0	32,66	0	0,002	31,828	0	0,002	24	0	75,9	50,3	0,49	0,35	-
22.01.2025	3,46	0	32,346	0	0,004	31,505	0	0,004	24	0	76,8	50,6	0,49	0,34	-
23.01.2025	3,465	0,001	32,794	0	0,002	31,962	0	0,002	24	0	75,8	49,9	0,49	0,35	-
24.01.2025	3,029	0	30,337	0	0	29,63	0	0	24	0	72,3	48	0,5	0,35	-
25.01.2025	2,368	0	22,674	0	0,003	22,17	0	0,003	24	0	70,4	44,9	0,51	0,35	-
26.01.2025	2,323	0	21,558	0	0	21,08	0	0	24	0	70,3	44	0,5	0,34	-
27.01.2025	2,361	0	22,462	0	0	21,962	0	0	24	0	70,6	44,9	0,5	0,34	-
28.01.2025	2,041	0	18,085	0	0,002	17,692	0	0,002	24	0	69,6	42	0,5	0,34	-
29.01.2025	2,132	0	18,958	0	0,004	18,54	0	0,004	24	0	70,1	42,7	0,5	0,34	-
30.01.2025	2,127	0,001	19,459	0	0,003	19,032	0	0,003	24	0	70	43,3	0,5	0,34	-
31.01.2025	2,583	0	25,199	0	0,005	24,634	0	0,005	24	0	70,7	45,7	0,49	0,34	-
01.02.2025	2,862	0,001	28,79	0	0,002	28,135	0	0,002	24	0	71,3	47,1	0,48	0,34	-
02.02.2025	3,09	0	30,103	0	0,002	29,383	0	0,002	24	0	73,4	48,3	0,49	0,34	-
03.02.2025	3,455	0	34,256	0	0,002	33,406	0	0,002	24	0	74,9	50,3	0,49	0,34	-
04.02.2025	3,051	0	30,295	0	0	29,585	0	0	24	0	72,5	47,9	0,49	0,34	-
05.02.2025	3,213	0	32,437	0	0	31,667	0	0	24	0	73	48,8	0,49	0,35	-
06.02.2025	2,748	0	27,084	0	0,002	26,475	0	0,002	24	0	70,9	46,1	0,5	0,35	-
07.02.2025	3,231	0	31,502	0	0	30,743	0	0	24	0	73,5	48,5	0,49	0,35	-
08.02.2025	3,736	0	33,864	0	0	32,955	0	0	24	0	78,3	51,2	0,49	0,35	-
09.02.2025	3,956	0	35,736	0	0	34,739	0	0	24	0	79,9	52,8	0,49	0,35	-
10.02.2025	4,47	0	42,257	0	0	41,03	0	0	24	0	81,8	55,9	0,49	0,35	-
11.02.2025	4,5	0	42,255	0	0	41,017	0	0	24	0	82,2	56,1	0,49	0,35	-
12.02.2025	4,283	0	40,491	0	0	39,323	0	0	24	0	81,5	55,5	0,49	0,35	-
13.02.2025	3,997	0	38,319	0	0,004	37,237	0	0,004	24	0	80,5	54,9	0,49	0,35	-
14.02.2025	3,795	0,001	36,903	0	0,005	35,924	0	0,005	24	0	77,7	52,5	0,49	0,35	-
15.02.2025	3,908	0,001	34,716	0	0	33,753	0	0	24	0	79,7	52,1	0,5	0,35	-
16.02.2025	4,132	0	37,345	0	0	36,282	0	0	24	0	80,9	53,7	0,49	0,35	-
17.02.2025	3,868	0	37,796	0	0	36,751	0	0	24	0	79,6	54,5	0,5	0,35	-
18.02.2025	3,598	0	34,963	0	0	34,024	0	0	24	0	78,3	53,1	0,5	0,35	-
19.02.2025	3,494	0	31,493	0	0	30,643	0	0	24	0	78,4	51,2	0,5	0,35	-
20.02.2025	3,893	0	36,652	0	0	35,601	0	0	24	0	81,1	55,1	0,49	0,35	-
Итого:	102,586	0	973,789	0	0,042	948,708	0	0,042	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,502														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2025	276,777	3078,744	0	0,066	3012,547	0	0,065	6299	4
20.02.2025	379,364	4052,532	0	0,108	3961,252	0	0,107	7043	4

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.02.2025 7:31:43