

#121089#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АССII)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	3,769	0	34,447	0	0	33,488	0	0	24	0	79,9	53	0,5	0,35	-
22.02.2025	3,107	0	28,398	0	0	27,676	0	0	24	0	75,8	49	0,5	0,35	-
23.02.2025	3,142	0	30,967	0	0	30,209	0	0	24	0	74,3	49,5	0,49	0,35	-
24.02.2025	3,062	0	32,409	0	0	31,651	0	0	24	0	72,4	49,3	0,5	0,35	-
25.02.2025	3,018	0	34,516	0	0	33,737	0	0	24	0	71	49,7	0,5	0,35	-
26.02.2025	2,788	0	30,775	0	0	30,082	0	0	24	0	70,9	48,8	0,5	0,35	-
27.02.2025	2,501	0	26,762	0	0	26,158	0	0	24	0	71,1	48,3	0,5	0,35	-
28.02.2025	2,681	0	29,779	0	0	29,106	0	0	24	0	71,1	49,2	0,5	0,35	-
01.03.2025	2,79	0	31,246	0	0	30,529	0	0	24	0	71,7	49,9	0,5	0,35	-
02.03.2025	2,613	0	31,112	0	0	30,402	0	0	24	0	71,4	50,9	0,5	0,35	-
03.03.2025	2,622	0	31,704	0	0,01	30,995	0	0,01	24	0	70,6	50,5	0,5	0,35	-
04.03.2025	2,39	0,002	25,395	0	0	24,83	0	0	24	0	70,5	47,5	0,51	0,35	-
05.03.2025	2,121	0	21,874	0	0	21,39	0	0	24	0	70,1	46,5	0,51	0,35	-
06.03.2025	1,99	0	23,663	0	0	23,135	0	0	24	0	70,5	49,9	0,51	0,35	-
07.03.2025	2,08	0	24,994	0	0	24,432	0	0	24	0	70,9	50,6	0,51	0,35	-
08.03.2025	1,982	0	20,119	0	0	19,672	0	0	24	0	70,3	46,2	0,51	0,35	-
09.03.2025	1,914	0	21,127	0	0	20,661	0	0	24	0	70,1	48	0,51	0,34	-
10.03.2025	1,735	0	20,24	0	0	19,795	0	0	24	0	70	49,1	0,51	0,34	-
11.03.2025	2,397	0	25,57	0	0	25	0	0	24	0	70,7	47,8	0,5	0,34	-
12.03.2025	2,482	0	26,041	0	0	25,456	0	0	24	0	70,8	47,6	0,5	0,34	-
13.03.2025	2,611	0	27,361	0	0	26,736	0	0	24	0	71,5	48,3	0,5	0,34	-
14.03.2025	2,8	0	30,041	0	0,002	29,336	0	0,002	24	0	72,5	49,8	0,5	0,35	-
15.03.2025	2,825	0	29,868	0	0	29,14	0	0	24	0	74,1	50,9	0,5	0,34	-
16.03.2025	2,824	0	34,094	0	0,023	33,279	0	0,023	24	0	73,3	53,1	0,49	0,34	-
17.03.2025	3,246	0,005	37,021	0	0	36,109	0	0	24	0	74,6	53,1	0,5	0,35	-
18.03.2025	2,849	0	29,145	0	0	28,464	0	0	24	0	72,4	48,6	0,5	0,34	-
19.03.2025	2,654	0	27,861	0	0	27,238	0	0	24	0	70,6	47,4	0,49	0,34	-
20.03.2025	2,41	0	25,347	0	0	24,775	0	0	24	0	71	47,8	0,5	0,34	-
Итого:	73,403	0	791,876	0	0,035	773,481	0	0,035	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,532														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	379,364	4052,532	0	0,108	3961,252	0	0,107	7043	4
20.03.2025	452,766	4844,41	0	0,143	4734,732	0	0,141	7715	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:17:15