

#296697#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
Номер абонента 3360
Порядковый номер 8949
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20113234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2026	1,808	0	19,011	0	0	18,598	0	0	24	0	69,6	46,4	0,52	0,35	-
22.03.2026	1,722	0	18,455	0	0	18,05	0	0	24	0	69,8	47,1	0,52	0,35	-
23.03.2026	1,555	0	20,565	0	0	20,108	0	0	24	0	70,3	51,9	0,53	0,35	-
24.03.2026	1,459	0	19,747	0	0	19,316	0	0	24	0	69,8	51,8	0,53	0,35	-
25.03.2026	1,26	0	18,18	0	0	17,785	0	0	24	0	69,5	52,6	0,53	0,35	-
26.03.2026	1,723	0	21,603	0	0	21,126	0	0	24	0	70,2	50,7	0,51	0,35	-
27.03.2026	1,879	0	24,508	0	0	23,961	0	0	24	0	70,6	51,9	0,5	0,35	-
28.03.2026	1,785	0	19,514	0	0	19,084	0	0	24	0	70,1	47,8	0,5	0,35	-
29.03.2026	1,552	0	15,799	0	0	15,461	0	0	24	0	69	45,1	0,5	0,35	-
30.03.2026	1,683	0	20,079	0	0	19,637	0	0	24	0	70	49,6	0,5	0,35	-
31.03.2026	1,881	0	25,521	0	0	24,948	0	0	24	0	70,8	52,8	0,5	0,35	-
01.04.2026	1,945	0	27,145	0	0	26,538	0	0	24	0	70,6	53,2	0,49	0,35	-
02.04.2026	1,994	0	27,757	0	0	27,126	0	0	24	0	71,3	53,8	0,49	0,35	-
03.04.2026	1,969	0	25,273	0	0	24,7	0	0	24	0	71,2	52,2	0,49	0,35	-
04.04.2026	1,76	0	17,175	0	0	16,798	0	0	24	0	69,9	44,9	0,49	0,35	-
05.04.2026	1,511	0	14,66	0	0	14,347	0	0	24	0	69	43,9	0,5	0,35	-
06.04.2026	1,857	0	23,361	0	0,016	22,846	0	0,016	24	0	70,2	50,8	0,49	0,35	-
07.04.2026	2,12	0,003	25,479	0	0	24,907	0	0	24	0	70,8	50,5	0,5	0,35	-
08.04.2026	2,308	0	29,006	0	0	28,35	0	0	24	0	71,2	51,7	0,49	0,35	-
09.04.2026	2,244	0	29,339	0	0	28,68	0	0	24	0	70,8	52,1	0,48	0,35	-
10.04.2026	2,106	0	27,605	0	0	26,987	0	0	24	0	70,7	52,1	0,48	0,35	-
11.04.2026	1,662	0	16,47	0	0	16,112	0	0	24	0	69,6	44,9	0,5	0,35	-
12.04.2026	1,52	0	14,95	0	0	14,626	0	0	24	0	69,4	44,6	0,5	0,35	-
13.04.2026	1,522	0	21,157	0	0	20,691	0	0	24	0	70,2	52,6	0,5	0,35	-
14.04.2026	1,376	0	19,361	0	0	18,937	0	0	24	0	69,9	52,6	0,51	0,35	-
15.04.2026	1,314	0	18,096	0	0	17,698	0	0	24	0	69,9	52,2	0,52	0,35	-
16.04.2026	1,645	0	22,469	0	0	21,969	0	0	24	0	70,5	52,7	0,51	0,35	-
17.04.2026	1,588	0	22,005	0	0	21,517	0	0	24	0	70,4	52,8	0,51	0,35	-
18.04.2026	1,158	0	10,736	0	0	10,511	0	0	24	0	68	41,7	0,51	0,35	-
19.04.2026	1,138	0	10,887	0	0	10,659	0	0	24	0	68,2	42,7	0,53	0,35	-
20.04.2026	1,466	0	19,36	0	0	18,931	0	0	24	0	70,3	51,8	0,51	0,35	-
Итого:	52,51	0	645,273	0	0,016	631,004	0	0,016	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,542														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2026	1013,82	11526,94	0	0,378	11249,137	0	0,374	16472	7
20.04.2026	1066,331	12172,213	0	0,394	11880,142	0	0,389	17216	7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.04.2026 12:31:18