

#6992#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.03.2021 по 20.04.2021

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
 Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
 Номер абонента 3360
 Порядковый номер 8949
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСПИ)
 Заводской номер 20113234
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.03.2021	3,13	0	26,142	0	0	25,495	0	0	24	0	74,7	45,4	0,52	0,34	1,8
23.03.2021	2,651	0	23,201	0	0	22,668	0	0	24	0	71,7	43,8	0,52	0,34	2,6
24.03.2021	2,43	0	21,489	0	0	21,008	0	0	24	0	70,8	43,2	0,51	0,34	3,9
25.03.2021	2,259	0	19,471	0	0	19,037	0	0	24	0	70,5	42,2	0,52	0,34	4,8
26.03.2021	2,323	0	20,237	0	0	19,779	0	0	24	0	71,2	43,2	0,52	0,34	6,9
27.03.2021	2,142	0	19,684	0	0	19,257	0	0	24	0	69,5	43	0,51	0,33	5,1
28.03.2021	2,336	0	21,668	0	0	21,195	0	0	24	0	69,8	43,5	0,51	0,33	8,7
29.03.2021	2,118	0	18,105	0	0	17,705	0	0	24	0	70,2	41,6	0,52	0,33	5,8
30.03.2021	1,906	0	15,595	0	0	15,251	0	0	24	0	70,1	40,3	0,52	0,33	7,8
31.03.2021	1,845	0	15,95	0	0	15,608	0	0	24	0	69	40,8	0,52	0,33	9,8
01.04.2021	2,305	0	21,115	0	0	20,648	0	0	24	0	70,1	43,5	0,51	0,33	8,7
02.04.2021	2,544	0	23,69	0	0	23,153	0	0	24	0	71,2	45	0,5	0,33	4,7
03.04.2021	2,437	0	22,819	0	0	22,305	0	0	24	0	71	44,9	0,51	0,33	3,8
04.04.2021	2,4	0	23,179	0	0	22,661	0	0	24	0	70,5	45,3	0,51	0,33	3,8
05.04.2021	2,557	0	24,267	0	0	23,721	0	0	24	0	70,8	45,1	0,51	0,33	4,2
06.04.2021	2,703	0	26,107	0	0	25,52	0	0	24	0	71	45,7	0,5	0,33	2,7
07.04.2021	2,692	0	25,107	0	0	24,532	0	0	24	0	71,6	45,4	0,51	0,33	2,6
08.04.2021	2,593	0	23,953	0	0	23,412	0	0	24	0	70,9	44,5	0,51	0,33	2,8
09.04.2021	2,268	0	19,587	0	0	19,147	0	0	24	0	70,9	42,6	0,52	0,33	4,3
10.04.2021	2,258	0	20,199	0	0	19,751	0	0	24	0	70,4	43,1	0,52	0,33	7,2
11.04.2021	1,892	0	16,713	0	0	16,348	0	0	24	0	69,8	42,2	0,54	0,33	4,9
12.04.2021	1,94	0	17,656	0	0	17,283	0	0	24	0	68,5	41,7	0,51	0,33	10,3
13.04.2021	2,345	0	22,388	0	0	21,904	0	0	24	0	69,3	43,8	0,5	0,33	7,7
14.04.2021	2,463	0	22,928	0	0	22,417	0	0	24	0	70,6	44,4	0,51	0,33	4,7
15.04.2021	2,33	0	20,327	0	0	19,867	0	0	24	0	71,1	43,1	0,52	0,33	4,1
16.04.2021	2,228	0	19,774	0	0	19,34	0	0	24	0	70	42,5	0,52	0,33	5,8
17.04.2021	1,704	0	14,547	0	0	14,231	0	0	24	0	69,5	41	0,54	0,33	5,6
18.04.2021	1,502	0	12,823	0	0	12,552	0	0	24	0	68,4	39,9	0,54	0,33	8,3
19.04.2021	1,52	0	12,708	0	0	12,435	0	0	24	0	69,1	39,9	0,54	0,33	10,4
20.04.2021	1,531	0	13,66	0	0	13,379	0	0	24	0	67,6	40,3	0,53	0,32	11
Итого:	67,352	0	605,089	0	0	591,609	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,087														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
21.03.2021	513,874	4665,622	0	0,072	4548,854	0	0,071	5696	5
20.04.2021	581,227	5270,71	0	0,072	5140,465	0	0,071	6416	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.04.2021 12:59:38