

#6990#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2021 по 20.05.2021

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
 Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
 Номер абонента 3360
 Порядковый номер 8949
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 20113234
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2021	1,759	0	16,05	0	0	15,711	0	0	24	0	68,4	41,7	0,52	0,32	9,9
22.04.2021	2,203	0	20,343	0	0	19,896	0	0	24	0	70	43,6	0,51	0,32	8,6
23.04.2021	2,32	0	21,559	0	0	21,075	0	0	24	0	70,8	44,5	0,52	0,32	4,6
24.04.2021	2,428	0	25,586	0	0	25,024	0	0	24	0	69,9	46,8	0,51	0,32	4,6
25.04.2021	2,496	0	27,049	0	0	26,456	0	0	24	0	69,9	47,4	0,51	0,32	4
26.04.2021	2,698	0	28,921	0	0	28,279	0	0	24	0	70,4	47,7	0,5	0,33	3,7
27.04.2021	2,602	0	26,622	0	0	26,029	0	0	24	0	70,5	46,7	0,52	0,33	2,9
28.04.2021	1,971	0	18,861	0	0	18,454	0	0	24	0	69,2	43,8	0,52	0,33	4,1
29.04.2021	1,759	0	15,886	0	0	15,548	0	0	24	0	68,7	41,7	0,51	0,32	6,7
30.04.2021	1,788	0	16,407	0	0	16,062	0	0	24	0	68,3	41,7	0,48	0,31	9,3
01.05.2021	1,743	0	16,382	0	0	16,03	0	0	24	0	69,2	43,2	0,54	0,31	7
02.05.2021	1,885	0	17,745	0	0	17,358	0	0	24	0	69,7	43,8	0,55	0,31	7,3
03.05.2021	1,914	0	17,846	0	0	17,449	0	0	24	0	70,4	44,2	0,54	0,3	6,2
04.05.2021	1,605	0	14,256	0	0	13,95	0	0	24	0	69,1	41,6	0,51	0,3	5,8
05.05.2021	0,699	0	7,319	0	0	7,173	0	0	24	0	66,6	43,3	0,48	0,3	9,6
06.05.2021	0,096	0	3,19	0	0	3,139	0	0	24	0	58,8	51,6	0,5	0,3	10,4
07.05.2021	0,103	0	3,171	0	0	3,12	0	0	24	0	59	51,2	0,51	0,3	6,9
08.05.2021	0,056	0	2,859	0	0	2,816	0	0	24	0	57,2	52,5	0,5	0,3	6,9
09.05.2021	0,055	0	2,897	0	0	2,853	0	0	24	0	57,2	52,6	0,52	0,3	6,3
10.05.2021	0,054	0	2,872	0	0	2,828	0	0	24	0	57,3	52,8	0,5	0,3	11,1
11.05.2021	0,123	0	3,318	0	0	3,263	0	0	24	0	59,8	50,8	0,52	0,3	17,8
12.05.2021	0,14	0	3,628	0	0	3,568	0	0	24	0	59,8	50,5	0,54	0,3	19,7
13.05.2021	0,118	0	4,386	0	0	4,318	0	0	24	0	58,1	51,6	0,46	0,3	19,2
14.05.2021	0,142	0	3,909	0	0	3,846	0	0	24	0	59,4	50,7	0,52	0,3	9,9
15.05.2021	0,051	0	2,614	0	0	2,575	0	0	24	0	57,2	52,5	0,54	0,3	10,6
16.05.2021	0,052	0	2,991	0	0	2,947	0	0	24	0	56,9	52,7	0,52	0,3	10
17.05.2021	0,138	0	3,352	0	0	3,297	0	0	24	0	60,2	50,2	0,53	0,3	12,5
18.05.2021	0,139	0	3,602	0	0	3,543	0	0	24	0	59,9	50,5	0,53	0,3	14,5
19.05.2021	0,144	0	3,425	0	0	3,368	0	0	24	0	60,4	50,3	0,58	0,3	11,4
20.05.2021	0,14	0	3,345	0	0	3,289	0	0	24	0	60,2	50,1	0,6	0,3	10,4
Итого:	31,421	0	340,391	0	0	333,264	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,505														

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2021	581,227	5270,71	0	0,072	5140,465	0	0,071	6416	5
20.05.2021	612,644	5611,101	0	0,072	5473,729	0	0,071	7136	5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 21.05.2021 9:13:32