

#130747#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АСП)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	1,19	0	16,76	0	0,005	16,392	0	0,005	24	0	70	52,7	0,48	0,32	-
22.04.2025	1,267	0,001	15,545	0	0,003	15,206	0	0,003	24	0	69,7	49,8	0,46	0,32	-
23.04.2025	1,266	0,001	16,364	0	0,004	16,008	0	0,004	24	0	69,5	50,6	0,46	0,32	-
24.04.2025	1,252	0,001	15,725	0	0,003	15,384	0	0,003	24	0	69,5	50,1	0,46	0,32	-
25.04.2025	1,649	0,001	19,733	0	0,002	19,297	0	0,002	24	0	70,1	49,8	0,46	0,32	-
26.04.2025	1,676	0	16,357	0	0,004	15,997	0	0,004	24	0	70	45	0,45	0,32	-
27.04.2025	1,574	0,001	15,733	0	0,004	15,391	0	0,004	24	0	69,5	45,1	0,45	0,32	-
28.04.2025	1,531	0,001	20,056	0	0,003	19,612	0	0,003	24	0	70,1	51,5	0,45	0,32	-
29.04.2025	1,236	0,001	15,37	0	0,004	15,035	0	0,004	24	0	69,7	50,1	0,46	0,32	-
30.04.2025	1,352	0,001	16,246	0	0,003	15,89	0	0,003	24	0	69,8	49,5	0,45	0,32	-
01.05.2025	1,277	0,001	11,8	0	0,002	11,549	0	0,002	24	0	68,7	42,4	0,45	0,32	-
02.05.2025	0,795	0	7,998	0	0,005	7,835	0	0,005	24	0	67	42,8	0,45	0,32	-
03.05.2025	1,152	0,001	10,092	0	0,004	9,881	0	0,004	24	0	68	40,2	0,46	0,32	-
04.05.2025	1,356	0,001	12,328	0	0,001	12,068	0	0,001	24	0	68,4	41,6	0,45	0,32	-
05.05.2025	1,071	0	15,392	0	0,004	15,055	0	0,004	24	0	69,8	52,8	0,45	0,32	-
06.05.2025	0,144	0,001	9,387	0	0	9,19	0	0	24	0	68	64,3	0,44	0,32	-
07.05.2025	0,134	0	8,991	0	0	8,804	0	0	24	0	67,8	64,2	0,44	0,32	-
08.05.2025	0,042	0	3,641	0	0	3,579	0	0	24	0	60,5	57,7	0,43	0,32	-
09.05.2025	0,042	0	3,596	0	0	3,536	0	0	24	0	60,4	57,6	0,43	0,32	-
10.05.2025	0,042	0	3,58	0	0	3,52	0	0	24	0	60,5	57,7	0,43	0,32	-
11.05.2025	0,045	0	3,741	0	0	3,678	0	0	24	0	60,8	57,9	0,44	0,32	-
12.05.2025	0,141	0	9,547	0	0	9,35	0	0	24	0	67,7	64,1	0,44	0,32	-
13.05.2025	0,137	0	9,208	0	0	9,017	0	0	24	0	67,6	64	0,43	0,32	-
14.05.2025	0,139	0	9,29	0	0	9,096	0	0	24	0	68	64,3	0,44	0,32	-
15.05.2025	0,129	0	9,009	0	0	8,823	0	0	24	0	67,6	64,1	0,44	0,32	-
16.05.2025	0,128	0	9,106	0	0	8,918	0	0	24	0	67,3	63,9	0,44	0,32	-
17.05.2025	0,043	0	3,645	0	0	3,583	0	0	24	0	60,8	57,9	0,44	0,32	-
18.05.2025	0,043	0	3,648	0	0	3,587	0	0	24	0	60,7	57,8	0,43	0,32	-
19.05.2025	0,149	0	10,557	0	0	10,334	0	0	24	0	68,3	64,9	0,44	0,32	-
20.05.2025	0,134	0	9,925	0	0	9,718	0	0	24	0	67,8	64,5	0,44	0,32	-
Итого:	21,136	0	332,37	0	0,051	325,333	0	0,051	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,048														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	507,777	5441,006	0	0,222	5318,16	0	0,22	8459	4
20.05.2025	528,913	5773,376	0	0,273	5643,493	0	0,27	9179	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 13:00:06