

#6987#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2023 по 20.06.2023

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград  
Номер абонента 3360  
Порядковый номер 8949  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 20113234  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2023	0,047	0	2,931	0	0	2,887	0	0	24	0	57,7	53,9	0,66	0,3	-
22.05.2023	0,115	0	3,639	0	0	3,58	0	0	24	0	59,9	52,4	0,65	0,3	-
23.05.2023	0,105	0	3,453	0	0	3,396	0	0	24	0	59,8	52,5	0,66	0,3	-
24.05.2023	0,116	0	3,533	0	0	3,475	0	0	24	0	60,1	52,2	0,66	0,3	-
25.05.2023	0,115	0	3,513	0	0	3,455	0	0	24	0	60,1	52,2	0,66	0,3	-
26.05.2023	0,14	0	3,775	0	0	3,712	0	0	24	0	60,6	51,6	0,64	0,3	-
27.05.2023	0,044	0	2,74	0	0	2,699	0	0	24	0	57,6	53,8	0,67	0,3	-
28.05.2023	0,043	0	2,819	0	0	2,777	0	0	24	0	57,6	54	0,66	0,3	-
29.05.2023	0,115	0	3,555	0	0	3,496	0	0	24	0	60,1	52,3	0,66	0,3	-
30.05.2023	0,121	0	3,649	0	0	3,589	0	0	24	0	60,1	52,1	0,64	0,3	-
31.05.2023	0,115	0	3,505	0	0	3,447	0	0	24	0	60,1	52,3	0,67	0,3	-
01.06.2023	0,112	0	3,51	0	0	3,452	0	0	24	0	59,9	52,3	0,65	0,3	-
02.06.2023	0,124	0	3,648	0	0	3,588	0	0	24	0	60,2	52	0,67	0,3	-
03.06.2023	0,049	0	2,924	0	0	2,88	0	0	24	0	57,8	53,8	0,65	0,3	-
04.06.2023	0,052	0	3,011	0	0	2,965	0	0	24	0	57,9	53,8	0,65	0,3	-
05.06.2023	0,125	0	3,723	0	0	3,662	0	0	24	0	60,1	52	0,63	0,3	-
06.06.2023	0,113	0	3,591	0	0	3,532	0	0	24	0	59,9	52,3	0,66	0,3	-
07.06.2023	0,117	0	3,574	0	0	3,515	0	0	24	0	60	52,1	0,66	0,3	-
08.06.2023	0,102	0	3,468	0	0	3,412	0	0	24	0	59,6	52,6	0,65	0,3	-
09.06.2023	0,114	0	3,549	0	0	3,491	0	0	24	0	59,9	52,2	0,64	0,3	-
10.06.2023	0,043	0	2,714	0	0	2,673	0	0	24	0	57,8	54	0,65	0,3	-
11.06.2023	0,044	0	2,872	0	0	2,828	0	0	24	0	57,6	53,9	0,65	0,3	-
12.06.2023	0,044	0	2,737	0	0	2,695	0	0	24	0	57,7	53,9	0,66	0,3	-
13.06.2023	0,112	0	3,449	0	0	3,392	0	0	24	0	60,1	52,3	0,65	0,3	-
14.06.2023	0,106	0	3,467	0	0	3,41	0	0	24	0	59,8	52,4	0,65	0,3	-
15.06.2023	0,104	0	3,373	0	0	3,318	0	0	24	0	59,8	52,4	0,66	0,3	-
16.06.2023	0,108	0	3,408	0	0	3,352	0	0	24	0	59,9	52,3	0,66	0,3	-
17.06.2023	0,041	0	2,724	0	0	2,682	0	0	24	0	57,6	54,1	0,66	0,3	-
18.06.2023	0,04	0	2,65	0	0	2,61	0	0	24	0	57,6	54	0,68	0,3	-
19.06.2023	0,103	0	3,672	0	0	3,613	0	0	24	0	59,3	52,6	0,66	0,3	-
20.06.2023	0,093	0	3,241	0	0	3,189	0	0	24	0	59,6	52,7	0,66	0,3	-
Итого:	2,822	0	102,417	0	0	100,772	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,674														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2023	1725,937	16474,789	0	0,386	16086,289	0	0,383	24643	18
20.06.2023	1728,76	16577,209	0	0,386	16187,059	0	0,383	25387	18

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2023 7:41:49