

#88259#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2024 по 20.06.2024

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП  
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград  
Номер абонента 3360  
Порядковый номер 8949  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)  
Заводской номер 20113234  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2024	0,119	0	3,641	0	0	3,582	0	0	24	0	58,6	50,7	0,41	0,3	-
22.05.2024	0,111	0	3,664	0	0	3,605	0	0	24	0	59,2	51,9	0,42	0,3	-
23.05.2024	0,106	0	3,197	0	0	3,145	0	0	24	0	59,3	51,3	0,45	0,3	-
24.05.2024	0,109	0	3,246	0	0	3,193	0	0	24	0	59,1	51	0,45	0,3	-
25.05.2024	0,042	0	2,539	0	0,005	2,502	0	0,005	24	0	56,1	52,3	0,45	0,3	-
26.05.2024	0,042	0,001	2,451	0	0	2,415	0	0	24	0	56,2	52,1	0,46	0,3	-
27.05.2024	0,217	0	4,108	0	0	4,04	0	0	24	0	60	47,2	0,45	0,3	-
28.05.2024	0,249	0	4,134	0	0	4,063	0	0	24	0	60,8	46,2	0,44	0,3	-
29.05.2024	0,113	0	3,287	0	0	3,234	0	0	24	0	59,4	51,1	0,45	0,3	-
30.05.2024	0,101	0	3,352	0	0	3,299	0	0	24	0	58,5	51,2	0,43	0,3	-
31.05.2024	0,099	0	3,374	0	0	3,321	0	0	24	0	58,6	51,5	0,44	0,3	-
01.06.2024	0,046	0	2,552	0	0	2,514	0	0	24	0	56,3	52	0,46	0,3	-
02.06.2024	0,044	0	2,862	0	0	2,821	0	0	24	0	56	52,3	0,44	0,3	-
03.06.2024	0,107	0	3,379	0	0	3,326	0	0	24	0	58,4	50,8	0,43	0,3	-
04.06.2024	0,111	0	3,096	0	0	3,046	0	0	24	0	59,2	50,5	0,45	0,3	-
05.06.2024	0,11	0	3,183	0	0	3,131	0	0	24	0	59,1	50,8	0,45	0,3	-
06.06.2024	0,101	0	3,328	0	0	3,275	0	0	24	0	58,5	51,2	0,44	0,3	-
07.06.2024	0,098	0	3,313	0	0	3,261	0	0	24	0	58,5	51,4	0,43	0,3	-
08.06.2024	0,048	0	2,58	0	0	2,542	0	0	24	0	56,5	52	0,45	0,3	-
09.06.2024	0,048	0	2,699	0	0	2,66	0	0	24	0	56,2	51,9	0,45	0,3	-
10.06.2024	0,11	0	3,299	0	0	3,246	0	0	24	0	59,1	51	0,45	0,3	-
11.06.2024	0,108	0	3,336	0	0	3,282	0	0	24	0	59	51,1	0,44	0,3	-
12.06.2024	0,05	0	2,678	0	0	2,638	0	0	24	0	56,4	51,9	0,44	0,3	-
13.06.2024	0,122	0	3,306	0	0	3,253	0	0	24	0	59,1	50,2	0,45	0,3	-
14.06.2024	0,113	0	3,391	0	0	3,336	0	0	24	0	59,5	51,5	0,46	0,3	-
15.06.2024	0,046	0	2,667	0	0	2,628	0	0	24	0	56,2	52	0,45	0,3	-
16.06.2024	0,042	0	2,613	0	0	2,575	0	0	24	0	56,1	52,2	0,45	0,3	-
17.06.2024	0,113	0	3,274	0	0	3,221	0	0	24	0	59,5	51,1	0,48	0,3	-
18.06.2024	0,102	0	3,259	0	0	3,207	0	0	24	0	58,8	51,2	0,45	0,3	-
19.06.2024	0,015	0	4,936	0	0	4,879	0	0	24	0	49,4	49,4	0,15	0,13	-
20.06.2024	0	0	0,502	0	0	0,501	0	0	24	0	27,1	30,4	0	0	-
Итого:	2,842	0	97,246	0	0,005	95,741	0	0,005	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,679														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	1,6	59,363	0	0,015	58,442	0	0,015	421	2
20.06.2024	4,442	156,607	0	0,02	154,181	0	0,02	1165	2

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
21.06.2024 11:16:07