

#90521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2024 по 20.07.2024

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
Номер абонента 3360
Порядковый номер 8949
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.06.2024 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 20,9 | 21,1 | 0 | 0 | - |
| 22.06.2024 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,3 | 20,7 | 0 | 0 | - |
| 23.06.2024 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,5 | 19,5 | 0 | 0 | - |
| 24.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 19,9 | 19,8 | 0 | 0 | - |
| 25.06.2024 | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,2 | 20,8 | 0 | 0 | - |
| 26.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,2 | 20,9 | 0,01 | 0 | - |
| 27.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 21,7 | 0,01 | 0 | - |
| 28.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,5 | 22,2 | 0,01 | 0 | - |
| 29.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,3 | 22,1 | 0,01 | 0 | - |
| 30.06.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22,1 | 21,9 | 0,01 | 0 | - |
| 01.07.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 21,8 | 21,8 | 0,21 | 0,21 | - |
| 02.07.2024 | 0,047 | 0 | 7,006 | 0 | 0 | 6,952 | 0 | 0 | 24 | 0 | 40,2 | 38,6 | 0,35 | 0,31 | - |
| 03.07.2024 | 0,107 | 0 | 3,28 | 0 | 0 | 3,227 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,6 | 50,7 | 0,39 | 0,28 | - |
| 04.07.2024 | 0,113 | 0 | 3,194 | 0 | 0 | 3,142 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,9 | 50,3 | 0,4 | 0,28 | - |
| 05.07.2024 | 0,1 | 0 | 3,072 | 0 | 0 | 3,023 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 50,8 | 0,4 | 0,29 | - |
| 06.07.2024 | 0,041 | 0 | 2,425 | 0 | 0 | 2,39 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,1 | 52 | 0,42 | 0,29 | - |
| 07.07.2024 | 0,042 | 0 | 2,459 | 0 | 0 | 2,423 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,2 | 52 | 0,42 | 0,29 | - |
| 08.07.2024 | 0,116 | 0 | 3,106 | 0 | 0 | 3,056 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 50,1 | 0,42 | 0,29 | - |
| 09.07.2024 | 0,096 | 0 | 3,035 | 0 | 0 | 2,987 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,5 | 50,8 | 0,41 | 0,29 | - |
| 10.07.2024 | 0,088 | 0 | 2,994 | 0 | 0 | 2,947 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,2 | 51,1 | 0,42 | 0,3 | - |
| 11.07.2024 | 0,088 | 0 | 2,839 | 0 | 0 | 2,794 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,7 | 51,1 | 0,45 | 0,31 | - |
| 12.07.2024 | 0,114 | 0 | 3,232 | 0 | 0 | 3,18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 50,7 | 0,49 | 0,31 | - |
| 13.07.2024 | 0,04 | 0 | 2,187 | 0 | 0 | 2,155 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,4 | 52,1 | 0,53 | 0,31 | - |
| 14.07.2024 | 0,04 | 0 | 2,158 | 0 | 0 | 2,126 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,3 | 51,9 | 0,51 | 0,3 | - |
| 15.07.2024 | 0,094 | 0 | 2,731 | 0 | 0 | 2,687 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,5 | 51,2 | 0,52 | 0,3 | - |
| 16.07.2024 | 0,084 | 0 | 2,672 | 0 | 0 | 2,63 | 0 | 0 | 24 | 0 | 58,5 | 51 | 0,5 | 0,3 | - |
| 17.07.2024 | 0,09 | 0 | 2,681 | 0 | 0 | 2,637 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,4 | 51,3 | 0,5 | 0,3 | - |
| 18.07.2024 | 0,085 | 0 | 2,533 | 0 | 0 | 2,492 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,6 | 51,6 | 0,53 | 0,3 | - |
| 19.07.2024 | 0,096 | 0 | 2,798 | 0 | 0 | 2,753 | 0 | 0 | 24 | 0 | 59,2 | 51 | 0,52 | 0,3 | - |
| 20.07.2024 | 0,041 | 0 | 2,237 | 0 | 0 | 2,204 | 0 | 0 | 24 | 0 | 56,6 | 52,2 | 0,52 | 0,3 | - |
| Итого: | 1,522 | 0 | 56,643 | 0 | 0 | 55,806 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 0,364 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|--------|---------|--------|--------|---------|-------|-------|---------|--------|
| 20.06.2024 | 4,442 | 156,607 | 0 | 0,02 | 154,181 | 0 | 0,02 | 1165 | 2 |
| 20.07.2024 | 5,965 | 213,248 | 0 | 0,02 | 209,989 | 0 | 0,02 | 1885 | 2 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.07.2024 9:16:42