

#142229#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2025 по 20.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АСЦП)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2025	0	0	0,001	0	0	0	0	0	24	0	22,7	23,9	0,3	0,27	-
22.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	22	23,2	0,3	0,28	-
23.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21,4	0,3	0,27	-
24.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21	0,3	0,28	-
25.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,3	20,7	0,31	0,28	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,2	20,6	0,31	0,29	-
27.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,5	20,8	0,35	0,32	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,4	21	0,35	0,32	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	21,7	21,2	0,35	0,32	-
30.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1	21,3	20,7	0,36	0,34	-
01.07.2025	0,049	0	7,437	0	0	7,35	0	0	24	0	49	47,4	0,38	0,33	-
02.07.2025	0,098	0	6,601	0	0	6,468	0	0	24	0	66,6	62,9	0,42	0,31	-
03.07.2025	0,093	0	6,289	0	0	6,164	0	0	24	0	66,2	62,6	0,42	0,31	-
04.07.2025	0,096	0	6,124	0	0	6	0	0	24	0	66,7	62,9	0,42	0,31	-
05.07.2025	0,038	0	2,936	0	0	2,887	0	0	24	0	60,5	57,4	0,41	0,31	-
06.07.2025	0,039	0	3,168	0	0	3,114	0	0	24	0	60,8	57,8	0,42	0,31	-
07.07.2025	0,096	0	6,241	0	0	6,116	0	0	24	0	66,6	62,9	0,42	0,31	-
08.07.2025	0,098	0	6,398	0	0	6,268	0	0	24	0	66,9	63,1	0,42	0,31	-
09.07.2025	0,099	0	6,708	0	0	6,572	0	0	24	0	66,8	63,2	0,41	0,31	-
10.07.2025	0,091	0	6,341	0	0	6,216	0	0	24	0	66	62,6	0,41	0,31	-
11.07.2025	0,086	0	5,914	0	0	5,798	0	0	24	0	65,7	62,2	0,41	0,31	-
12.07.2025	0,034	0	3,003	0	0	2,953	0	0	24	0	60	57,3	0,41	0,31	-
13.07.2025	0,036	0	3,177	0	0	3,123	0	0	24	0	60,7	57,9	0,41	0,31	-
14.07.2025	0,089	0	6,236	0	0	6,111	0	0	24	0	66,2	62,8	0,42	0,31	-
15.07.2025	0,084	0	6,052	0	0	5,933	0	0	24	0	65,8	62,4	0,42	0,31	-
16.07.2025	0,079	0	5,611	0	0	5,501	0	0	24	0	65,7	62,3	0,42	0,31	-
17.07.2025	0,082	0	5,635	0	0	5,523	0	0	24	0	66	62,5	0,42	0,31	-
18.07.2025	0,085	0	5,984	0	0	5,866	0	0	24	0	66	62,6	0,44	0,31	-
19.07.2025	0,035	0	3,032	0	0	2,981	0	0	24	0	60,5	57,7	0,43	0,31	-
20.07.2025	0,036	0	3,183	0	0	3,129	0	0	24	0	60,6	57,8	0,42	0,31	-
Итого:	1,443	0	106,071	0	0	104,073	0	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,345														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2025	531,19	5984,439	0	0,273	5850,321	0	0,27	9923	4
20.07.2025	532,636	6090,51	0	0,273	5954,394	0	0,27	10642	5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.07.2025 11:33:20