

#6988#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2021 по 20.08.2021

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
Номер абонента 3360
Порядковый номер 8949
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2021	0,072	0	3,201	0	0	3,151	0	0	24	0	57,7	52,2	0,48	0,29	-
22.07.2021	0,075	0	3,065	0	0	3,018	0	0	24	0	58	52,1	0,48	0,29	-
23.07.2021	0,07	0	3,206	0	0	3,156	0	0	24	0	57,7	52,4	0,47	0,29	-
24.07.2021	0,042	0	2,723	0	0	2,682	0	0	24	0	56,7	53	0,51	0,29	-
25.07.2021	0,041	0	2,618	0	0	2,579	0	0	24	0	56,8	53,1	0,51	0,29	-
26.07.2021	0,066	0	2,994	0	0	2,949	0	0	24	0	57,7	52,4	0,51	0,29	-
27.07.2021	0,066	0	2,936	0	0	2,891	0	0	24	0	57,7	52,4	0,51	0,29	-
28.07.2021	0,061	0	2,667	0	0	2,626	0	0	24	0	57,8	52,4	0,55	0,29	-
29.07.2021	0,062	0	2,526	0	0	2,487	0	0	24	0	58,1	52,3	0,56	0,29	-
30.07.2021	0,063	0	3,071	0	0	3,024	0	0	24	0	57,5	52,6	0,49	0,29	-
31.07.2021	0,041	0	2,593	0	0	2,555	0	0	24	0	56,9	53,1	0,51	0,29	-
01.08.2021	0,041	0	2,615	0	0	2,576	0	0	24	0	56,8	53,1	0,52	0,29	-
02.08.2021	0,082	0	3,303	0	0	3,252	0	0	24	0	57,9	52	0,48	0,29	-
03.08.2021	0,085	0	3,236	0	0	3,186	0	0	24	0	58,2	51,9	0,5	0,29	-
04.08.2021	0,089	0	3,339	0	0	3,287	0	0	24	0	58,3	51,9	0,51	0,29	-
05.08.2021	0,079	0	2,885	0	0	2,839	0	0	24	0	58,5	51,9	0,53	0,29	-
06.08.2021	0,095	0	3,569	0	0	3,512	0	0	24	0	58,4	52	0,49	0,29	-
07.08.2021	0,048	0	2,948	0	0	2,904	0	0	24	0	57,2	53,3	0,5	0,29	-
08.08.2021	0,047	0	3,031	0	0	2,985	0	0	24	0	57,1	53,4	0,49	0,29	-
09.08.2021	0,098	0	3,635	0	0	3,577	0	0	24	0	58,8	52,3	0,48	0,29	-
10.08.2021	0,101	0	3,464	0	0	3,408	0	0	24	0	59	52	0,51	0,29	-
11.08.2021	0,095	0	3,77	0	0	3,71	0	0	24	0	58,5	52,4	0,5	0,29	-
12.08.2021	0,083	0	3,368	0	0	3,316	0	0	24	0	58,4	52,5	0,52	0,29	-
13.08.2021	0,089	0	3,534	0	0	3,478	0	0	24	0	58,5	52,4	0,5	0,29	-
14.08.2021	0,044	0	3,019	0	0	2,974	0	0	24	0	57	53,5	0,5	0,29	-
15.08.2021	0,043	0	2,92	0	0	2,876	0	0	24	0	57	53,4	0,5	0,29	-
16.08.2021	0,091	0	3,645	0	0	3,588	0	0	24	0	58,4	52,4	0,49	0,29	-
17.08.2021	0,09	0	3,516	0	0	3,461	0	0	24	0	58,4	52,3	0,49	0,29	-
18.08.2021	0,089	0	3,349	0	0	3,295	0	0	24	0	58,7	52,3	0,5	0,29	-
19.08.2021	0,068	0	2,921	0	0	2,875	0	0	24	0	58,2	52,6	0,5	0,29	-
20.08.2021	0,078	0	3,503	0	0	3,449	0	0	21	3	58,3	52,9	0,49	0,29	-
Итого:	2,194	0	97,17	0	0	95,666	0	0	741	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,524														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 741

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2021	616,506	5774,782	0	0,072	5634,988	0	0,071	8600	5
20.08.2021	618,696	5871,949	0	0,072	5730,653	0	0,071	9341	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.08.2021 10:11:46