

#6976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2022 по 20.08.2022

Потребитель Ривкинд С. Б., ИП
Адрес потребителя Ленинский проспект 109А, Калининград
Номер абонента 3360
Порядковый номер 8949
Тип теплосчётчика ТВ7 (АССII)
Заводской номер 20113234
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2022	0,068	0	3,172	0	0	3,122	0	0	24	0	58,4	53,3	0,55	0,31	-
22.07.2022	0,077	0	3,2	0	0	3,149	0	0	24	0	58,7	53	0,56	0,31	-
23.07.2022	0,037	0	2,786	0	0	2,744	0	0	24	0	57,4	54,2	0,57	0,31	-
24.07.2022	0,038	0	2,689	0	0	2,648	0	0	24	0	57,4	54	0,57	0,31	-
25.07.2022	0,075	0	3,264	0	0	3,213	0	0	24	0	58,7	53,1	0,56	0,31	-
26.07.2022	0,076	0	3,033	0	0	2,985	0	0	24	0	59	53	0,56	0,31	-
27.07.2022	0,076	0	3,143	0	0	3,093	0	0	24	0	58,9	53,1	0,56	0,31	-
28.07.2022	0,078	0	3,233	0	0	3,181	0	0	24	0	58,8	53	0,56	0,31	-
29.07.2022	0,074	0	3,211	0	0	3,159	0	0	24	0	58,7	53,1	0,55	0,31	-
30.07.2022	0,04	0	2,769	0	0	2,727	0	0	24	0	57,6	54,1	0,55	0,31	-
31.07.2022	0,04	0	2,815	0	0	2,772	0	0	24	0	57,4	54	0,56	0,31	-
01.08.2022	0,096	0	3,349	0	0	3,295	0	0	24	0	59,5	52,7	0,57	0,31	-
02.08.2022	0,093	0	3,379	0	0	3,325	0	0	24	0	59,3	52,7	0,57	0,31	-
03.08.2022	0,092	0	3,333	0	0	3,28	0	0	24	0	59,4	52,8	0,57	0,31	-
04.08.2022	0,085	0	3,239	0	0	3,186	0	0	24	0	59,2	52,9	0,55	0,31	-
05.08.2022	0,094	0	3,161	0	0	3,109	0	0	24	0	59,7	52,5	0,56	0,31	-
06.08.2022	0,038	0	2,408	0	0	2,371	0	0	24	0	57,8	54	0,59	0,31	-
07.08.2022	0,038	0	2,565	0	0	2,525	0	0	24	0	57,6	54	0,58	0,31	-
08.08.2022	0,086	0	3,249	0	0	3,196	0	0	24	0	59,2	52,8	0,58	0,31	-
09.08.2022	0,099	0	3,277	0	0	3,223	0	0	24	0	59,7	52,5	0,58	0,31	-
10.08.2022	0,1	0	3,274	0	0	3,22	0	0	24	0	59,9	52,5	0,58	0,31	-
11.08.2022	0,078	0	2,902	0	0	2,855	0	0	24	0	59,3	52,8	0,59	0,31	-
12.08.2022	0,09	0	3,087	0	0	3,036	0	0	24	0	59,7	52,7	0,6	0,31	-
13.08.2022	0,038	0	2,451	0	0	2,413	0	0	24	0	57,8	54,1	0,63	0,31	-
14.08.2022	0,038	0	2,569	0	0	2,529	0	0	24	0	57,7	54,2	0,63	0,3	-
15.08.2022	0,089	0	3,3	0	0	3,247	0	0	24	0	59,2	52,7	0,61	0,3	-
16.08.2022	0,09	0	3,079	0	0	3,029	0	0	24	0	59,7	52,7	0,6	0,3	-
17.08.2022	0,086	0	2,963	0	0	2,914	0	0	24	0	59,7	52,7	0,62	0,3	-
18.08.2022	0,083	0	2,741	0	0	2,696	0	0	24	0	60	52,7	0,63	0,3	-
19.08.2022	0,081	0	2,727	0	0	2,682	0	0	24	0	59,8	52,7	0,64	0,3	-
20.08.2022	0,036	0	2,286	0	0	2,25	0	0	24	0	57,8	54	0,64	0,3	-
Итого:	2,209	0	92,654	0	0	91,174	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,528														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2022	1179,62	11176,781	0	0,255	10913,724	0	0,253	17357	8
20.08.2022	1181,829	11269,433	0	0,255	11004,903	0	0,253	18101	8

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
22.08.2022 13:01:33