

#145102#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.07.2025 по 20.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АССII)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.07.2025	0,075	0	5,282	0	0	5,18	0	0	24	0	65,3	61,8	0,42	0,32	-
22.07.2025	0,079	0	5,727	0	0	5,613	0	0	24	0	65,9	62,6	0,44	0,31	-
23.07.2025	0,085	0	5,904	0	0	5,786	0	0	24	0	66,2	62,7	0,42	0,31	-
24.07.2025	0,083	0	5,793	0	0	5,678	0	0	24	0	65,8	62,4	0,43	0,31	-
25.07.2025	0,083	0	5,712	0	0	5,598	0	0	24	0	66,1	62,6	0,44	0,31	-
26.07.2025	0,035	0	3,061	0	0	3,009	0	0	24	0	60,8	58	0,45	0,32	-
27.07.2025	0,035	0	3,049	0	0	2,997	0	0	24	0	60,8	58,1	0,44	0,31	-
28.07.2025	0,087	0	5,969	0	0	5,849	0	0	24	0	66,2	62,7	0,44	0,31	-
29.07.2025	0,083	0	5,442	0	0	5,334	0	0	24	0	66	62,3	0,44	0,31	-
30.07.2025	0,092	0	6,299	0	0	6,174	0	0	24	0	66,2	62,6	0,43	0,31	-
31.07.2025	0,084	0	5,619	0	0	5,508	0	0	24	0	65,9	62,3	0,44	0,31	-
01.08.2025	0,089	0	6,074	0	0	5,954	0	0	24	0	66,1	62,5	0,44	0,31	-
02.08.2025	0,034	0	2,763	0	0	2,717	0	0	24	0	60,1	57,2	0,44	0,31	-
03.08.2025	0,032	0	2,807	0	0	2,761	0	0	24	0	59,8	57	0,44	0,31	-
04.08.2025	0,084	0	5,773	0	0	5,659	0	0	24	0	65,8	62,3	0,43	0,32	-
05.08.2025	0,08	0	5,526	0	0	5,418	0	0	24	0	65,6	62,1	0,44	0,31	-
06.08.2025	0,084	0	5,633	0	0	5,521	0	0	24	0	66	62,4	0,43	0,31	-
07.08.2025	0,079	0	5,537	0	0	5,429	0	0	24	0	65,4	62	0,44	0,31	-
08.08.2025	0,081	0	5,68	0	0	5,567	0	0	24	0	65,9	62,5	0,43	0,31	-
09.08.2025	0,033	0	2,998	0	0	2,949	0	0	24	0	60	57,3	0,43	0,31	-
10.08.2025	0,033	0	2,818	0	0	2,771	0	0	24	0	60,2	57,3	0,44	0,31	-
11.08.2025	0,082	0	5,584	0	0	5,473	0	0	24	0	66	62,5	0,44	0,31	-
12.08.2025	0,081	0	5,581	0	0	5,471	0	0	24	0	65,6	62,1	0,43	0,32	-
13.08.2025	0,088	0	6,056	0	0	5,935	0	0	24	0	66,3	62,8	0,44	0,32	-
14.08.2025	0,076	0	5,425	0	0	5,319	0	0	24	0	65,6	62,2	0,43	0,32	-
15.08.2025	0,08	0	5,272	0	0	5,167	0	0	24	0	66,3	62,6	0,45	0,32	-
16.08.2025	0,032	0	2,655	0	0	2,611	0	0	24	0	60,2	57,3	0,44	0,32	-
17.08.2025	0,033	0	3,013	0	0	2,964	0	0	24	0	59,9	57,3	0,43	0,32	-
18.08.2025	0,085	0	5,916	0	0	5,798	0	0	24	0	66,2	62,7	0,43	0,32	-
19.08.2025	0,085	0	6,289	0	0	6,165	0	0	24	0	65,9	62,6	0,43	0,32	-
20.08.2025	0,076	0	5,385	0	0	5,279	0	0	24	0	66	62,6	0,43	0,32	-
Итого:	2,168	0	154,642	0	0	151,654	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,518														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	532,636	6090,51	0	0,273	5954,394	0	0,27	10642	5
20.08.2025	534,803	6245,151	0	0,273	6106,047	0	0,27	11384	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.08.2025 7:32:35