

#95076#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2024 по 20.09.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (ASCII)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2024	0,095	0	3,103	0	0	3,054	0	0	24	0	58,5	51,1	0,45	0,29	-
22.08.2024	0,032	0	7,717	0	0	7,623	0	0	24	0	51	50,4	0,36	0,31	-
23.08.2024	0,098	0	3,301	0	0	3,249	0	0	24	0	58,7	51,6	0,45	0,3	-
24.08.2024	0,039	0	2,198	0	0	2,166	0	0	24	0	56,3	52	0,51	0,3	-
25.08.2024	0,039	0	2,499	0	0	2,463	0	0	24	0	56	52,2	0,48	0,3	-
26.08.2024	0,102	0	3,361	0	0	3,307	0	0	24	0	58,8	51,5	0,44	0,3	-
27.08.2024	0,087	0	2,978	0	0	2,931	0	0	24	0	58,4	51,3	0,47	0,3	-
28.08.2024	0,097	0	3,014	0	0	2,966	0	0	24	0	59	51,3	0,49	0,3	-
29.08.2024	0,099	0	3,017	0	0	2,969	0	0	24	0	59	51	0,49	0,3	-
30.08.2024	0,099	0	3,355	0	0	3,302	0	0	24	0	58,9	51,8	0,49	0,3	-
31.08.2024	0,041	0	2,5	0	0	2,464	0	0	24	0	56,2	52,3	0,47	0,29	-
01.09.2024	0,041	0	2,494	0	0	2,458	0	0	24	0	56,2	52,2	0,48	0,29	-
02.09.2024	0,1	0	3,236	0	0	3,184	0	0	24	0	59	51,6	0,48	0,29	-
03.09.2024	0,09	0	3,165	0	0	3,115	0	0	24	0	58,6	51,8	0,48	0,3	-
04.09.2024	0,096	0	3,244	0	0	3,193	0	0	24	0	58,4	51,2	0,45	0,3	-
05.09.2024	0,084	0	3,021	0	0	2,974	0	0	24	0	58,3	51,6	0,47	0,3	-
06.09.2024	0,095	0	3,178	0	0	3,128	0	0	24	0	58,4	51,2	0,47	0,3	-
07.09.2024	0,044	0	2,408	0	0	2,373	0	0	24	0	56,5	52,1	0,46	0,3	-
08.09.2024	0,043	0	2,593	0	0	2,555	0	0	24	0	56,2	52,3	0,44	0,3	-
09.09.2024	0,103	0	3,125	0	0	3,075	0	0	24	0	59	51,1	0,48	0,3	-
10.09.2024	0,101	0	3,24	0	0	3,189	0	0	24	0	58,5	51	0,45	0,3	-
11.09.2024	0,102	0	3,204	0	0	3,154	0	0	24	0	58,6	51	0,43	0,3	-
12.09.2024	0,105	0	3,273	0	0	3,222	0	0	24	0	58,5	50,7	0,44	0,29	-
13.09.2024	0,103	0	3,394	0	0	3,339	0	0	24	0	58,9	51,5	0,45	0,29	-
14.09.2024	0,045	0	2,576	0	0	2,539	0	0	24	0	56,2	52	0,46	0,3	-
15.09.2024	0,044	0	2,585	0	0	2,547	0	0	24	0	56,2	52,1	0,44	0,3	-
16.09.2024	0,114	0	3,583	0	0	3,526	0	0	24	0	58,8	51,1	0,43	0,3	-
17.09.2024	0,1	0	3,233	0	0	3,181	0	0	24	0	58,8	51,4	0,45	0,3	-
18.09.2024	0,019	0	3,79	0	0	3,741	0	0	24	0	51,8	51,7	0,35	0,31	-
19.09.2024	0,077	0	2,761	0	0	2,724	0	0	24	0	52,9	46,2	0,47	0,4	-
20.09.2024	0,101	0	3,398	0	0	3,344	0	0	24	0	58,7	51,5	0,43	0,3	-
Итого:	2,435	0	98,544	0	0	97,055	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,582														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2024	8,394	301,999	0	0,024	297,359	0	0,024	2629	2
20.09.2024	10,828	400,547	0	0,024	394,414	0	0,024	3373	2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.09.2024 14:42:00