

#148539#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ривкинд С. Б., ИП

Ленинский проспект 109А, Калининград

3360

8949

ТВ7 (АССII)

20113234

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.08.2025	0,079	0	5,496	0	0	5,388	0	0	22	2	65,4	62	0,42	0,32	-
22.08.2025	0,086	0	5,72	0	0	5,608	0	0	24	0	65,9	62,2	0,42	0,31	-
23.08.2025	0,038	0	3,115	0	0	3,063	0	0	24	0	60,3	57,4	0,42	0,31	-
24.08.2025	0,039	0	3,187	0	0	3,133	0	0	24	0	60,5	57,5	0,41	0,32	-
25.08.2025	0,092	0	6,595	0	0	6,465	0	0	24	0	65,7	62,4	0,41	0,31	-
26.08.2025	0,099	0	6,672	0	0	6,537	0	0	24	0	66,7	63,1	0,41	0,31	-
27.08.2025	0,099	0	7,21	0	0	7,065	0	0	24	0	66,5	63,1	0,41	0,31	-
28.08.2025	0,09	0	6,78	0	0	6,645	0	0	24	0	66,1	62,9	0,41	0,31	-
29.08.2025	0,086	0	6,335	0	0	6,208	0	0	24	0	66,2	62,9	0,42	0,32	-
30.08.2025	0,036	0	3,161	0	0	3,108	0	0	24	0	60,5	57,8	0,42	0,32	-
31.08.2025	0,034	0	3,179	0	0	3,126	0	0	24	0	60,1	57,6	0,43	0,32	-
01.09.2025	0,087	0	6,879	0	0	6,743	0	0	24	0	66,2	63,1	0,41	0,32	-
02.09.2025	0,084	0	6,297	0	0	6,172	0	0	24	0	65,9	62,7	0,41	0,32	-
03.09.2025	0,095	0	7,122	0	0	6,976	0	0	24	0	67	63,8	0,42	0,32	-
04.09.2025	0,079	0	6,216	0	0	6,093	0	0	24	0	65,9	62,9	0,42	0,32	-
05.09.2025	0,088	0	6,582	0	0	6,449	0	0	24	0	66,6	63,4	0,42	0,32	-
06.09.2025	0,034	0	3,085	0	0	3,033	0	0	24	0	60,4	57,7	0,42	0,32	-
07.09.2025	0,035	0	3,164	0	0	3,111	0	0	24	0	60,6	57,9	0,42	0,32	-
08.09.2025	0,087	0	6,736	0	0	6,602	0	0	24	0	66,1	63	0,41	0,31	-
09.09.2025	0,091	0	7,378	0	0	7,229	0	0	24	0	66,8	63,8	0,41	0,32	-
10.09.2025	0,095	0	7,224	0	0	7,077	0	0	24	0	67,1	63,9	0,42	0,31	-
11.09.2025	0,088	0	6,615	0	0	6,481	0	0	24	0	66,6	63,4	0,41	0,31	-
12.09.2025	0,09	0	7,022	0	0	6,88	0	0	24	0	66,7	63,6	0,42	0,32	-
13.09.2025	0,035	0	3,281	0	0	3,226	0	0	24	0	60,4	57,9	0,41	0,32	-
14.09.2025	0,037	0	3,43	0	0	3,371	0	0	24	0	60,6	58,1	0,41	0,32	-
15.09.2025	0,093	0	7,231	0	0	7,083	0	0	24	0	67	63,9	0,41	0,32	-
16.09.2025	0,094	0	7,521	0	0	7,369	0	0	24	0	66,6	63,6	0,42	0,32	-
17.09.2025	0,094	0	7,545	0	0	7,393	0	0	24	0	66,6	63,6	0,41	0,32	-
18.09.2025	0,096	0	7,437	0	0	7,286	0	0	24	0	66,9	63,8	0,41	0,31	-
19.09.2025	0,099	0	7,805	0	0	7,645	0	0	24	0	67,3	64,2	0,41	0,32	-
20.09.2025	0,036	0	3,343	0	0	3,287	0	0	24	0	60,8	58,1	0,42	0,32	-
Итого:	2,315	0	179,363	0	0	175,852	0	0	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	0,553														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.08.2025	534,803	6245,151	0	0,273	6106,047	0	0,27	11384	7
20.09.2025	537,118	6424,513	0	0,273	6281,9	0	0,27	12128	7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.09.2025 7:36:23